VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN
INVITACIÓN PÚBLICA No. M.C.13 DE 2023
MODALIDAD SELECCIÓN
MÍNIMA CUANTÍA

Marco Legal:	Ley 1150 de 2007, Artículo 94 Ley 1474 de 2011, artículo 2.2.1.2.1.5.2. decreto 1082 de 2015

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para seis (6) aires acondicionados, dos (2) veces al año, y la adquisición e instalación de dos (2) aires acondicionados en la Auditoría General de la República gerencia seccional VI - Neiva, durante la vigencia 2023.

CONDICIONES Y/O REQUISITOS	Participante: IVÁN DARIO CORTÉS TRONCOSO por valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTI CINCO PESOS ($ 8.219.925,00).		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIÓN**
CONDICIONES DE EXPERIENCIA			
Acreditar como mínimo dos (2) contratos suscritos y ejecutados por el proponente con entidades públicas o privadas antes del cierre del presente proceso de selección, cuyo valor individual debe corresponder al 100% del presupuesto del presente proceso de contratación y cuyo objeto, actividades u obligaciones estén relacionadas con el mantenimiento correctivo y preventivo con suministro de repuestos para equipos de aire acondicionados.	**Cumple**		
CONDICIONES TÉCNICAS			
Realizar dos (2) servicios de mantenimiento preventivo a cada uno de los aires acondicionados que se encuentran en la Seccional VI - Neiva de la Auditoría, que se relacionan a continuación: • 1 und de Aire Mini Split Marca LG Inverter V 22.000 BTU • 1 und de Aire Mini Split Marca LG Inverter V 12.000 BTU • 2 und de Aire Mini Split Marca Samsung 24.000 BTU • 1 und de Aire Mini Split Marca Electrolux	**Cumple**		

Inverter 24.000 BTU • 1 und de Aire Mini Split Marca York 18.000 BTU Dentro del objeto de este proceso de contratación se deben desinstalar dos equipos (2) aire acondicionados, según las indicaciones del supervisor del contrato, que se relacionan a continuación: • 1 und de Aire Mini Split Marca York 12.000 BTU • 1 und de Aire Mini Split Marca York 18.000 BTU Finalmente, dentro del presente estudio se requiere adquirir e instalar dos (2) aires acondicionados, con las siguientes características: 2 und de Aire acondicionado de 18000 BTU, aire inverter, 220 v voltaje, 18000 BTU capacidad enfriamiento, bajo consumo energético. Que incluya el kit de instalación (tubería de cobre para aire acondicionado 18000 BTU, tuercas conexión mecánica y aislamiento térmico, cable de poder o de fuerza y demás materiales, repuestos o accesorios requeridos).			
OFERTA ECONÓMICA			
La oferta económica cumple con el presupuesto oficial y está acorde con lo señalado en el SECOP.	**Cumple**		
OBSERVACIONES			
CONCEPTO			
Verificada la documentación aportada, se pudo observar que el **proponente IVÁN DARIO CORTÉS TRONCOSO** cumple con la totalidad de los requisitos técnicos y de experiencia exigidos.			
VERIFICO/EVALUO			
FELIX DANIEL TAFUR SÁNCHEZ **Profesional Dirección de Recursos Físicos**			