CYRA INGENIERÍA S.A.S.

REPORTE DE VISITA

Nº 13935

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.
NIT. 900.653.560.1

Persona Encargada : _____

Fecha : 07-09-23 Hora de entrada : 12 P.M. Hora de salida : 4. P. M.

Cliente : CENTRO de salud bq. Libertadores Torre : ✓ M odelo Ascensor : CYRA

Atención Llamada : _____ Mantenimiento : _____ Trabajo Especial : _____

CABINA	B	M	C	SALA DE MAQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M
Cortina Luminosa	✓			Breaker Undustrial	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓	
Fotoceldas				Iluminacion	✓			Beffer Cabina / Contrapeso	✓			Beffer Cabina / Contrapeso	✓	
Display Cabina	✓			Toma Corriente	✓			Polea Limitador de Velocidad Parte Baja	✓			Puertas Hall	✓	
Alarma	✓			Nivel Aceite	✓			Polea Limitador de Velocidad Parte Alta	✓			Aseo Anclajes	✓	
Operador Puertas	✓			Fusible Control	✓			Aseo Anclajes	✓			Contrapeso		✓
Puerta Cabina	✓			Tarjetas Electronicas	✓			Seguridades		✓		Micro Pre Final / Final	✓	
Luz Emergencia	✓			Reles / Contadores	✓			Recolector Aceite	✓			Banderas / Pantallas	✓	
Iluminación	✓			Variador Potencia	✓			Stop	✓			Inductores / Imanes		
Ventilador				Cable De Tracción	✓			Micro Estiramiento de Cables	✓			Biestables	✓	
Botonera / Pulsadores	✓			Freno	✓							Seguridades Puerta Hall	✓	
Llavín	✓			Seguridades	✓							Micro de Series Enclavamientos	✓	
Nivelación	✓			Limitador Velocidad	✓									
Seguridades	✓			Máquina Tracción	✓									
Caja Techo	✓			Máquina Gearless	✓									
Botón Inspección	✓			Polea Tractora										
Citofono	✓			Polea Desviadora	✓									
Balaustrada	✓													
Aseo		✓	✓	Aseo	✓		✓							

Observaciones : se hizo mantenimiento preventivo segun lo aplicable
FALTA UN BOMBILLO DE CABINA

Técnico CYRA : Juan Jose Gutierrez

Persona Encargada de la Obra : _____ Cargo : ingeniero Firma : Fredy E. Bula C

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

Autopista Norte # 122 -56 Of 402 Edificio Argenta (601) 749 8640 - 311 222 2750 - administrativo@cyraingenieriasas.com / cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

REPORTE DE VISITA

Nº 14351

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.
NIT. 900.653.560.1

Persona Encargada : _____

Fecha : 07.09.23 Hora de entrada : 7.30 Am Hora de salida : 10. Am

Cliente : Instituto Materno Infantil Torre : V Modelo Ascensor : CYRA

Atención Llamada : _____ Mantenimiento : V Trabajo Especial : _____

CABINA	B	M	C	SALA DE MAQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa	V			Breaker Undustrial	V			Iluminacion / Alumbrado	V			Iluminacion / Alumbrado	V		
Fotoceldas				Iluminacion	V			Beffer Cabina / Contrapeso	V			Beffer Cabina / Contrapeso	V		
Display Cabina	V			Toma Corriente	V			Polea Limitador de Velocidad Parte Baja	V			Puertas Hall	V		
Alarma	V			Nivel Aceite	V			Polea Limitador de Velocidad Parte Alta	V			Aseo Anclajes		V	V
Operador Puertas	V			Fusible Control	V			Aseo Anclajes		V	V	Contrapeso	V		
Puerta Cabina	V			Tarjetas Electronicas	V			Seguridades	V			Micro Pre Final / Final	V		
Luz Emergencia				Reles / Contadores	V			Recolector Aceite	V			Banderas / Pantallas			
Iluminación		V		Variador Potencia	V			Stop	V			Inductores / Imanes	V		
Ventilador				Cable De Tracción	V			Micro Estiramiento de Cables				Biestables	V		
Botonera / Pulsadores	V			Freno	V							Seguridades Puerta Hall	V		
Llavín	V			Seguridades	V							Micro de Series Enclavamientos	V		
Nivelación	V			Limitador Velocidad	V										
Seguridades	V			Máquina Tracción	V										
Caja Techo	V			Máquina Gearless											
Botón Inspección	V			Polea Tractora	V										
Citofono	V			Polea Desviadora											
Balaustrada															
Aseo		V	V	Aseo		V	V			V	V			V	V

Observaciones : Se hizo mantenimiento Preventivo del mes de Septiembre. Falta iluminacion de cabina. la Puerta de cuarto de maquinas no tiene seguro queda abierta.

Técnico CYRA : Pedro Perez Gutierrez

Persona Encargada de la Obra : Sunyel Romero Cargo : Tecnico Firma : J R

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

Autopista Norte # 122 -56 Of 402 Edificio Argenta (601) 749 8640 - 311 222 2750 - administrativo@cyraingenieriasas.com / cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

Powered by CamScanner