PazdelRío
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 05.06.2023
HORA: 18:45:17
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6098499 - ROLLO CORR N.3 NTC 2289 G60 **REPORTE:** *71002
CLIENTE: SODIMAC COLOMBIA-MallPlaza NQS **PLACA:** WO0550 **ORDEN DE ENTREGA:** 8091113820

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS				DIMENSIONES	
Especifca / Req.Norma:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq %	Rs(MPa) MPa	Fl (MPa) MPa	AL(%) %	DOBLADO	P/metro Kg	Espa.Res mm	Altura Re. mm
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								555,40	426,60	14,50		0,527		0,38
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50							0,550		540,00			0	6,70	

Lote	Peso KG	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq %	Rs(MPa) MPa	Fl (MPa) MPa	AL(%) %	DOBLADO	P/metro Kg	Espa.Res mm	Altura Re. mm
C54167-23	1.578,00	0,27	1,06	0,016	0,018	0,20	0,066	0,022	0,033	0,017	0,000	0,020	0,450	623,37	449,63	16,97	B	0,566	6,40	0,54

RECIBIDO FACTURA ORIGINAL
REPRESENTANTE SODIMAC
SODIMAC HOMECENTER 6 JUN 2023 PLAZA
En caso de rechazo del documento por cualquier inconsistencia o precio el proveedor debe entregar dentro del mismo mes, una nueva factura con las correcciones, que refleje la realidad de la transacción.

Características: Rs(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de éste documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad.

Firma Autorizada: ING STELLA PATRICIA ZAMORA RANGEL
Coordinador Calidad Productos
Firma Autorizada vigente a partir de: 08.10.2021

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada Vigente a partir de: 04.05.2022