Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA A | MES 06 | 23


ORDEN DE SERVICIO No. 6071

CLIENTE: SEGETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
UBICACIÓN EQUIPO: ASESORES DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA
MONTAJE:
OTROS:
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MNTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A.
TIPO MINI SPLIT
(02) EQUIPOS
DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO: EDWIN GOMEZ
AYRCOL: ING EDBERTH
CLIENTE:



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

ORDEN DE SERVICIO
No. 6071

FECHA: DIA A | MES 06 | 23

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
UBICACIÓN EQUIPO: ASESORES DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MNTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A.
TIPO MINI SPLIT
(02) EQUIPOS
DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO: ERWIN GOMEZ
AYRCOL: ING EDBERTH
CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		17	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion		
SECRETARIA DE SALUD	Asesores Dirección administrativa y financiera		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	CARRIER
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Luis F. Dulcey.
Cargo: Asesor.

- ✓ **GRUPO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE CALIDAD DE MODELO DE RED HOSPITALARIA ((2)MINI SPLIT 12.000 btu/h)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

ORDEN DE SERVICIO No. 6072

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	06	23

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO Y GESTIÓN MODELO RED H.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO: ERIKA GARCIA

AYRCOL: ING EDBERTH

CLIENTE:

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	06	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6072

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 MODELO:

CIUDAD: BUCARAMANGA UBICACIÓN:

MANTENIMIENTO: X

UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO Y GESTION REVISIÓN: X MONTAJE: OTROS:

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO: FINO GÓMEZ

AYRCOL: INGI GUTIERREZ

CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		18	06	23


Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		Grupo de administracion de servicios y Gestion de modelo de red hospitalaria	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG INVERTER
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG INVERTER
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ **PRENSA-OFICINA DEL INTERIOR ((2)MINI SPLIT 12.000 btu/h)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA | DIA: 18 | MES: 06 | AÑO: 23

ORDEN DE SERVICIO No. 6075

CLIENTE: Gobernación De Santander MODELO:

DIRECCIÓN: UBICACIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: X MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Prensa - Oficina del Interior

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realiza mant preventivo al sistema de aire tipo mini split

(02) equipos

Desincrustacion con químico 1/2 litro

OPERARIO: Erick Gómez

AYRCOL: Ing Edberth

CLIENTE:

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑ
	06	03	

ORDEN DE SERVICIO No. 6075

CLIENTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

DIRECCIÓN: MODELO:

CIUDAD: BUCARAMANGA UBICACIÓN:

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: X MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: PRENSA - OFICINA DEL INTERIOR

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

DESINFECTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERWIN GOMEZ	ING EDWARD	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		18	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
GOBERNACIÓN DE SANTANDER	PRENSA-oficina del interior

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	SAMSUNG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Francisco Serna S.

Nombre: CPS.
Cargo:

✓ **PRENSA-RECURSOS FISICOS ((4)MINI SPLIT 12.000 btu/h, (1)MINI SPLIT 24.000 btu/h)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	06	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6076

CLIENTE: GOBERNACION DE SANTANDER MODELO:

DIRECCIÓN: UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: X MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: PRENSA - RECURSOS FISICOS

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT

(05) EQUIPOS

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 2LITROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERWIN GARCIA	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	06	

ORDEN DE SERVICIO No. 6076

CLIENTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

DIRECCIÓN: MODELO:

CIUDAD: BUCARAMANGA UBICACIÓN:

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: PRENSA - RECURSOS FISICOS

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT

(05) EQUIPOS

DESINCRUSTACIÓN con químico 2 LITROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FIKIN GOMEZ	ING EDBERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
GOBERNACIÓN DE SANTANDER	PENSA - RECURSOS FÍSICOS

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	24000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG


Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Jaider Ballesteros B.
Nombre:
Cargo: Auxiliar Administrativo - Recursos fisicos.


✓ **SECRETARIA AMBIENTE (2)MINI SPLIT/12,000 Btu/hr**


















Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	06	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6077

CLIENTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER MODELO:

DIRECCIÓN: UBICACIÓN:

CIUDAD: B/MANGA

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: SEC AMBIENTAL

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MNTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

DESINFECTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERWIN GÓMEZ	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	06	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6077

CLIENTE: Gobernación de Santander MODELO:

DIRECCIÓN: UBICACIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: X MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Sec Ambiental 06 25

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mtto preventivo al sistema de aire A. tipo mini split

(02) equipos

Desinfectación con químico 1/2 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gómez	Ing Edberth	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Gobernación de Santander	Sec. Ambiental

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 Btu	LG
MINI SPLIT	1	12000 Btu	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Elkin Ruiz Garcia
Cargo: Director Sec. Ambiental.

- ✓ **FONDO LOCAL DE SALUD ((1)MINI SPLIT 12.000 btu/h, (2) CASSETTES 36.000 btu/h, (1) PISO TECHO DE 40.000 btu/h)**









Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6078

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: X MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: FONDO LOCAL DE SALUD
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO, CASETE, MINI SPLIT

(02) CASETES
(01) PISO TECHO
(01) MINI SPLIT
DESINCRUSTACION CON QUIMICO 3 LITROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIN GAMA	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6078

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: FONDO LOCAL DE SALUD
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO, CASETE, MINI SPLIT

(02) CASETES
(01) PISO TECHO
(01) MINI SPLIT
DESINCRUSTACIÓN CON QUÍMICO 3 LITROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FAKIN GAMA	ING EDBERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		FONDO LOCAL DE SALUD	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
PISO TECHO	1	40.000 BTU	LG
CASETE	1	36.000 BTU	LG
CASETE	1	36.000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	SANSUNG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

- ✓ **SISTEMA DE ATENCION ((2) CASSETTES 36.000 btu/h, (1) PISO TECHO DE 40.000 btu/h)**







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	M.	AÑO
	22	06	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6079

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 -52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: B/MANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: SISTEMA DE ATENCIÓN

FALLA REPORTADA:

DETALLE

MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CASETE, PISO TECHO

(02) CASETES
(01) PISO TECHO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 2 LITROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FIKIN GAMA	ING GILBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	06	15

ORDEN DE SERVICIO
No. 6079

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SISTEMA DE ATENCIÓN
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CASETE, PISO TECHO

(02) CASETES
(01) PISO TECHO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 2 LITROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FIKIN GAMIT	ING EDBERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		SISTEMA DE ATENCIÓN	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
PISO TECHO	1	40.000	LG
CASETE	1	36.000	LG
CASETE	1	36.000	LG


Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: S.P.S
Cargo:

✓ **SEGURIDAD Y SALUD (MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6080

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 -52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y CASETE

03 | MINI SPLIT
01 CASETE

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 3 | TOT

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIKA GOMEZ	ING Edberth.	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23		

ORDEN DE SERVICIO
No. 6080

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 -52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y CASETE

03 | MINI SPLIT
01 CASETE

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 3 | TON

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FIKIO GOMEZ	ING Edberth.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		03	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	24000 BTU	SANSUNG
MINI SPLIT	1	18000 BTU	SANSUNG
CASETE	1	60.000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: COOR

✓ **GRUPO EPIDEMIOLOGIA ((1)MINI SPLIT 24.000 btu/h)**



Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 21 | MES 06 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO No. 5489

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: B/MANGA

MANTENIMIENTO: [ ] REVISIÓN: [X] MONTAJE: [X] OTROS: [ ]

UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE EPIDEMIOLOGIA

FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITOR DE 45 MFD
CAMBIO DE CABLEADO DE POTENCIA 3X12 10 MTS
CAMBIO DE CABLE DE CONTROL 3X16 10 MTS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez	Ing Edberth.	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	05	13

ORDEN DE SERVICIO
No. 5489

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: ____ REVISIÓN: X MONTAJE: X OTROS: ____
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE EPIDEMIOLOGIA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITOR DE 45 MFD
CAMBIO DE CABLEADO DE POTENCIA 3X12 10 MTS
CAMBIO DE CABLE DE CONTROL 3X16 10 MTS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Erikson Gomez	Ing Edgarth.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
SECRETARIA DE SALUD	GRUPO DE EPIDEMIOLOGIA

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	24000 BTU	LG

Actividad: Correctivo [X] Preventivo [ ] Instalacion [ ]

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Nhora Parada
Cargo: Técnico operativo


2.2 PALACIO AMARILLO

- ✓ **BIENESTAR SOCIAL (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**









Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3441

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37.
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: x
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Bienestar Social.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un aire acondicionado tipo MiniSplit de 12 000 BtU marca LG.
desencrustación con quimico y limpieza general del equipo

1 litro desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis TCC		Yilena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	02	13

ORDEN DE SERVICIO
No. 3441

CLIENTE: Gobernación — MODELO:

DIRECCIÓN: Calle 37. — UBICACIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: x — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Bienestar Social.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un aire acondicionado tipo Mini Split de 12 000 BtU marca LG.
desencrustacion con quimico y limpieza general del equipo

1 litro desoncrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis TCC		Mirla Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		28	07	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Gobernacion	BIENESTAR SOCIAL

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINISPLIT	1	12.000	L-G

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐


P.N

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

LAURA GARCIA V.
Nombre:
Cargo: Aux. Administrativo.

✓ **BANCO (SPLIT/60,000 Btu/hr)**











Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 28 | MES 07 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3446

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37.
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Banco.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un split.
marca Startlight de 60.000 BTU.
Desencrustación con quimico. y limpieza
de rejillas.

1 litro desencrustante con quimico

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis CC		Milena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO

ORDEN DE SERVICIO
No. 3446

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37.
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Banco.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un Split.
marca Startlight de 60.000 BTU.
Desencrustación con quimico. y limpieza
de rejillas.

1 litro desencrustante con quimico

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis CC		Milena Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		28	07	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernación		Banco	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
SPLIT	1	60.000	STHRLNG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

P.A

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Diana Paola Reyes

Nombre: Secretaria Ejecutiva

Cargo:

- ✓ **HACIENDA CASSETE/36,000 BTU/hr, MINI SPLIT/24,000 Btu/hr, MINI SPLIT/12,000 Btu/hr**













Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.




C1 N1



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	02	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 4430

CLIENTE: GOBERNACIÓN — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 37 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: HACIENDA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE Y MINI SPLIT LG

(02) CASETES
(02) MINI SPLIT

DESINFECTACIÓN CON QUÍMICO 2 LITROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
LUIS CARVAJAL		Milena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA | DIA 16 | MES 03 | AÑO 2015

ORDEN DE SERVICIO
No. 4430

CLIENTE: GOBERNACIÓN
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: HACIENDA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE Y MINI SPLIT L6

(02) CASETES
(02) MINI SPLIT

DESINFECTACION CON QUIMICO ZILITOS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
LUIS CARVAJAL		Hilda Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		28	07	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Gobernación	HACIENDA

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
CASETE	1	40.000 BTU	LG
CASETE	1	40.000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	24000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

P. A

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:


_____


Nombre:
Cargo:

✓ **PRENSA (CASSETE/36,000 BTU/hr, MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**











Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 4429

CLIENTE: GOBERNACIÓN
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: PRENSA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE Y MINI SPLIT LG
- (01) CASETE
- (03) MINI SPLIT
- DESINCRUSTACIÓN CON QUÍMICO 2 TIROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
LUIS CARVAJAL		Milena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 28 | MES 07 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO No. 4429

CLIENTE: GOBERNACIÓN
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: PISCINA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE Y MINI SPLIT L6
- (01) CASETE
- (03) MINI SPLIT
- DESINFECTACIÓN CON QUIMICO ZITROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
LUIS CARVAJAL		Hilari Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		28	07	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernación		Piensa	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
CASETE	1	40.000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

P. A

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

_____

Nombre:
Cargo:

- ✓ **FONDO DE CESANTIAS (PISO TECHO/40,000 Btu/hr,MINI SPLIT/18,000 Btu/hr, MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 4428

CLIENTE: GOBERNACIÓN
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: X MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: FONDO DE CESANTIAS
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO, MINI SPLIT

(01) PISO TECHO
(02) MINI SPLIT
DESINCRUSTACION CON QUIMICO 2 LITROT

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
LUIS CARRASCAL		Alcira Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	M	AÑO
	28	03	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 4428

CLIENTE: GOBERNACIÓN
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: FONDO DE CESANTIAS
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO, MINI SPLIT

(01) PISO TECHO
(07) MINI SPLIT
DESINCRUSTACION CON QUIMICO 2 LITROT

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
LUIS CARVAJAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		28	07	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
GOBERNACIÓN		FONDE DE CESANTIAS	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
PISO TECHO	1	40.000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	18000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

_____


Nombre:
Cargo:

✓ **RECURSOS FISICOS (SPLIT/60,000 Btu/hr)**









Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	07	23

ORDEN DE SERVICIO No. 3440

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Recursos Fisicos
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a aire acondicionado Split. de 60.000 BtU marca York ÷ desencrustación con quimico y limpieza general del equipo.

1 Galon desencrustante quimico

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Pico		Yolera Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	3	14

ORDEN DE SERVICIO
No. 3440

CLIENTE: Gobernación — MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37 — UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Recursos Fisicos
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a aire acondicionado Split. de 60.000 BtU marca York: desencrustación con quimico y limpieza general del equipo.

1 Galon desencrustante quimico

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Fco		Alexa Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		28	07	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernacion		Recursos Fisicos	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
SPLIT	1	60.000	YORG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

P.A

Para constancia firma:


Nombre:
Cargo:

JURIDICA (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)

Desmonte eh instalación del aire acondicionado











Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	01	08	23

ORDEN DE SERVICIO No. 3439

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37.
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Juridica
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo desmonte del aire acondicionado - mantenimiento, instalacion, regata, resanes y pintura tuberia de cobre, rubatex, tuberia PVC, cable de control y potencia, Soportes para la condensadora, Soportes para la tuberia,

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis FCC		Alba Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3439

CLIENTE: Gobernación
DIRECCIÓN: Calle 37.
CIUDAD: Bucaramanga.
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO:
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Juridica
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo desmonte del aire acondicionado - mantenimiento, instalacion, regata, resanes y pintura tuberia de cobre, rubatex, tuberia PVC, cable de control y potencia, Soportes para la condensadora, Soportes para la tuberia.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis FCC		Mara Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		01	08	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernación		Jurídica	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MNSPLIT	1	12.000	CIAC
Actividad:	Correctivo ☑	Preventivo ☐	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

B,A

Para constancia firma:

Silvia Daniela Páez Cantos

Nombre:
Cargo: profesional universitaria - ofi. jurídica

✓ **OFICINA 609 (MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	08	23

ORDEN DE SERVICIO No. 3438

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37.
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Oficina 609.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un aire acondicionado Mini Split de 24000 Btu. marca Samsung.
1/4 desencrustación con quimico y limpieza general del equipo.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Pico		Maria Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	03	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3438

CLIENTE: Gobernación — MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37. — UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Oficina 609.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un aire acondicionado Mini Split de 24000 BTU. marca Samsung - 1/4 desencrustación con quimico y limpieza general del equipo.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		01	08	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernación		OFICINA 609	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINISPLIT	1	24.000	SAMSUNG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

MAURICIO MANTILLA SAAVEDRA


Nombre:

Cargo: Jefe Oficina Control Interno Disciplinario

✓ RECURSOS HUMANOS (MINI SPLIT/18,000 Btu/hr)







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	08	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3437

CLIENTE: Gobernación — MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37. — UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Recursos Humanos
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a 2 aires acondicionados Mini Split de 18000 BTU marca Samsung.
1/4 desencrustación con quimico y limpieza general de los equipos.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis		Alba Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA | DIA 01 | MES 08 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO No. 3437

CLIENTE: Gobernacion

DIRECCIÓN: Calle 37. MODELO:

CIUDAD: Bucaramanga UBICACIÓN:

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Recursos Humanos

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a 2 aireo acondicionados Mini Split de 18000 BTU marca Samsung. 1/4 desencrustación con quimico y limpieza general de los equipos.

OPERARIO: Luis

AYRCOL:

CLIENTE: Alba Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		01	08	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernación		Recursos Humanos	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINSPLIT	2	18.000	Samsung

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☐ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Edwin Serrano

Nombre: Edwin Serrano
Cargo: A. A.

✓ **JURIDICA SECRETARIA DE INFRASESTRUCTURA (SPLIT/60,000 Btu/hr)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	08	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3436

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: x
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Juridica Secretaria de Infraestructura.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un aire acondicionado tipo split de 60 000 Btu marca Starlight. -
1 Litro desencrustación con quimico y limpieza general del equipo.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis FCO		Nora Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	08	17

ORDEN DE SERVICIO
No. 3436

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Juridica Secretaria de Infraestructura.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un aire acondicionado tipo split de 60000 Btu marca Starlight. -
Hidrodesencrustación con quimico y limpieza general del equipo.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	05	2023

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernación		Jurídica Secretaría de infraestructura	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
SPLIT	1	60.000	STARING

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Madid Camara Santana Ramón

Nombre: ABOGADA CONTRATISTA.
Cargo: S. INFRAESTRUCTURA. Ofc. 422.

✓ SEGURIDAD Y SALUD (MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	08	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3432

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37.
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: x
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Seguridad y Salud.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento. a aire acondicionado mini SPLit de 24000 Btu. desencrustación con quimico y limpieza general del equipo

1/2 litro Quimico desencrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis PCC		Nora Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	08	23

ORDEN DE SERVICIO No. 3432

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37.
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: x
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Seguridad y Salud.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a aire acondicionado mini SPlit de 24000 Btu. desencrustación con quimico y limpieza general del equipo

1/2 litro Quimico desencrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Pico		Nohora Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		01	08	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernación		Seguridad y Salud	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
SPLIT	1	24.000	L-G

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐


P.11

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Erwing H. Chacon J.
Cargo: Coordinador SST.

✓ **VICTIMAS (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	08	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3431 ✓

CLIENTE: Gobernación — MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37. — UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: x — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Victimas.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a aire tipo mini split de 12000 Btu marca samsung, desencrustación con quimico 1/2 litro y limpieza general del equipo.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis		Milena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	08	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3431 ✓

CLIENTE: Gobernación — MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37. — UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Victimas.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a aire tipo mini Split de 12000 BtU marca samsung, desencrustación con quimico y limpieza general del equipo. 1/2 Hra

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis CC		Mirna Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	08	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernación		Victimas	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINSPLIT	1	12.000	SAMSUNG
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☑	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Janeth Barbosa L.
Cargo: Profesional Universitario


✓ **PRESUPUESTO (PISO TECHO/36,000 Btu/hr, MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**











Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	08	23

ORDEN DE SERVICIO No. 3430

CLIENTE: Gobernación MODELO:

DIRECCIÓN: Bucaramanga Calle 37. UBICACIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Presupuesto.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a 3 aires acondicionados 2 mini Split. Un LG y un Sansung y un piso techo. de 36000 BtU. - desencrustación con quimico y limpieza general de los equipos.

1 litro y Medio desincrustante quimico

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis FCC		Nora Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	08	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3430

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Bucaramanga Calle 37.
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Presupuesto.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a 3 aires acondicionados 2 mini Split. Un LG y un Sansung y un piso techo de 36000 BtU. - desencrustación con quimico y Limpieza general de los equipos.

1 litro y Medio desincrustante quimico

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis		Hilda Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	08	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernacion		Presupuesto	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINISPLIT	2	12.000	SAMSUNG Y L.G
Piso techo	1	36.000	L.G

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

P.D

Para constancia firma:

Nombre: [illegible]
Cargo: Aux. Adtivo Direccion Presupuesto

- ✓ **FORES (2)(SPLIT/48,000 Btu/hr)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 02 | MES 08 | 23

ORDEN DE SERVICIO No. 3425

CLIENTE: Gobernación
DIRECCIÓN: Calle 37
MODELO:
UBICACIÓN: Fores.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Fores
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a los aires acondicionados de 48000 Btu cada uno. desencrustacion con quimico limpieza de rejillas de suministro y retorno.
Revisión de Amperaje de los compresores y motores ventiladores.
1 litro desencrustante quimico

OPERARIO: Luis Fcc
AYRCOL:
CLIENTE: Mora Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA | DIA 13 | MES 05 | 22

ORDEN DE SERVICIO No. 3425

CLIENTE: Gobernación T
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN: Fores.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: XX
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Fores
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realiza mantenimiento a dos aires acondicionados de 48 000 Btu cada uno. desencrustacion con quimico limpieza de rejillas de suministro y retorno.
Revisión de Amperaje de los compresores y motore, ventiladores.

1 litro desencrustante quimico

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Ecc		Nilsa Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	08	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Gobernación	Teros

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
SPLIT	2	48.000	CIAC

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Jaime Mayorga


Nombre: Jaime H. Mayorga Chadid
Cargo: Auxiliar Administrativo.

✓ **ABOGADO CONTROL DISIPLINARIO OF.210 (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**









Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	08	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3443

CLIENTE: Gobernación
DIRECCIÓN: Calle 37
CIUDAD: Bucaramanga
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: x
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Abogado Control disciplinario of. 210.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un aire acondicionado Mini Split de 12000 BtU marca Samsung.
1/4L desencrustación con quimico y limpieza general del equipo.

OPERARIO: Luis G C
AYRCOL:
CLIENTE: Alena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	2	10	13

ORDEN DE SERVICIO
No. 3443

CLIENTE: Gobernación — MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37 — UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Abogado Control disciplinario OF. 210.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un aire acondicionado Mini Split de 12000 BtU marca Samsung.
1/4L desencrustación con quimico y limpieza general del equipo.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis G C C		Milena Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	09	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernación		OFICINA 210 CONTROL DISCIPLINARIO	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINISPLIT	1	12.000	SAMSUNG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☐ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Profesional Universitario

✓ **CONTROL DISIPLINARIO OF.212 (MINI SPLIT/24,000 Btu/hr, MINI SPLIT/18,000 Btu/hr)**






Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	03	08	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3445

CLIENTE: Gobernación — MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37 — UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Control disciplinario of. 212
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a 2 aires acondicionados
- Un Mini Split de 18000 Samsung.
- Un Mini Split de 24000 LG
1/4 litro desencrustación con quimico y
Limpieza general de los equipos.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F C G		Alexa Barrio

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	03	08	23

ORDEN DE SERVICIO No. 3445

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Control disciplinario of. 212
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a 2 aires acondicionados
-Un Mini Split de 18000 Samsung.
-Un Mini Split de 24000 LG
Limpieza y desincrustación con quimico y
Limpieza general de los equipos

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis B C G		Alexei Eduardo

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	08	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernacion		oficina 212 Control Disciplinario	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MNSPLIT	1	18000	SAMSUNG
MNSPLIT	1	24.000	L. G

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Cecilia Calcabo Solano


Nombre: Cecilia Calcabo Solano
Cargo: Secretaria.
Oficina de Control Disciplinario

✓ **ABOGADO CONTROL DISIPLINARIO OF.211(MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**









Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	08	23

ORDEN DE SERVICIO No. 3444

CLIENTE: Gobernación
DIRECCIÓN: Calle 37.
CIUDAD: Bucaramanga.
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Abogado Control disciplinario OF. 211
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un aire acondicionado Mini Split. de 12000BtU. marca Samsung.-
1/4L desencrustación con quimico y limpieza general del equipo.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis CG		Milena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3444

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37.
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Abogado. Control disciplinario OF. 211
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un aire acondicionado Mini Split. de 12000BtU. marca Samsung.-
1/1 Ldesencrustación con quimico y limpieza general del equipo.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	08	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Gobernacion	oficina 211 Control Disciplinario

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINSPLIT	1	12.000	SAMSUNG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

MARCO A. RUEDA A.

Nombre: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Cargo:

✓ **DIRECCION DE INGRESO IMPOCONSUMO(MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	02	08	23

ORDEN DE SERVICIO No. 3442

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Dirección de Ingreso Impo Consumo.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un aire acondicionado Mini Split de 12000 BTU. marca LG. -
1/4 litro desencrustación con quimico y limpieza general del equipo

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Cc		Nora Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES
		12

ORDEN DE SERVICIO No. 3442

CLIENTE: Gobernación
DIRECCIÓN: Calle 37
CIUDAD: Bucaramanga
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Direccion de Ingreso. Impo Consumo.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a un aire acondicionado Mini Split de 12000 BTU. marca LG. - 1/4 litro desencrustación con quimico y limpieza general del equipo

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis CC		Nilsa Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	08	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion		
Gobernación	Dirección de Ingreso IMPO CONSUMO		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
DYNSPLIT	1	12.000	L.G

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

_____

Nombre:
Cargo:

- ✓ **DIRECCION DE INGRESO IMPOCONSUMO (MINI SPLIT/24,000 Btu/hr, MINI SPLIT/18,000 Btu/hr, PISO TECHO/36,000 Btu/hr)**









Ayrcol s.a.s

...IRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑ
	07	08	17

ORDEN DE SERVICIO No. 3427

CLIENTE: Gobernación
DIRECCIÓN: Calle 37
CIUDAD: Bucaramanga
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Dirección de Ingreso
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento 3 aires acondicionados, 1 piso techo de 36000 BTU., 1 LG de 24000 Btu y un Samsung de 18.000 BTU. Limpieza general del equipo, desencrustación con quimico.

3/4 Quimico desencrustante

OPERARIO: Luis F C
AYRCOL:
CLIENTE: Alexa Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	A
	07	08	17

ORDEN DE SERVICIO
No. 3427

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Dirección de Ingreso
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento 3 aires acondicionados, 1 piso techo de 36.000 BtU. 1 16 de 24000 BtU y un Samsung de 18.000 BtU. Limpieza general del equipo, desencrustación con quimico.

3/4 Quimico desencrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis		Abril Ramirez

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		03	08	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernacion		Direccion de ingreso	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MNSPLIT	1	24.000	L.G
PISOTecho	1	36.000	L.G
MNSPLIT	1	18.000	Samsung

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:


Nombre: Contratista
Cargo: Feisal Yamid Duarte Cruz

✓ **TALENTO HUMANO (4)(MINI SPLIT/12,000 Btu/hr,(1) MINI SPLIT/18,000 Btu/hr)**




































Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	08	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3435

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37.
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: x
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Talento Humano.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a 5 aires acondicionados marca LG y Samsung tipo MINI Split. - desencrustación con quimico y limpieza general de los equipos.

litro 1/4 Quimico desencrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Pico		Milena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	08	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3435

CLIENTE: Gobernacion
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37.
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramga
MANTENIMIENTO: x
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Talento Humano.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a 5 aires acondicionados marca LG y Samsung tipo MINI Split. - desencrustación con quimico y limpieza general de los equipos.

1 litro 1/4 Quimico desencrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis		Hilda Ibarra

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		03	08	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernación		Talento Humano	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINSPLIT	5	12 Y 18	Samsung. J.G

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: SERGIO JUAN AMADO RODRIGUEZ
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO.

- ✓ **SISTEMAS (5 MINI SPLIT/18,000 Btu/hr, MINI SPLIT/24,000 Btu/hr, CASSETE/36,000 BTU/hr)**






















Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3428

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: x
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sistemas.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a 6 aires acondicionados Mini Split. de 18000 BTU y 24000 BTU y un tipo Casete de 36000 BTU. Limpieza general de los equipos

1 Galon 1/4 Quimico desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Pico		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	06	13

ORDEN DE SERVICIO
No. 3428

CLIENTE: Gobernación — MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37 — UBICACIÓN: Pendiente
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: x — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sistemas.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento a 6 aires acondicionados Mini Split de 18000 BtU y 24000 BtU y un tipo Casete de 36000 BtU. Limpieza general de los equipos

1 Galon T/A Quimico desengrasante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F C6		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	06	23

ORDEN DE SERVICIO No. 3429

CLIENTE: Gobenación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37.
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS: ✓
UBICACIÓN EQUIPO: Sistemas.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se requiere cambio de un aire de 24000 BTU, se encuentra fuera de servicio, Ubicación del equipo. UPS.
Se requiere cambio de un motor de la consola de la planta de telefonos, Se requiere cambio de motor de la condensadora. Ubicación Camaras marca LG

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis C		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 3429

CLIENTE: Gobernación — MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37. — UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS: /
UBICACIÓN EQUIPO: Sistemas.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se requiere cambio de un aire de 24000 Btu, se encuentra fuera de servicio, Ubicación del equipo. UPS.
Se requiere cambio de un motor de la consola de la planta de telefonos, Se requiere cambio de motor de la condensadora. Ubicación Camaras marca LG

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F CC		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernación		Sistemas	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MNSPLIT	6	18.000	Samsung.
Casete	1	36.000	L.G

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Carlos Lee.
Cargo: DSI.

✓ **OFICINA (MINI SPLIT/18,000 Btu/hr)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 4451

CLIENTE: Gobernación de Santander MODELO:
DIRECCIÓN: Asamblea. UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Oficinas
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento Preventiva a 13 aires tipo mini Split 1/4 Quimico desencrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F. C.		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA | DIA 15 | MES 06 | 23

ORDEN DE SERVICIO
No. 4451

CLIENTE: Gobernacion de Santander MODELO:
DIRECCIÓN: Asambleas. UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Oficinas
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento Preventivo a 13 aires tipo mini split 1/4 Quimico desencustante

OPERARIO: Luis F. C.

AYRCOL:

CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		15	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
ASAMBREA		OFICINAS	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINSPLIT	13	18.000	L.G
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☑	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Luciano Hernandez.
Cargo: profesional juridico

✓ **CONCILIACIONES BANCARIAS (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5989

CLIENTE: Gobernacion
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: conciliaciones bancarias
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Servicio Manto un aire acondicionado de 12.000 Btu L-G
LIMPIEZA GENERAL del EQUIPO 1/4 QUIMICO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
LUIS FCO		Yolima Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA		AÑO
	07	13	

ORDEN DE SERVICIO
No. 5989

CLIENTE: Gobernación — MODELO:

DIRECCIÓN: Calle 37 — UBICACIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: ✓ — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Conciliaciones bancarias

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realiza mant. a un aire acondicionado de 12.000 B/u L.G
Limpieza general del equipo 1/4 Químico

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Tico		Alma. Pinto

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		09	07	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
GOBERNACION	CONCILIACIONES BANCARIAS DE CONTABILIDAD

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINISPLIT	1	12.000BTU	LG


Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Olga Patricia Amaya R
Cargo: Profesional Universitario

✓ **SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO (SPLIT/60,000 Btu/hr)**
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA 1/3"HP 3/V CERRADO












Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	02	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5992

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de cultura & Turismo
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo Manto General unaire
acondicionado 60.000 Btu York
Limpieza de Rejillas de Suministro y
Retorno 1 Galon Quimico desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Acc		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	02	06	73

ORDEN DE SERVICIO
No. 5992

CLIENTE: Gobernación — MODELO:

DIRECCIÓN: Calle 37 — UBICACIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: ✓ — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de cultura y turismo

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Servicio Planta General Sinaire
acondicionado 60.000 Btu tank
Limpieza de Regillas de suministro y
retorno 1 Galon Quimico desenCrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Tico		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5993

CLIENTE: Cobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: | REVISIÓN: | MONTAJE: | OTROS: ✓
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de cultura y turismo
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro instalacion de con motor para la condensadora marca Gork 60.000 Btu

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis FCG		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	02	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5993

CLIENTE: Cobeinacion
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: [ ] REVISIÓN: [ ] MONTAJE: [ ] OTROS: [✓]
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de cultura y turismo
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro instalacion de con motor
para la condensadora marca York
60.000 Btu
1 carga Quimica descontaminante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis FCG		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Gobernacion	Secretaria de cultura y turismo

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
SPLIT	1	60.000	York

Actividad: Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Mauro Rangel C
Cargo: secretaria

✓ **PISO 1 AGRICULTURA (MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	AÑO
	12 06	23

ORDEN DE SERVICIO No. 5951

CLIENTE: Agricultura
DIRECCIÓN: Carrera 25
CIUDAD: Bucaramanga
MODELO:
UBICACIÓN: Piso1
MANTENIMIENTO: ✓
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Piso 1
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Servicio mento en cuarto
acondicionado 24.000 Btu
Limpieza General De Secustracion
con Quimico 1 litro Quimico

OPERARIO: Luis FCC
AYRCOL:
CLIENTE:

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA | DIA 12 | 06 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5951

CLIENTE: Agricultura
MODELO:
DIRECCIÓN: carrera 25
UBICACIÓN: Piso 1
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: V
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Piso 1
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realiza retiro de un aire
acondicionado 24.000 Btu
Limpieza general de evacuacion
con Químico 1 litro químico

OPERARIO: Luis Fco
AYRCOL:
CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		12	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Agricultura	Piso 1

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINSPLIT	1	24.000	SAMSUNG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Agente tecnico

✓ **PISO 2 AGRICULTURA (MINI SPLIT/24,000 Btu/hr, MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5952

CLIENTE: Agricultura
DIRECCIÓN: Carrera 25
CIUDAD: Bucaramanga
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: V
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Piso 2
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Servicio Mant. 5 aires acondicionados 3 24.000 Btu 2 12.000 Btu Limpieza General 3/A Quimico desencrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Fco		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA | DIA 17 | MES 06 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5952

CLIENTE:
DIRECCIÓN: Agricultura Carrera 25
CIUDAD: Bucaramanga
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Piso 2
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realiza Mtto a 5 aires acondicionados 2 de 24.000 BTU y 3 de 12.000 BTU Limpieza General S/M Químico desmontando

OPERARIO: Luis FC

AYRCOL:

CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		12.	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Agricultura		Piso 2	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MNSPLIT	3	24.000	L.G
MNSPLIT	2	17.000	Samsung

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:


Yolanda Campos F


Nombre: YOLANDA CAMPOS PORRES
Cargo: Secretaria Despacho

✓ **PISO 4 AGRICULTURA (6)(MINI SPLIT/12,000 Btu/hr, (1)MINI SPLIT/18,000 Btu/hr)**




READYMAS

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑ
	12	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5953

CLIENTE: Agricultura — MODELO:
DIRECCIÓN: Carrera 25 — UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Piso 4
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo Manto 7 aires acondicionados Uno 18.000 y 6 de 12.000 Btu Limpieza General 3/4 Quimico desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis FCC		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑ
	12	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5953

CLIENTE: Agricultura — MODELO:

DIRECCIÓN: Carrera 25 — UBICACIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: ✓ — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Piso 4

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realiza mant. 7 aires acondicionados, uno 18.000 y 6 de 12.000 Btu Limpieza General 3/4 Químico desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis FCC		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		17	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Agricultura		Piso 4	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MNSPLIT	1	18.000	L.G
MNSPLIT	1	12.000	L.G
MNSPLIT	5	12.000	Samsung

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre: Angel Gonzalez Leni
Cargo: Profesional Universitario

✓ **ESCOLTA (MINI SPLIT/18,000 Btu/hr, MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**









Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5960

CLIENTE: Gobernación — MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37 — UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: [ ] REVISIÓN: [ ] MONTAJE: [ ] OTROS: [✓]
UBICACIÓN EQUIPO: Escaltas
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Cambio del control REMOTO
Samsung 1 Galon 1/2 Quimico deSencrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis FCC		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 13 | MES 06 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5960

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: [ ] REVISIÓN: [ ] MONTAJE: [ ] OTROS: [✓]
UBICACIÓN EQUIPO: Escaleras
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Cambio del control REMOTO Samsung
1 Galon 1/2 Quimico desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Pcc		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	09	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5954

CLIENTE: Gobernacion
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Escuelas
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Serrealizo Mantto General 2 aire acondicionados uno 24.000 Btu y uno 18.000 Btu Limpieza General

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Fco		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA | DIA 09 | MES 06 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5954

CLIENTE: Gobernacion
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: V
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Escuelas
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realiza mantto General a cada
acondicionados, cada 24.000 Btu
a uno 1.19.000 Btu. Limpieza General

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Fco		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		09	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Gobernacion		Escolta	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MNSPLit	1	24.000	Samsung
MNSPLit	1	18.000	Samsung

Actividad: Correctivo ☑ Preventivo ☑ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Andres mauricio cruz
Cargo: Hombre protección

✓ **CONTROL INTERNO (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr, MINI SPLIT/18,000 Btu/hr)**









Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	04	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5955

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Control interno
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Servicio Mant 3 aires acondicionados
2. 18.000 Btu uno 12.000 Btu
Samsung y LG
Limpieza General de los equipos
3/4 Quimico

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis y CC		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	A
	09	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5955

CLIENTE: Gobernación
DIRECCIÓN: Calle 37
CIUDAD: Bucaramanga
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: ✓
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Control interno
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realiza Mantto 3 aires acondicionados
2. 18.000 Btu una 12.000 Btu
Samsung y LG
LIMPIEZA General de los equipos
3/4 Química

OPERARIO: Luis Tec
AYRCOL:
CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		09	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Gobernacion	Control interno

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MNSPL. 1	7	18.712	Samsung
MNSPL 1	1	17.000	L.G

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Rosmira Gross B.

Nombre:

Cargo: Técnico.

✓ **SECRETARIA DE LA MUJER (MINI SPLIT/18,000 Btu/hr)**







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA | DIA 09 | MES 06 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO No. 5956

CLIENTE: Gobernacion
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de la Mujer
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo Manto General 3 Aires acondicionados 18.000 Btu Samsung
Limpieza General 1/2 litro Quimico

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Fec		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	09	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5956

CLIENTE: Gobernacion
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de la Mujer
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo Aseo General 3 aires acondicionados 18.000 Btu Samsung
Limpieza General 1/2 litro Quimico

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Fcc		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		09	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Gobernacion	Secretaria de la Mujer

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINISPLIT	3	18000	Samsung

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Julian Reyes G

Nombre:
Cargo: Secretario Grado 09

✓ **CONTROL DE CALIDAD (MINI SPLIT/18,000 Btu/hr, MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**









Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 04 | MES 06 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO No. 5957

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: control de calidad
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Servicio Manto General 2 aire acondicionados uno 18.000 Btu L.G
uno 24.000 Btu L.G
Limpieza General 1 litro quimico desencrustante

OPERARIO: Luis FCG
AYRCOL:
CLIENTE:

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑ
	04	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5957

CLIENTE: Gobernación
DIRECCIÓN: Calle 37
CIUDAD: Bucaramanga
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: ✓
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: control de calidad
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Correctivo Mant. General 2 aire acondicionados uno 18.000 Btu L.G uno 24.000 Btu L.G
Limpieza General 1 litro químico desengrasante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Tco		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		09	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Gobernacion	control de calidad

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINSPLIT	1	18.000	L.G
MINSPLIT	1	24.000	L.G

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Carolina Osma Heléndez

Nombre:

Cargo: Profesional Universitario /ofi. 227


✓ **SECRETARIA DE DESARROLLO (3)(EQUIPO CASSETTE DE 60.000BTU/HR, (1)MINI SPLIT/18,000 Btu/hr,(3) MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**

CASSETTE DE 60.000BTU/HR MANTENIMIENTO CORRECTIVO TUBERIA DE COBRE 3/4"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT.
MINI SPLIT/18,000 Btu/hr MANTENIMIENTO CORRECTIVO TUBERIA DE COBRE 1/2"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT.











Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 10 | MES 06 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO No. 5958

CLIENTE: Gobernación
DIRECCIÓN: Calle 37
CIUDAD: Bucaramanga
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: ✓
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de Desarrollo
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Servicio Mante 6. aires
acondicionado 2 60.000. Btu
4 12.000 Btu y 18.000 Btu
Limpieza General
1 Galon 1/2 Quimico desencrustante

OPERARIO: Luis FC6
AYRCOL:
CLIENTE:

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5958

CLIENTE: Gobernacion
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de Desarrollo
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Servicio Mantto 6. aires
acondicionado 2 60.000 Btu
4 12.000 Btu y 18.000 Btu
Limpieza General

1 Galon 1/2 Quimico desencrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Fco		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	06	

ORDEN DE SERVICIO
No. 5959

CLIENTE: Gobernación — MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37 — UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS: X
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de Desarrollo
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo Reparacion de dos Curas uno 60.000 Btu Coreccion de Fuga un MNSD11 Coreccion de Fuga

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis FCG		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	06	

ORDEN DE SERVICIO
No. 5959

CLIENTE: Gobernación MODELO:

DIRECCIÓN: Cívic 37 UBICACIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS: X

UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de Desarrollo

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Servicio Reparación de dos Cuis
una 60.000 Btu Corrección de
fuga en MINISPLIT Corrección
de Fuga

1 balón 1/2 Quimico de Limpieza

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Jcg		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		10	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Gobernación	Secretaria de Desarrollo

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
CASSETES	2	60.000	COMFORESTAR
MINSPLIT	3	12.000	SAMSUNG
MINSPLIT	1	18.000	SAMSUNG

Actividad: Correctivo ☑ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Nora Smith Zambrano
Cargo: Secretaria Ejecutiva.