Culturama	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"	CÓDIGO: F-GC-33
		VERSIÓN: 01
	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 15-08-2019
	FORMATO ACTA DE RECIBO DE COMPRAS O SUMINISTROS	PAGINA: 1 de 2

Duitama, **17 De mayo De 2023**, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones del Instituto, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el contrato que a continuación se relaciona.

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	MC-012-2022
OBJETO	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
CONTRATISTA	COMLINRED SAS
C.C o NIT. No.	820004070-9
NOMBRE DE REPESENTANTE LEGAL*	JUAN CAMILO ARENAS CÁRDENAS
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL*	1019068303
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.09.1603.3301.068 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
VALOR DEL CONTRATO	$ 23.662.303,20
VALOR ADICIONADO*	N/A
DURACIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 06 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 07 DE FEBRERO DE 2023
TERMINO ADICIONAL*	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	22 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2022
REINICIO DEL CONTRATO	06 DE FEBRERO DE 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GERMAN DAVID VARGAS MATEUS

*Solamente si aplica

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE
1	Salida para interruptor sencillo cable 12 AWG THHN cobre PVC 1/2". Inlcuye interruptor.	UND	5	SI

2	Suministro e instalación panel led incrustar 12w.	UND	10	SI
3	Suministro e instalación panel led sobreponer 60*60 48W	UND	5	SI
4	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plástica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye aparato	UND	5	SI
5	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo, con altura de montaje de 6 m. incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalación. Incluye luminaria led tipo farol exterior.	UND	7	SI

OBSERVACIONES:

Se manifiesta que el servicio está siendo prestado a satisfacción cumpliendo lo estipulado en el contrato de acuerdo con la ley.
SI _x_ NO ___

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
NIT. 800.110.187-2
GERMAN DAVID VARGAS MATEUS
1052399368
CONTRATANTE
SUPERVISOR

COMLINRED SAS
820004070-9
JUAN CAMILO ARENAS CÁRDENAS
1019068303
CONTRATISTA