Bogotá, D. C.,11 de julio de 2023

Señores
XIE S.A
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García
Director de Obra
Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: Seguimiento de personal de campo de la correcta implementación del PMT.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, el 7 de julio de 2023, en recorrido con el Contratista, pudo evidenciar que, la instalación del PMT no cumple la función para la cual fue implementado y es garantizar un paso seguro al peatón y demarcar la zona de obra.

Es así que en la intersección de la prioridad 30 y 31 (KR97 con CL42 Sur), el PMT implementado no demarcó la zona de excavación, como se observa en la fotografía No.1, donde quedó el riesgo para el peatón y los mismos trabajadores de la obra, si bien, el Contratista corrigió la deficiencia ante el llamado de atención de la Interventoría, es una situación que no debe volver a presentarse.

Fotografía No.1 – Zona de excavación sin demarcación



Fuente: Interventoría

Así las cosas, la Interventoría solicita al Contratista, impartir la capacitación al personal de auxiliares de tráfico y personal de obra, de estar atentos a corregir deficiencias como la mostrada en la fotografía y no esperar a que la Interventoría y la misma comunidad realice la solicitud de contar con pasos seguros.

Cordialmente

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Represent ante Legal

Anexo: Sin anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: LRL-KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR