

FICHA TÉCNICA								
NOMBRE: BOMBA HIDROSTATICA MANUAL PRESIÓN DE TRABAJO 500/1500/3000 PSI ACOPLS 1/2"								
Especificaciones mínimas requeridas:								
<table><tr><th>CARACTERÍSTICAS</th></tr><tr><td>Bomba de Prueba Hidrostática Tipo HRHG, Bomba de prueba hidrostática de activación manual con cuerpo en hierro y aluminio tipo hrhg Características: CUERPO DE HIERRO FUNDIDO ASTM A 126-TANQUE EN LAMINA-MANOMETRO DE GLISERINA 1/4"-PRESIÓN DE TRABAJO 500/1500/3000 PSI-MANGUERA CON ACOPLS 1/2"-</td></tr><tr><td>ALTO/ANCHO/PROFUNDIDAD CM:80X59X42</td></tr><tr><th>ACCESORIOS</th></tr><tr><td>N/A</td></tr></table>	CARACTERÍSTICAS	Bomba de Prueba Hidrostática Tipo HRHG, Bomba de prueba hidrostática de activación manual con cuerpo en hierro y aluminio tipo hrhg Características: CUERPO DE HIERRO FUNDIDO ASTM A 126-TANQUE EN LAMINA-MANOMETRO DE GLISERINA 1/4"-PRESIÓN DE TRABAJO 500/1500/3000 PSI-MANGUERA CON ACOPLS 1/2"-	ALTO/ANCHO/PROFUNDIDAD CM:80X59X42	ACCESORIOS	N/A	<table><tr><th>FOTOGRAFÍA</th></tr><tr><td></td></tr></table>	FOTOGRAFÍA	
CARACTERÍSTICAS								
Bomba de Prueba Hidrostática Tipo HRHG, Bomba de prueba hidrostática de activación manual con cuerpo en hierro y aluminio tipo hrhg Características: CUERPO DE HIERRO FUNDIDO ASTM A 126-TANQUE EN LAMINA-MANOMETRO DE GLISERINA 1/4"-PRESIÓN DE TRABAJO 500/1500/3000 PSI-MANGUERA CON ACOPLS 1/2"-								
ALTO/ANCHO/PROFUNDIDAD CM:80X59X42								
ACCESORIOS								
N/A								
FOTOGRAFÍA								
								
OBSERVACIONES: Ninguna.								

Elaboró:

ALEXANDRA GARAY PAEZ

Firma

Fecha: 11 DE JULIO DE 2023

