OBSERVACIONES TECNICAS AL PLIEGO DE CONDCIONES MC 003 DE 2023

ENETEL

No. 1. Se requieren más especificaciones técnicas para la cotización de las luminarias de 50 W del ítem 7 del formato de propuesta dado que no es muy claro el tipo de luminaria requerida, ya que en el mercado existe las viales, interiores y muchas otras opciones, por favor aclarar.

Respuesta: Se anexa referencia fotográfica de la lampara solicitada.



No. 2. En el ítem 11 y 12 del formato de propuesta se solicitan 20 unidades de luminarias, pero en la descripción del ítem hacen referencia a 26 luminarias de doble brazo y 10 luminarias de 1 brazo, por favor especificar cuantas luminarias se requieren para este ítem.

Respuesta:

Se corrigen las descripciones de los ítems 11 y 12 la cantidad a suministrar e instalar son 20 unidades.

No. 3. Se requiere más información para los tableros de control de iluminación solicitados, por favor compartir especificaciones o diseño del tablero.

Respuesta: En la actualidad, la institución no dispone de planos eléctricos actualizados debido a que cada bloque cuenta con una estructura preexistente independiente. Aunque se está avanzando en la elaboración de dichos planos, lamentablemente, no es factible compartir información de forma parcial en este momento. En consideración a esta situación, la Institución organizó una visita técnica con el objetivo de brindar a los posibles proponentes la oportunidad de conocer las características físicas de las instalaciones. Sin embargo, es importante destacar que ningún proponente asistió a dicha visita.

No. 4. Se solicita suministrar el estudio de iluminación al que hacen referencia en el formato de propuesta adjunto, dado que dentro de los archivos suministrados no se encuentra y es necesario para la correcta cotización de las luminarias.

Respuesta: se adjunta documento.

No. 5. Para el ítem 22 del formato de propuesta se tiene que requieren una luminaria hermética de 8 w, pero la referencia que solicitan en el mismo ítem no es para una potencia de 8 w, ya que indican que la referencia es sylvania y esta corresponde a una de 25w. Por favor aclarar.

Respuesta: se corrige la descripción a 25w



Yolima Goez Montoya
Contratista de apoyo a la VAD