NIKE
COLOMBIANA S.A

ORDEN DE TRABAJO

TIPO DE SERVICIO

- [x] Mantenim. Preventivo
- [ ] Montaje e instalación
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Cobro
- [ ] Desmontaje
- [ ] Otro

ELABORADO EN

- [x] Externo
- [ ] Taller

NUMERO 17232

DATOS CLIENTE

Cliente: 130505003757 - CONSORCIO UVM (PLAZA
Dirección: CL 98 70 91 OF 812
Ciudad: 11001 BOGOTÁ Bogotá D.C
Contacto: -

Teléfonos: 7441529
NIT:

DATOS SERVICIO

Fecha: 24/08/23 **Hora:** 06:00 **Fecha destino:** 24/08/23 *No es urgente*
Recibe: 65 - YESID OCHOA **Tipo Servicio:** Técnico
Técnico: 65 - YESID OCHOA

Servicio:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ASCENSOR CIBES A5000 SERIE: 331429 DEL
MES DE AGOSTO

Solución:

Material

Serie	Descripción	Unidades

Se Realiza mantenimiento preventivo mes de agosto se lubrican todos los paneles lado 2 se realiza el cambio de aceite del timon se verifica la tension de las bandas se limpia y se lubrican los rieles se cubre la espuma del tornillo sin fin se revisa que las puertas se encuentren funcionando con normalidad se realizan pruebas y se Realiza la limpieza interna se deja operativo y funcional.

Relacion de horas trabajadas

Fecha	Hora inicio	Hora final	Total Horas
24/8/23	12:00pm	3:30pm	

- [ ] Garantía
- [ ] Cobro
- [ ] Cortesía
- [ ] Alquiler

Observaciones

NOTA: Certifico haber recibido el equipo(s) arriba mencionado(s) en correcto funcionamiento.
Certifico que recibi a satisfacción el servicio prestado.

- [ ] SI
- [ ] NO

Jorge

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Yesid Ochoa

FIRMA TECNICO NIKE