Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42575

CLIENTE	Subred Centro Oriente Fontibon	SOLICITANTE	Ing. Freddy Ayala
DIRECCIÓN	Cra 5 # 33A-45	CIUDAD	Bogotá
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria	TELEFONOS	3506388681
		ELABORÓ	Alvaro B
		FECHA	15/09/23
		CONTRATO / OC	6265004-2023
		COTIZACIÓN	1936-23
		CENTRO DE COSTOS	30391

(X) MANTENIMIENTO ( ) INSTALACIÓN ( ) GARANTIA ( ) DIAGNOSTICO ( ) OTROS

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 2 se revisa cada punto del sistema se realiza cambio de pulsador en las cepedanos de las habitaciones 326 329 se hizo cambio de chapa en las habitaciones 325 327 332 se hizo arreglo de dos taladros de las habitaciones 339 y 338 quedando el sistema funcionando

Esther Antonio
Enfermera
1030086716

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alvaro B 2. _____ 3. _____

LLEGADA 8:00 SALIDA 9:30

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

Freddy E. Ayala C

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Freddy Eimer Ayala Castro

CARGO ing electromecanico

FECHA 15 09 23

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Calle 30 A No. 6 - 22 Oficina 201 - 202 /Tel.: (601) 285 2005 - (601) 285 0538
Celular: 320 800 3453 - E-mail: gerenciacomercial@cmt.net.co
www.cmt.net.co - Bogotá Colombia