

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ADENDA	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-032-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 1 de 31



ADENDA No. 001-ARC-CBCA1-2023
PROCESO DE MENOR CUANTIA No. 0056-ARC-CBCA11-2022

El Comandante del Batallón de Comando y Apoyo de I.M No.1, debidamente nombrado mediante resolución No. 1109 del 29 de noviembre de 2021, Acta de Posesión 001 del 04 de enero de 2022 y facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de prestación de los servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolución de Delegación No. 4223 del 16 de junio del 2022, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, se permite informar a los señores oferentes interesados en participar en el proceso de Mínima Cuantía No. 0056-ARC-CBCA11-2023 cuyo objeto es "Referente observaciones presentadas el día 19 de octubre de 2023, realizadas en el sistema electrónico de contratación pública SECOP II, proceso de Mínima Cuantía No. 056-ARC-CBCA11-2023, cuyo objeto es contratar **"LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE"** Con toda atención me permito dar respuesta a las observaciones realizadas por los oferentes interesados en participar en el proceso referenciado, en los siguientes términos:", que se requiere realizar modificación al proceso teniendo en cuenta las observaciones presentadas a la invitación publica, en los siguientes términos.

PRIMERO: Adiciónese, el anexo técnico en el sentido de detallar las especificaciones técnicas de los ítems 1 y 2, de la siguiente manera, así:

1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO.


ITEM	BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 01 TRANSFORMADOR DE 75 KVA TRIFÁSICO, 13.200/240-127V, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES (RETIE,IEC) Y CONTENGAN UNA PINTURA QUE LO PROTEJAN DE LA CORROSIÓN Y SALINIDAD DE LA ZONA.	UND	1
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA TRIFÁSICO, 13.200/240-127V, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES (RETIE,IEC) Y CONTENGAN UNA PINTURA QUE LO PROTEJAN DE LA CORROSIÓN Y SALINIDAD DE LA ZONA.	UND	1
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CORTA CIRCUITO DE 27 KV 200 AMP CON HERRAJES	UND	6
4	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN FUSIBLE DE CARGA FINAL	UND	6
5	CABLE DE CU # 2 DESNUDO	ML	40
6	TERMINAL DE OJO # 2	UND	20
7	DPS ROBUSTO DE 15 KV	UND	6


 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ADENDA	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-032-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 2 de 31

8	DESMONTE DE CAJA DE CORTACIRCUITOS, DPS, PUENTES DE MEDIA TENSIÓN EN MAL ESTADO, TRANSFORMADOR DE 75 KVA EN MAL ESTADO	UND	1
9	DESMONTE DE CAJA DE CORTACIRCUITOS, DPS, PUENTES DE MEDIA TENSIÓN EN MAL ESTADO, PARARRAYOS, TRANSFORMADOR DE 30 KVA EN MAL ESTADO	UND	1
10	CAMBIO DE PUENTES POR MEDIA TENSIÓN	UND	2
11	SUMINISTRO E INSTALACION PARARRAYOS	UND	6
12	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA	UND	2

SEGUNDO: Los demás términos no modificados de la invitación publica No. 056-ARC-CBCAI1-2023 mediante la presente adenda permanecen y por ende continúan vigentes.


Capitán de Fragata MARIO FERNANDO GARNICA LOPEZ
Comandante batallón de Apoyo de Infantería de Marina No.1

TNLADM PATERNINA MARTELO MARCELA
CCLOG BCAI1 

TNADER MARULANDA GONZALEZ ANA
Asesora Jurídica BCAI1 
MA2LAA GONZALEZ CABRERA ANDERSON
Ejecutivo Contrato BCAI1 

TKADER BARRETO DUQUE KAREN
Jefe Adquisiciones BCAI1 