ACTA No. 01		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento al contrato No.CO1.PCCNTR.5372270		
CIUDAD Y FECHA: Espinal, 2 de noviembre de 2023	**HORA INICIO:** **10:00 am**	**HORA FIN:** **11:00 am**
LUGAR Y/O ENLACE: Sala de juntas subdirección	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro Agropecuario La Granja	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Exposición de la revisión a la ejecución del contrato. 2. Establecer cronograma de actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar reunión de seguimiento al contrato N.CO1.PCCNTR.5372270 suscrito por parte de la empresa MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S; cuyo objeto cita “contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de las seis (6) plantas de energía de emergencia de 156 kva, 30 kva, 20 kva, 30 kva, 45 kva y 15kva, del Centro Agropecuario la Granja - SENA - El Espinal - Tolima."		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

1. **Exposición de la revisión a la ejecución del contrato.**

Toma la palabra la supervisora Profesional G1 Maria Delaida Ramírez Sánchez del Centro, quien precisa que el día 13 de septiembre de la corriente anualidad, se celebró contrato con la empresa MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S, cuyo inicio se dio a partir del 22 de septiembre de 2023. En virtud del seguimiento realizado por la supervisora y su equipo de apoyo el Trabajador Oficial Jefferson González, se evidencia que a la fecha no se presenta ninguna actividad de ejecución del contrato en mención; por lo anterior, se hace necesario citar al contratista y establecer un cronograma de actividades a la ejecución del contrato, para el mantenimiento preventivo y correctivo de las seis (6) plantas de energía.

2. **Establecer cronograma de actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas el contrato.**

Una vez escuchado a la supervisora y el contratista, las partes de forma bilateral establecen cronograma de actividades para la ejecución del contrato, como se establece a continuación:

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	72151514	**PLANTA DE ADMINISTRACION 156 KVA, SERIE 45383305 MOTOR CUMMINS: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Sondeada y limpieza del radiador, aplicada del antioxidante, cambio y suministro de aceites y filtros, ajuste de conexiones eléctricas, calibración de sensores, limpieza de la máquina para la planta eléctrica de 156 KVA ajuste del múltiple de escape y pintada del mismo, pintada de cuarto de máquinas. (1) filtro de aceite ref:AD-300, (1) filtro de agua WF-205 (1) filtro de aire con las siguientes características:10" de largo X10" de ancho X4" de diámetro de entrada, (30) cuartos de aceite 15W40, (5) galones de antioxidante.**	2	UN	7-nov	7-dic
2	72151514	**PLANTA DE ADMINISTRACION 156 KVA, SERIE 45383305 MOTOR CUMMINS: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Reparación del motor consistente en suministro e instalación de: Una (1) empaque de culata. seis (6) sellos de válvulas de admisión, seis (6) sellos de válvulas de escape, seis (6) camisas húmedas, seis (6) juegos de sellos para camisas, seis (6) juegos de pistones, seis (6) juegos de anillos, seis (6) pasadores de biela, Doce (12) pines para pasadores de biela, seis (6) juegos de casquetes de biela, cuatro (4) arandelas de ajuste del cigüeñal, siete (7) juegos de casquetes de bancada, doce (12) juegos de Pines para válvula, doce (12) resortes para válvula, una (1) bomba de aceite, un (1) sello delantero, Cambio de un(1) termostato un (1) sello trasero del cigüeñal, dos (2) mangueras de radiador un (1) juego completo de empaquetadura de motor, rectificada del cigüeñal y círculos de bancada del bloque, sellos del cigüeñal, mantenimiento al sistema de inyección (bomba Bosch, calibración y sincronización, del bomba de**	1	UN	7-nov	7-dic

		inyección, cambio de inyectores DLLA150 p115 66210. suministro instalación de tornillería en mal estado. (garantía de 15 meses de la reparación).				
3	72151514	**PLANTA DE ADMINSITRACION 156 KVA, SERIE 45383305 MOTOR CUMMINS: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Suministro e instalación de batería una (1) 4D 12 voltios, Suministro e instalación de cables de conexión de batería a la máquina, con sus respectivos bornes.**	1	UN	7-nov	7-dic
4	72151514	**PLANTA DE ADMINSITRACION 156 KVA, SERIE 45383305 MOTOR CUMMINS: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ajuste de la trasferencia, desmonte de contactores para limpieza de contactos o cambio si los requiere, ajuste de cables de alimentación y salida de la trasferencia cambio de terminales que se encuentran recalentados Calibración del módulo de trasferencia electrónica.**	1	UN	7-nov	7-dic
5	72151514	**PLANTA DE ADMINSITRACION 156 KVA, SERIE 45383305 MOTOR CUMMINS: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Lavado y limpieza de tanques de almacenamiento de combustible, cambio de mangueras de control nivel tanques de combustible. Detección y reparación de fugas de radiadores.**	1	UN	7-nov	7-dic
6	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE AGROINDUSTRIA 3OKVA:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Sondeada y limpieza del radiador, aplicada de antioxidante, cambio de aceite y filtros, ajuste de conexiones eléctricas, ajuste y calibración de sensores, y limpieza de la máquina.1 filtros de aceite ref. mf 2a 1 filtros de acpm ref. bf 209, 1 filtros de aire ref. a- 350 8 galones de antioxidante, 20 cuartos de aceite ref. 15w-40,	2	UN	8-nov	14-nov
7	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE AGROINDUSTRIA 3OKVA:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO Suministro e instalación de bomba de combustible para el motor marca John	1	UN	8-nov	14-nov

		Deere para ser instaladas en las Plantas de la Unidad de Agroindustria				
8	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE AGROINDUSTRIA 3OKVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Contactor de 80 amperios marca reconocida para ser cambiado en la trasferencia**	1	UN	8-nov	14-nov
9	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE AGROINDUSTRIA 3OKVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Lavado y limpieza de tanques de almacenamiento de combustible, cambio de mangueras de control nivel tanques de combustible. Detección y reparación de fugas de radiadores.**	1	UN	8-nov	14-nov
10	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE AGROINDUSTRIA 2OKVA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Sondeada y limpieza del radiador, aplicada de antioxidante, cambio de aceite y filtros, ajuste de conexiones eléctricas, ajuste y calibración de sensores, y limpieza de la máquina.1 filtros de aceite ref. mf 2a 1 filtros de acpm ref. bf 209, 1 filtros de aire ref. a- 350 8 galones de antioxidante, 20 cuartos de aceite ref. 15w-40,**	2	UN	15-nov	20-nov
11	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE AGROINDUSTRIA 2OKVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de módulo de transferencia**	1	UN	15-nov	20-nov
12	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE AGROINDUSTRIA 2OKVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Lavado y limpieza de tanques de almacenamiento de combustible, cambio de mangueras de control nivel tanques de combustible. Detección y reparación de fugas de radiadores.**	1	UN	15-nov	20-nov

13	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE TRACTORISMO 3OKVA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Sondeada y limpieza del radiador, aplicada de antioxidante, cambio de aceite y filtros, ajuste de conexiones eléctricas, ajuste y calibración de sensores, y limpieza de la máquina.1 filtros de aceite ref. mf 2a 1 filtros de acpm ref. bf 209, 1 filtros de aire ref. a- 350 8 galones de antioxidante, 20 cuartos de aceite ref. 15w-40,**	2	UN	20-nov	22-nov	
14	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE TRACTORISMO 3OKVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Suministro e instalación de sensor de temperatura y control de presión de aceite**	1	UN	20-nov	22-nov	
15	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE TRACTORISMO 3OKVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Arreglo de la bomba de agua consistente en desmonte de la misma, cambio de empaquetaduras y rodamientos**	1	UN	20-nov	22-nov	
16	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE TRACTORISMO 3OKVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Suministro e instalación de tres(3) baterías de 12 voltios 31H y hechura de soportes para la colocación de las mismas a las plantas de Agroindustria (2) y Tractorismo**	1	UN	20-nov	22-nov	
17	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE TRACTORISMO 3OKVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de módulo de transferencia.**	1	UN	20-nov	22-nov	
18	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE TRACTORISMO 3OKVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Lavado y limpieza de tanques de almacenamiento de combustible, cambio de mangueras de control nivel tanques de combustible. Detección y reparación de fugas de radiadores.**	1	UN	20-nov	22-nov	

19	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE CASINO MARCA KHOLER 45KVA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Sondeada y limpieza del radiador, aplicada de antioxidante, cambio de aceite y filtros, ajuste de conexiones eléctricas, ajuste y calibración de sensores, y limpieza de la máquina.1 filtros de aceite ref. mf 2a 1 filtros de acpm ref. bf 209, 1 filtros de aire ref. a- 350 8 galones de antioxidante, 20 cuartos de aceite ref. 15w-40**	2	UN	23-nov	27-nov
20	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE CASINO MARCA KHOLER 45KVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Suministro e instalación de 1 batería de 12 voltios 48 F y cambio de bornes de conexión**	1	UN	23-nov	27-nov
21	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE CASINO MARCA KHOLER 45KVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Lavado y limpieza de tanques de almacenamiento de combustible, cambio de mangueras de control nivel tanques de combustible. Detección y reparación de fugas de radiadores.**	1	UN	23-nov	27-nov
22	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE CASINO MARCA KHOLER 45KVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de lámparas para emergencias (7 unidades) según normativa vigente (ductos en tubería EMT, cable awg 12 libre de halógenos).**	7	UN	23-nov	27-nov

23	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA PORTATIL GENERAC MODEL 0G0934 15 KVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Reparación del motor consistente en suministro e instalación de: Una (1) empaque de culata. sellos de válvulas de admisión, sellos de válvulas de escape, juegos de pistones, juegos de anillos. pasadores de biela, pines para pasadores de biela, juegos de casquetes de biela, un (1) sello delantero, Cambio de un (1) termostato un (1) juego completo de empaquetadura de motor, mantenimiento Y Reparación del carburador. suministro instalación de tornillería en mal estado. (garantía de 15 meses de la reparación). cambio de aceite y filtros de aire y combustible, limpieza de tanque de combustible, cambio de bujías, cambio de dos (2) llantas DE SOPORTE.**	1	UN	28-nov	30-nov
24		**Actividad de revisión y entrega del mantenimiento realizado de las seis (6) plantas de energía.**	1	UN	5-dic	12-dic

CONCLUSIONES

Avanzada la reunión, se establece cronograma de actividades de forma bilateral de conformidad con el tiempo de ejecución del contrato.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Envió de acta # 01 de reunión de seguimiento del contrato N. CO1.PCCNTR.5372270; al contratista, ordenador del gasto y asesor jurídico.	Maria Delaida Ramirez Sanchez	2/Nov/2023

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No-00 DEL DÍA 2 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S) Realizar reunión de Seguimiento Contrato No. CO1.PCCNTR.5372270 del Mant. de sala Planta de energía.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Jefferson Gonzalez Hernandez	93412790	X			CALG	Jefgonzalez@sena.edu.co		X	
2	John Carlos Ospina Tovar	93133244		X		MULTISTT SAS	operativa@multistt.com	3003198545	X	
3	Maria Ramirez	36306199	X			Centro Logistico	mdramirezs@sena.edu.co	6321G	X1-A	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente