BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.	PROCESO DIRECCIÓN TÉCNICA	FO-DT-009
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	VERSIÓN: 04
		Fecha Efectiva 01-FEB-17

CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. MB-2310894

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS GOMEZ PLATA	**LUGAR DE MUESTREO:** EU ISABEL
DIRECCIÓN: Carrera 49 No 49 - 25	**RESPONSABLE MUESTREO:** BIOASIEL LABORATORIOS
CIUDAD: Gómez Plata	**FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 04/10/2023 9:50am
TELÉFONO: 862-77 03	**FECHA DE RECEPCIÓN:** 04/10/2023
E-MAIL: calidad@ersgomezplata.com	**FECHA DE ANÁLISIS:** 04/10/2023
CONTACTO: Andrea Cano - Coordinadora de Calidad	**FECHA DEL CERTIFICADO:** 09/10/2023

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD	DESINFECTANTE	TIPO DE MUESTRA	TEMP.
AGUA POTABLE	GRIFO AREA DE RESTAURANTE	N.A	POTABLE	19,9

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Res. 2115 de 2007	CONCEPTO
Recuento de Aerobios Mesófilos (Filtracion por Membrana) UCF/100ml	SM 9215D Ed. 23 - 2017	0	Max. 100	Cumple
Recuento de Coliformes Totales (Filtracion por membrana) UFC/100ml	NTC 4772 "Filtracion por membrana"	0	0	Cumple
Recuento de E. coli (Filtracion por Membrana) UFC/100ml	NTC 4772 "Filtracion por membrana"	0	0	Cumple

Analizado por: AMB02 Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES RES. 2115 DE 2007: AGUA POTABLE

LA MUESTRA SI CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES NORMATIVAS ANALIZADAS.

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.
2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos únicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

BIOASIEL LABORATORIO S.A.S



JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com