MILTON RANGEL SANDOVAL
TECNOLOGO ELECTROMECANICO
NIT 13922956–1

Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de presión, electrobombas, plantas eléctricas, tableros de control, lavado y desinfección de tanques

Bucaramanga Octubre 30 del 2023

Señores:
IDESAN
Ciudad

REF. INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VISITAS REALIZADAS EL 10 DE OCTUBRE Y 20

Equipo contra incendio conformado por una electrobomba IHM modelo 30 A de 9.0 H P

DATOS TECNICOS

VOLTAJE 221 – 220 – 221
AMPERAJE 14.5 – 14.3 – 13.5
PRESION DE TRABAJO 80 – 100 PSI
FALLA: Ninguna.
Esta electrobomba se encuentra trabajando normal, flotador relé de protección térmica.

Equipo tanque bajo, tanque alto conformado por dos electrobombas marca IHM modelo 1 - 1/2 A de 1.5 HP

BOMBA #1

DATOS TECNICOS

VOLTAJE 221
AMPERAJE 8.9 – 8.7
Falla: Ninguna
Esta electrobomba está trabajando normalmente flotadores bajo - aéreo, relé de protección térmica

Calle 112 No 32 .30 Teléfonos 6859550 Cel 3102334330
Barrio El Dorado, Bucaramanga, Santander

MILTON RANGEL SANDOVAL
TECNOLOGO ELECTROMECANICO
NIT 13922956–1

Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de presión, electrobombas, plantas eléctricas, tableros de control, lavado y desinfección de tanques

BOMBA #2
DATOS TECNICOS
VOLTAJE 221
AMPERAJE 9.0 – 8.9
FALLA: Ninguna
Esta electrobomba está trabajando normal

Equipo aguas lluvias conformado por una electrobomba BARNES modelo 3 CCE -1 autosebante de 1.0 HP

DATOS TECNICOS
VOLTAJE 221
AMPERAJE 6.6 - 6.5
FALLA: Ninguna.
Esta electrobomba está trabajando normal.

Planta de emergencia marca Kolher con motor JOHN DEERE

DATOS TECNICOS
NIVEL DE ACEITE NORMAL
NIVEL DE AGUA NORMAL
NIVEL DE ACPM FUL
CARGADOR DE BATERIA TRABAJANDO NORMAL
TRANSFERINCIA AUTOMATICA TRABAJA NORMAL
VOLTAJE 221 – 220 – 220
VOLTAJE DE BATERIA 12
HORAS DE TRABAJO 396.5
Se revisaron todos sus componentes como transferencia, cargador de batería.

Hilton Rangel.

Milton Rangel Sandoval

Calle 112 No 32 .30 Teléfonos 6859550 Cel 3102334330
Barrio El Dorado, Bucaramanga, Santander

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MILTON RANGEL SANDOVAL
IDENTIFICACION:	CC-13922956
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-15
FECHA DE PAGO:	2023-10-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627175608
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8670355387
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALO
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.319.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.000	
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.319.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.319.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.500	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 822.700	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/12/2023