Municipio de Guatapé	INFORME DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Código: PDE-FR-06
		Versión: 05
		Página 1 de 2

ASESORÍA ☐ **ASISTENCIA TÉCNICA** ☒ **FECHA** OCTUBRE 31/2023

Dependencia	Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Nombre Responsable y cargo	Nelson Evelio Valencia Alzate - Ingeniero Contratista
Línea Plan de Desarrollo	03. Guatapé emprende por el desarrollo rural y medio ambiental
Componente	02. Agua potable y saneamiento básico
Programa	02. Fortalecimiento de acueductos
Proyecto	

Población Asistida

Sector o vereda	VEREDA LA SONADORA								
Asistido	ACUEDUCTO LA SONADORA					**Documento de identidad**			
Población	**LGTBI**		**Discapacidad**		**Victima del conflicto armado**		**Afrocolombiano**		
Georreferenciación						**Teléfono**			
Objeto de la Visita	EVALUACIÓN OPERACIÓN PTAP								

Situación encontrada

* LA PTAP ESTA EN OPERACIÓN, PERO NO SE VIENE CUMPLIENDO CON LAS RUTINAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL MANUAL
- EL OPERARIO SOLO HACE VISITAS LOS MIERCOLES Y SABADOS
- NO SE LLEVA A CABO EN FORMA DIARIA AL MENOS EL RETROLAVADO DE FILTROS.
- NO SE ADICIONA COAGULANTE
- LOS FILTROS SE COLMATAN RAPIDAMENTE POR LO QUE SE PRESENTAN REBOSES PREVIO AL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y ELABORA SE DERRAMA POR EL SEDIMENTADOR SOBRE LAS LOSAS DE APOYO.
- LA VALVULA FLOTADOR DE T.A NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO, OSEA QUE NO OPERA EL CIERRE AUTOMÁTICO DEL SISTEMA Y SE ESTA DESPERDICIANDO AGUA CLORADA POR EL REBOSE DEL T.A TODO EL TIEMPO.
- NO SE HA DEFINIDO QUIEN SERÁ EL OPERARIO DEL SISTEMA Y NO SE HA CAPACITADO PARA LA DOSIFICACIÓN DE QUIMICOS.

Municipio de Guatapé	INFORME DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Código: PDE-FR-06
		Versión: 05
		Página 2 de 2

Recomendaciones

* ES NECESARIO NORMALIZAR CUANTO ANTES EL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAP, CUMPLIENDO CON TODAS LAS RUTINAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL MANUAL
* ES MUY IMPORTANTE CONTRATAR LO ANTES POSIBLE EL OPERARIO PARA LA PTAP
* ES FUNDAMENTAL CAPACITAR AL OPERARIO PARA QUE SE HAGA LA OPORTUNA DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS Y LAVADO DE FILTROS.

* María Aydé Ruiz S.
Firma del asistido.
C.C. 42841422

Firma del asistente técnico.
C.C 70'951.816