servinariño

FORMATO MONITOREO DE CLORO RESIDUAL EN AGUA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CODIGO: RPA-26	VERSIÓN: 0	VIGENCIA: 1 de diciembre de 2016

MES Octubre. LUGAR Cocina Sena Agropecuario. (lava plato principal)

SUPERVISOR/SUPLENTE Wilmer Rosero. CARGO Supervisor.

Día	TOMA DE MUESTRA				VALOR DE CLORO RESIDUAL			
	PUNTOS DE MUESTREO		HORA DE MUESTREO	UBICACIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO	RANGO RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO CLORO (0,3 - 2,0), PH (6,5 - 9,0)	Cloro residual Libre (mg/L)	pH	Observaciones
	CD	TA						
1								
2	✓		6:30	lava plato principal		2	7,2	
3	✓		6:30	lava plato principal.		2	7,2	
4	✓		6:30	Lava plato Principal		2	7,2	
5	✓		6:30	lava plato principal		2	7,2	
6	✓		6:30	lava platos Principal		2	7,2	
7								
8								
9	✓		6:30	Lava platos Principal		2	7,2	
10	✓		6:30	lava platos principal		2	7,2	
11	✓		6:30	lava platos Principal		2	7,2	
12	✓		6:00	Lava platos Principal		2	7.2	
13	✓		6:00	Lava platos Principal.		2	7.2	
14								
15								
16								
17	✓		6:00	Lava platos Principal.		1.5	7.1	
18	✓		6:00	lava platos Principal		1.5	7.1	
19	✓		6:00	Lava platos Principal		2.0	7.2	
20	✓		6:00	Lava platos Principal		2.0	7.2.	
21								
22								
23	✓		6:00	Lava Plato Principal.		2.	7,2	
24	✓		6:00	Lava plato Principal		2	7,2.	
25			6:00	Lava Plato Principal		2	7,2	
26			6:00	Lava Plato Principal		2	7,2	
27			6:00	Lava Plato Principal		2	7,2.	
28								
29								
30			6:00	Lava plato Principal		2	7,2	
31			6:00	Lava plato Principal		2	7,2.	

Puntos de muestreo:
CD: conexión domiciliaria
TA: Tanque de Almacenamiento

NOTA: Realizar la toma de muestras a diario

INSTRUCCIONES

0. Lavado de manos
1. Limpieza y desinfección de Elementos de Protección Personal (EPP)
2. Aplicación de gel antibacterial
3. Llenar ambos tubos hasta donde le indique la marca con la muestra de agua.
4. Añadir 4 gotas de Fenol rojo al tubo de la izquierda y 4 gotas de Ortotolidina rojo al tubo de la derecha.
5. Coloque los tapones en ambos tubos y agite el kit hasta que el agua este perfectamente mesclada.
6. Comparar el color del agua de los tubos con la escala de colores (pH, cloro, Br)
7. Verificar que los resultados de cloro residual y pH este entre los rangos de la norma
8. Enjuagar los tubos con agua y nuevo a colocar los tapones

PRECAUCIONES CON EL FENOL Y LA ORTOTOLIDINA

1. En caso de contacto con los ojos, lavelos con agua durante 15 minutos y consulte con un especialista
2. Vestir prendas protectoras y fajas para proteger su piel y sus ojos

Wilmer Rosero.

Vobo Coordinadora de Producción y nutrición

Escaneado con CamScanner