PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA SMC-ICC-250-2023

ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de revisión, recarga y mantenimiento para los extintores de las dos (2) sedes y automotores del Instituto Caro y Cuervo.

GENERALIDADES

El presente documento contiene las especificaciones técnicas para adelantar la revisión, recarga y mantenimiento de los extintores del Instituto Caro y Cuervo.

Estas especificaciones deben ser observadas por la persona que ejecute la revisión, recarga y mantenimiento, y serán de obligatorio cumplimiento. En ningún caso se podrá hacer variación alguna a las mismas sin previa autorización de la supervisión del contrato.

ALCANCE DEL OBJETO Y FICHA TÉCNICA

No	ITEM	CANTIDAD REQUERIDA	Observaciones
1	AGENTE LIMPIO 123 X 9000 GRAMOS (Solkaflam)	35	Mantenimiento
2	AGENTE LIMPIO 123 X 7000 GRAMOS (Solkaflam)	2	Mantenimiento
3	AGENTE LIMPIO 123 X 3700 GRAMOS (Solkaflam)	8	Mantenimiento
4	AGUA A PRESION X 2 1/2 GALONES	12	Recarga
5	MULTIPROPOSITO 30 LIBRAS	5	Recarga
6	MULTIPROPOSITO 20 LIBRAS	26	Recarga
7	MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS	2	Recarga
8	MULTIPROPOSITO 5 LIBRAS	3	Recarga
9	CO2 X 10 LIBRAS	8	Mantenimiento
10	CO2 X 15 LIBRAS	18	Mantenimiento
TOTAL		**119**	

En el caso de los extintores con Agente Limpio 123 y C02 se les realizara mantenimiento mientras cumplen su ciclo de vida útil de 5 años para su nueva recarga o en su defecto se surta en proceso de reemplazo conforme a la Resolución 2749 de 2017.

Resolución 1362 del 02 de agosto 2007 y decreto 4741 de 2005 (AGENTES EXTINTORES HALLOGEN 1211): Los extintores de HALLON 1211 (AGENTE LIMPIO HCFC123 (solkaflam 123), CO2, TIPO K, AGUA DESERNEGISADA, FM200, WATERMIST, ECARO, INERGEN, NOVAC, se recargan cada 5 años. Una vez ensamblados o recargados, durante los cuatro años siguientes se les realiza revisión y mantenimiento que comprende (verificación de peso, cambio empaques, mantenimiento de válvula y sus mecanismos), por cada año de vida útil debe tener un anillo de verificación, al quinto (5) año de mantenimiento y revisión se realiza prueba de fuego (aleatoria o por selección de cada 10 equipo uno), si los equipos extintores pasan la prueba se reinicia el mantenimiento y revisión durante cinco años más.

Ubicación

UBICACIÓN	TIPO DE CARGA				CAPACIDAD (Lb o Gr)
	Extintor Agua	Extintor Polvo	Extintor CO2	Extintor Solkaflam	
Casa Cuervo					
Recepción				X	9000 gr
Facultad Seminario Andrés Bello				X	9000 gr
Recepción Guardas		X			20 lb
Recepción Guardas	X				2,5 gal
Patio 1 Fuente Esquina Derecha		X			10 lb
Patio 1 Fuente Esquina Izquierda		X			20 lb
Patio 2 Árbol Papayuela Y Cerezo Esquina Izquierda	X				2,5 gal
Patio 2 Árbol Papayuela Y Cerezo Esquina Izquierda	X				2,5 gal
Cafetería Segundo Patio				X	9000 gr
Auditorio			X		15 lb
Auditorio			X		15 lb
Auditorio			X		10 lb
Auditorio			X		10 lb
Emisora Parte Exterior				X	7000 gr
Emisora Parte Exterior			X		10 lb
Cafetería Tercer Patio				X	3700 gr
Corredor Externo Salas De Museo			X		10 lb
Corredor Externo Salas De Museo				X	9000 gr
Sala De Museos 1			X		15 lb
Sala De Museos 2			X		15 lb
Salas De Museo 3			X		15 lb
Oficina De Talento Humano				X	9000 gr
Oficina De Gestión Contractual				X	9000 gr
Corredor Secretaría General				X	9000 gr
Corredor Dirección General				X	9000 gr
Corredor Control Interno				X	9000 gr
Recursos Físicos				x	7000 gr
Salida Del Grupo De Planeación Y Relacionamiento Con El Ciudadano Cafetería Segundo Piso				X	9000 gr
Corredor Financiera				X	9000 gr
Corredor Comunicaciones				X	9000 gr
Casa Rivas					
Extintor Empotrado En La Pared, Parqueadero		X			20 libras
Sala de Profesores			X		15 libras
Biblioteca -Hemeroteca				X	9000 gr
Biblioteca -Hemeroteca				X	9000 gr
Biblioteca-sala de consulta			X		15 libras
Biblioteca-sala de consulta				X	9000 gr
Biblioteca-Recepción				X	9000 gr

Oficina de Investigación				X	9000 gr
Pasillo Ascensor				X	9000 gr
Salón de clase F			X		15 libras
Salón de Computo			X		15 libras
Salón Coordinación Maestrías				X	9000 gr
Salón d			X		15 libras
Salón c			X		15 libras
Yerbabuena					
Portería		X			30 lb
Cafetería			X		15 lb
Biblioteca-Entrada a sala de lectura			X		15 lb
EA127 Gestión Documental	X				2,5 gal
EA127 Gestión Documental			X		10 lb
211IP Imprenta-Entrada coordinación piso 2			X		10 lb
IP128 Imprenta-Entrada planta de máquinas		X			20 lb
IP128 Imprenta-Entrada planta de máquinas		X			20 lb
IP128 Imprenta-Entrada planta de máquinas		X			30 lb
IP128 Imprenta-Puerta bodega papel		X			20 lb
IP129 Imprenta-Entrada sección de encuadernación		X			20 lb
IP129 Imprenta-Entrada sección de encuadernación		X			20 lb
IP129 Imprenta-Entrada sección de encuadernación		X			30 lb
IP129 Imprenta-Sección de costura		X			20 lb
IP130 Imprenta-Interior bodega papel		X			20 lb
IP130 Imprenta-Interior bodega papel	X				2,5 gal
IP130 Imprenta-Interior bodega papel		X			20 lb
Recursos Físicos. Pasillo ingreso a bodegas y oficinas	X				2,5 gal
Recursos Físicos. Pasillo ingreso a bodegas y oficinas			X		15 lb
Recursos Físicos-Pasillo ingreso a bodegas y oficinas		X			20 lb
Recursos Físicos-Pasillo ingreso a bodegas y oficinas	X				2,5 gal
EA119 Recursos Físicos-Bodega usados	X				2,5 gal
EA122 Recursos Físicos-Pasillo Bodega 2 piso		X			20 lb
EA122 Recursos Físicos-Pasillo Bodega 2 piso	X				2,5 gal
EA122 Recursos Físicos-Pasillo Bodega 2 piso	X				2,5 gal
EA122/204A Recursos Físicos-Bodega de publicaciones		X			20 lb
EP233 Biblioteca 2 piso			X		15 lb
EP236 Biblioteca		X			20 lb
EP236 Biblioteca-Piso 2		X			20 lb
EA125 Biblioteca-Hemeroteca	X				2,5 gal
EA125 Biblioteca-Hemeroteca			X		10 lb
P121 Biblioteca-Colección General			X		10 lb
P121 Biblioteca-Colección General	X				2,5 gal
P121 Biblioteca-Colección General		X			20 lb
EP119 Biblioteca préstamo externo			X		15 lb
EA240 Oficinas 2 piso-Investigación			X		15 lb

EP223 Oficinas 2 piso-Mezanine impresora		X			30 lb
Oficinas 2 piso-Espacio fin escalera			X		15 lb
EP104 Museos-Taller				X	3700 gr
EP115 Museos-Pintura 2				X	9000 gr
EP114 Museos-Reserva Pintura 1				X	9000 gr
EP116 Museos-Mobiliario 1				X	3700 gr
EP105 Etnografía 1				X	3700 gr
Museos-Recepción Casa Marroquín				X	9000 gr
Museos-Sala Isabel Lleras				X	9000 gr
Museos-ALEC 1				X	9000 gr
Museos-ALEC 2				X	9000 gr
Museos-Nasa		X			20 lb
Museos-Cocina Casa Marroquín				X	9000 gr
Museos-Comedor Casa Marroquín				X	9000 gr
Museos-Sala Piano Casa Marroquín				X	9000 gr
Museos-Sala temporal Casa Marroquín				X	9000 gr
Museos-Baño incluyente		X			20 lb
Museos-Granero 1 Casa Marroquín				X	3700 gr
Museos-Granero 2 Casa Marroquín		X			20 lb
Museos-Mobiliario 2				X	9000 gr
Museos-Mobiliario 3				X	9000 gr
Museos-Mobiliario 4				X	9000 gr
Museos-Mobiliario 5				X	9000 gr
Museos-Artes decorativas 1				X	9000 gr
Museos-Indumentaria 1				X	3700 gr
Museos-Artes decorativas 2				X	9000 gr
Museos-Indumentaria 2				X	3700 gr
Museo Casa Marroquín-Corredor externo capilla		X			20 lb
Museo Casa Marroquín-Corredor interno		X			20 lb
Museo Casa Marroquín-Corredor interno		X			30 lb
Museo Casa Marroquín-Corredor interno		X			20 lb
Museo Casa Marroquín-Corredor interno		X			20 lb
EA139 Sistemas-RACK				X	3700 gr
Planta eléctrica		X			20 lb
Planta eléctrica		X			20 lb
Parque Automotor					
Carro- Conductor de dirección Pedro Acuña		X			5 libras
Carro- Conductor de subdirección administrativa y financiera Ricardo Nieves		X			5 libras
Carro- Conductor de subdirector académico Jorge Puerto		X			5 libras
Camión-Conductor Jonny Daniel Castellanos		X			10 lb

Nota 1: Con el solo hecho de presentar la propuesta a través de la Plataforma SECOP II, los proponentes se comprometen a cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos establecidos en este Anexo y demás documentos que hacen parte de la invitación.

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA SMC-ICC-250-2023

Situación que además queda expresa con la suscripción del Formato No. 1 Carta de presentación de la oferta por parte del Representante Legal.

- Nombre del Proponente: _____
- NIT: _____
-Dirección: _____
- Teléfono fijo: _____
- Teléfono Celular: _____
- Número de fax: _____
- Ciudad: _____
- E-mail: _____

Atentamente,

_____
Firma:
Nombre del Representante Legal
Cédula del Representante Legal