



FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA: 31 /10/2023

AREA: CENTRO ZONAL NORTE

No. DE REPORTE: 01

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS

TELÉFONO: 3002323933

No. DE IDENTIFICACIÓN: 1102862942

FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire mini esprit	LG CONFORFREESTH	Realizo mantenimiento preventivo (A # 11) aire mini esprit de 12.000 Y 24.000 wtu

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

Se realizó mantenimiento a la manejadora lavando y limpiando toda la maquina en general y revisando su parte eléctrica y dejándolo funcionando en perfectas condiciones.

OPERARIO
CONTRATISTA DE
AIRES

OPERARIO ICBF
ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA



FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA: 31 /10/2023

AREA: CENTRO ZONAL NORTE

No. DE REPORTE: 01

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS

TELÉFONO: 3002323933

No. DE IDENTIFICACIÓN: 1102862942

FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire MINI ESPLIT	LG	Realizo mantenimiento correctivo de aire de 12.000 wtu

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

SUMINISTRO DE MOTOR , SUMINISTRO DE BLOWER Y ARREGLO DE TARTJEA

OPERARIO
CONTRATISTA DE
AIRES

OPERARIO ICBF
ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA



FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA: 31 /10/2023

AREA: CENTRO ZONAL NORTE

No. DE REPORTE: 01

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS

TELÉFONO: 3002323933

No. DE IDENTIFICACIÓN: 1102862942

FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire MINI ESPLIT	LG	Realizo mantenimiento correctivo de aire de 12.000 wtu

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

REPARACION DE AISLAMIENTO A TUBERIA DE COBRE PARA AIRE LG , SUMINISTRO DE UNA TIRA DE RUBATEX 5/8 Y CINTA VINILO

OPERARIO
CONTRATISTA DE
AIRES

OPERARIO ICBF
ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA



FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA: 31 /10/2023

AREA: CENTRO ZONAL NORTE

No. DE REPORTE: 01

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS

TELÉFONO: 3002323933

No. DE IDENTIFICACIÓN: 1102862942

FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire MINI ESPLIT	MIDEA	Realizo mantenimiento correctivo de aire De 12.000 wtu

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN


OBSERVACION DEL AIRE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO- SE LIMPIA TAJETA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO , TARJETA SUCIA

OPERARIO
CONTRATISTA DE
AIRES

OPERARIO ICBF
ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA



FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA: 31 /10/2023

AREA: CENTRO ZONAL NORTE

No. DE REPORTE: 01

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS

TELÉFONO: 3002323933

No. DE IDENTIFICACIÓN: 1102862942

FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire MINI ESPLIT	LG	Realizo mantenimiento correctivo de aire De 24.000 wtu

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

CORTO DE LA TARJETA INTERNA - SE REPARA

OPERARIO
CONTRATISTA DE
AIRES

OPERARIO ICBF
ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA

jos.

[Signature]