FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA:31 /10/2023	AREA: CENTRO ZONAL SINCELEJO	No. DE REPORTE: 01

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS	TELÉFONO: 3002323933
No. DE IDENTIFICACIÓN:1102862942	FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO



EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire TIPO CASET	CONFORFREST	Realizo mantenimiento correctivo de aire de 60.000 wtu

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

CAMBIO DE MOTOR PARA LA CARITA DEL AIRE TIPO CASSET

OPERARIO CONTRATISTA DE AIRES	OPERARIO ICBF ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA
	

FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA:31 /10/2023	AREA: CENTRO ZONAL SINCELEJO	No. DE REPORTE: 01

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS	TELÉFONO: 3002323933
No. DE IDENTIFICACIÓN:1102862942	FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO



EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire mini esprit	MIRAGE CONFORFREESTH	Realizo mantenimiento preventivo (A # 6) aire mini esprit de 12.000 Y 60.000 wtu

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

Se realizó mantenimiento a la manejadora lavando y limpiando toda la maquina en general y revisando su parte eléctrica y dejándolo funcionando en perfectas condiciones.

OPERARIO CONTRATISTA DE AIRES	OPERARIO ICBF ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA
	

FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA:31 /10/2023	AREA: CENTRO ZONAL SINCELEJO	No. DE REPORTE: 01

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS	TELÉFONO: 3002323933
No. DE IDENTIFICACIÓN:1102862942	FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire MINI ESPLIT	LG	Realizo mantenimiento preventivo aire de 12.000 wtu

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

Se realizó mantenimiento a la manejadora lavando y limpiando toda la maquina en general y revisando su parte eléctrica y dejándolo funcionando en perfectas condiciones.

OPERARIO CONTRATISTA DE AIRES	OPERARIO ICBF ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA

FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA:31 /10/2023	AREA: CENTRO ZONAL SINCELEJO	No. DE REPORTE: 01

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS	TELÉFONO: 3002323933
No. DE IDENTIFICACIÓN:1102862942	FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire Tipo caset	CONFORFREST	Realizo mantenimiento correctivo aire de 60.000 wtu

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MANTEMIENTO CORRECTIVO - AIRE Q SE ESTABA CONGELANDO

REPARACION DE AIRE , SUMINISTRO DE GAS R22(4 KILO) Y 1 CAPACITOR DE 4 MF

OPERARIO CONTRATISTA DE AIRES	OPERARIO ICBF ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA
