N

Pendiente: 4.60°

CUBIERTA
8.04 m

TASC2

TAAC

TASC1

Tub sube
de P1

2(3X250+1X250N)+2/0T
EMT 4"

3X2+1X1/0N+4T
EMT 2"

3X6+1X6N+10T
EMT 1-1/2"

NIVEL CUBIERTA
NF. +8.04 m

Pendiente: 2%

Pendiente: 2%

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño – Vichada

PROPIEDAD

CUMARIBO
VICHADA

Reposicion de la Infraestructura de la ESE Hospital Departamental San Juan de Dios Sede Cumaribo

PROYECTO DE CONSULTORIA

OBSERVACIONES

WILMAR MAURO SIERRA BERMUDEZ
RS205– 081.30

DISEÑADOR

COORDINADOR DE DISEÑO Y ESTUDIOS TECNICOS

DIRECTOR DE DISEÑO

REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DEL PROYECTO

INTERVENTORIA

V.B.

ELECTRICO

CANALIZACION CUBIERTA

CONTIENE

CUMARIBO.dwg	V- 01
NOMBRE DEL ARCHIVO	VERSION
INDICADA	NOV-2022
ESCALA	FECHA
04	**19**
TOMO No.	No.