N

CARRERA 15

CALLE 6

NOMENCLATURA
CIRCUITO F-N-T
GFCI
TOMA NORMAL GFCI
TOMA NORMAL
TOMA NORMAL BIFASICA
TOMA NORMAL TRIFASICA
TOMA REGULADA
TOMA VITAL
TOMA CRÍTICA
TOMA REGULADA HOSPITALARIA
TOMA VITAL HOSPITALARIA
TOMA CRÍTICA HOSPITALARIA
INTERRUPTOR SENCILLO
INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE
TABLERO CRITICO
TABLERO REGULADO
TABLERO NORMAL
CAJA DE INSPECCIÓN CS274
CAJA DE INSPECCIÓN CS275
TRANSFORMADOR
LUMINARIA HIGH BAY CRITICA
LUMINARIA CUADRADA DE 60X60 CRITICA
LUMINARIA BALA LED DE 8" 24W CRITICA
LUMINARIA BALA LED DE 8" 24W NORMAL
LUMINARIA CUADRADA DE 60X60 NORMAL
LUMINARIA HERMÉTICA 2X24W NORMAL
LUMINARIA BALA LED DE 8" 24W VITAL
LUMINARIA CUADRADA DE 60X60 VITAL
POSTE DE CONCRETO DE 12X5/10KGF
RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE
LUMINARIA TIPO TORTUGA DE 30W VITAL
LUMINARIA TIPO WALL PACK DE 60W NORMAL
SENSOR DE MOVIMIENTO
SALIDA DE DATOS
SALIDA DE VOZ Y DATOS
LUMINARIA DE EVACUACIÓN DE 10W
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 10W
MODULO DE TRES TIERRAS GRADO HOSPITALARIO
SALIDA DE TV

NOTAS:

1. DONDE NO SE INDIQUE LA TUBERIA; ESTA SERÁ PVC SCHAO DE 1/2"
2. EN LAS AREAS DE CUIDADO ESPECIAL DE PACIENTES, LA TUBERÍA SERÁ IMC; Y SERÁ INSTALADA CONTINUA DESDE EL TABLERO
3. EL CABLEADO DE TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SERÁ EN CABLE CON AISLAMIENTO CON BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS LOS CONDUCTORES ELECTRICOS SERAN EN CABLE, MULTIFILAR, AISLAMIENTO THHN, 600VAC
4. EL CABLEADO DE VOZ Y DATOS SERA CABLE UTP TIPO INTERIOR CATEGORÍA 6
5. EN LOS LUGARES DONDE LA TUBERÍA ESTÉ SOMETIDA A LA INTEMPERIE O A IMPACTOS, ESTA SERA IMC

VICHADA
TIERRA DE HOMBRES
PARA TRABAJAR SIN TIERRA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño – Vichada

PROPIEDAD

CUMARIBO
VICHADA

Reposicion de la Infraestructura de la ESE Hospital Departamental San Juan de Dios Sede Cumaribo

PROYECTO DE CONSULTORIA

OBSERVACIONES

WILMAR MAURO SIERRA BERMUDEZ
RS205–08130
DISEÑADOR

COORDINADOR DE DISEÑO Y ESTUDIOS TECNICOS

DIRECTOR DE DISEÑO

REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DEL PROYECTO

INTERVENTORIA

V.B.

ELECTRICO

ILUMINACION PISO 1

CONTIENE

CUMARIBO.dwg	V- 01
NOMBRE DEL ARCHIVO	VERSION
1:100	NOV-2022
ESCALA	FECHA
05	**19**
PLANO No.	DE