N

CARRERA 15

CALLE 6

NOMENCLATURA

- CIRCUITO F.A.T
- TOMA NORMAL GFCI
- TOMA NORMAL
- TOMA NORMAL BIFASICA
- TOMA NORMAL TRIFASICA
- TOMA REGULADA
- TOMA VITAL
- TOMA CRITICA
- TOMA REGULADA HOSPITALARIA
- TOMA VITAL HOSPITALARIA
- TOMA CRITICA HOSPITALARIA
- INTERRUPTOR SENCILLO
- INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE
- TABLERO CRITICO
- TABLERO REGULADO
- TABLERO NORMAL
- CAJA DE INSPECCIÓN CS274
- CAJA DE INSPECCIÓN CS275
- TRANSFORMADOR
- LUMINARIA HIGH BAY CRITICA
- LUMINARIA CUADRADA DE 60X60 CRITICA
- LUMINARIA BALA LED DE 8" 24W CRITICA
- LUMINARIA BALA LED DE 8" 24W NORMAL
- LUMINARIA CUADRADA DE 60X60 NORMAL
- LUMINARIA HERMETICA 2X24W NORMAL
- LUMINARIA BALA LED DE 8" 24W VITAL
- LUMINARIA CUADRADA DE 60X60 VITAL
- POSTE DE CONCRETO DE 12X510KGF
- RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE
- LUMINARIA TIPO TORTUGA DE 30W VITAL
- LUMINARIA TIPO WALL PACK DE 60W NORMAL
- SENSOR DE MOVIMIENTO
- SALIDA DE DATOS
- SALIDA DE VOZ Y DATOS
- SALIDA DE VOZ Y DATOS
- LUMINARIA DE EVACUACIÓN DE 10W
- LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 10W
- MODULO DE TRES TIERRAS GRADO HOSPITALARIO
- SALIDA DE TV

NOTAS:

1. DONDE NO SE INDIQUE LA TUBERIA, ESTA SERÁ PVC SCHAO DE 1/2"
2. EN LAS AREAS DE CUIDADO ESPECIAL DE PACIENTES, LA TUBERIA SERÁ IMC; Y SERÁ INSTALADA CONTINUA DESDE EL TABLERO
3. EL CABLEADO DE TODAS LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SERÁ EN CABLE CON AISLAMIENTO CON BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS LOS CONDUCTORES ELECTRICOS SERAN EN CABLE, MULTIFILAR, AISLAMIENTO THHN, 600VAC
4. EL CABLEADO DE VOZ Y DATOS SERA CABLE UTP TIPO INTERIOR CATEGORIA 6
5. EN LOS LUGARES DONDE LA TUBERÍA ESTÉ SOMETIDA A LA INTEMPERIE O A IMPACTOS, ESTA SERÁ IMC

VICHADA
TIERRA DE OPORTUNIDADES
PARA CRECER EN TIERRA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño – Vichada

PROPIEDAD

CUMARIBO
VICHADA

Reposicion de la Infraestructura de la ESE Hospital Departamental San Juan de Dios Sede Cumaribo

PROYECTO DE CONSULTORIA

OBSERVACIONES

WILMAR MAURO SIERRA BERMUDEZ
RS205–08130
DISEÑADOR

COORDINADOR DE DISEÑO Y ESTUDIOS TECNICOS

DIRECTOR DE DISEÑO

REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DEL PROYECTO

INTERVENTORIA

V.B.

ELECTRICO

AIRES ACONDICIONADOS PISO 1

CONTIENE

CUMARIBO.dwg	V- 01
NOMBRE DEL ARCHIVO	VERSION
1:100	NOV-2022
ESCALA	FECHA
11	19
PLANO No.	DE