IMPLANTACIÓN RCI - PISO 2 BLOQUE INFERIOR IZQUIERDO

ESCALA 1:30

LOCALIZACIÓN GENERAL
ESCALA 1:300

CARRERA 15

Técnicos
Área: 3.76 m²

VIENE DE RED DE CONTRA INCENDIOS PISO 1

Ascensor
Área: 5.00 m²

NIVEL PISO 2
NF. +4.02 m

VIENE DE RED DE CONTRA INCENDIOS PISO 1

Área: 2.58 m²

L=2.57m Ø: 4"

Ascensor Camillas
Área: 6.21 m²

NIVEL PISO 2
NF. +4.02 m

L=3.70m Ø: 1"

L=0.30 m Ø: 1"

L=2.65m Ø: 1"

L=0.30 m Ø: 1"

L=2.65m Ø: 1"

L=1.15m Ø: 1"

L=3.68m Ø: 1"

L=0.75 m Ø: 1"

L=7.67m Ø: 1 1/2"

L=0.50 m Ø: 1"

L=2.95m Ø: 2"

W.C.
Área: 2.04 m²

D.T.R.
Área: 1.92 m²

L=8.51m Ø: 1 1/2"

Aseo
Área: 1.92 m²

Ropa Sucia
Area: 2.80 m²

L=1.20m Ø: 1"

L=1.20m Ø: 1"

W.C
Mujeres
Área: 15.00 m²

L=3.60m Ø: 2 1/2"

L=0.75 m Ø: 1"

L=3.68m Ø: 1"

L=3.06m Ø: 1 1/2"

L=3.39m Ø: 1 1/2"

L=1.22m Ø: 2"

Habitación Pediatrica Doble
Área: 26.00 m²

L=2.95m Ø: 1 1/2"

L=0.37 m Ø: 1"

Habitación Pediátrica Aislado
Área: 21.11 m²

L=2.77m Ø: 1 1/2"

Trabajo Limpio
Área: 4.46 m²

L=2.80m Ø: 1"

Office de Comidas
Área: 4.62 m²

L=2.94m Ø: 1"

L=1.10m Ø: 1"

L=1.10m Ø: 1"

L=2.55m Ø: 1"

L=2.19m Ø: 1"

Técnicos
Área: 6.45 m²

SH-24
Unidad Sanitaria
Área 4.90 m²

L=5.10m Ø: 3"

Antecamara
Área: 3.93 m²

SH-24
Unidad Sanitaria
Área 4.90 m²

Ropa Limpia
Área: 2.45 m²

L=2.70m Ø: 1"

ESTACIÓ ENFERMERÍA
Área: 5.40 m²

L=3.60m Ø: 1"

L=4.30m

L=0.73 m Ø: 1"

L=15.52m Ø: 3"

L=0.73 m Ø: 1"

NIVEL PISO 2
NF. +4.02 m

L=2.31m Ø: 1"

Información
Área: 3.53 m²

L=2.80m Ø: 1"

L=1.89m Ø: 1"

L=1.32m Ø: 1 1/2"

L=3.16m Ø: 2"

L=0.46 m Ø: 1"

NIVEL PISO 2
NF. +4.02 m

L=0.80m Ø: 1"

L=3.20m Ø: 1"

L=1.12m Ø: 3"

L=2.08m Ø: 2"

L=0.34 m Ø: 1"

L=0.34 m Ø: 1"

L=1.69m Ø: 1"

NIVEL PISO 2
NF. +4.02 m

L=1.31m Ø: 1"

L=1.31m Ø: 1"

SH-24
Unidad Sanitaria
Área 4.90 m²

L=4.49m Ø: 2 1/2"

SH-24
Unidad Sanitaria
Área 4.90 m²

SH-24
Unidad Sanitaria
Área 4.90 m²

SH-24
Unidad Sanitaria
Área 4.90 m²

CUADRO DE CONVENCIONES
RED CONTRA INCENDIOS

DESCRIPCION	SIMBOLO
TUBERÍA PRESIÓN Ø = 1"	
TUBERÍA PRESIÓN Ø = 1 1/2"	
TUBERÍA PRESIÓN Ø = 2"	
TUBERÍA PRESIÓN Ø = 2 1/2"	
TUBERÍA PRESIÓN Ø = 3"	
TUBERÍA PRESIÓN Ø = 4"	
VÁLVULA DE CORTE	
CODO 90°	
TEE	
ROCIADORES COLGANTES	
ROCIADORES MONTANTES	
EXTINTOR TIPO ABC	
EXTINTOR TIPO CO2	
DETECTOR DE HUMO	
SISTEMA DE ALARMA MANUAL	
SISTEMA DE ALARMA VISUAL Y SONORA	

L=2.80m Ø: 1"

L=1.89m Ø: 1"

L=2.63m Ø: 1 1/2"

L=2.94m Ø: 1 1/2"

L=0.99m Ø: 2"

L=1.01m Ø: 2"

L=1.54m Ø: 1 1/2"

L=2.60m Ø: 1 1/2"

L=2.26m Ø: 1"

L=2.00m Ø: 1"

L=2.60m Ø: 1"

L=2.26m Ø

L=0.40 m Ø: 1"

L=0.40 m Ø: 1"

Sala de Espera

Habitación Pediatrica Sencilla
Área: 18.09 m²

Habitación Pediatrica Sencilla
Área: 18.09 m²

Habitación Pediatrica Sencilla
Área: 18.09 m²

Habitación Pediatrica Sencilla
Área: 18.09 m²

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño – Vichada

PROPIEDAD

CUMARIBO
VICHADA

Reposicion de la Infraestructura de la ESE Hospital Departamental San Juan de Dios Sede Cumaribo

PROYECTO DE CONSULTORIA

LISTADO: Equipo, materiales o servicios incluidos en una lista publicada por una organización que es aceptable para la autoridad competente (NFPA 14, 3.2) e interesada en la evaluación de productos o servicios, que mantienen inspección periódica de la producción de equipo o material listado o la evaluación periódica de servicios y cuyos listados establecen que tanto el equipo, material o servicio reúne normas de diseño apropiadas o ha sido probado y encontrado satisfactorio para un propósito específico.

NOTA: Todas las válvulas de control para suministro de agua y tuberías verticales deben estar listadas e indicadoras de flujo.
Las boquillas provistas para servicio deben ser listadas.
Los indicadores de presión deben ser listados.
Los rociadores deben ser listados
Las válvulas de supervisión deben ser elementos listados
Los dispositivos y materiales usados deben ser listados
Los accesorios deben ser ranurados en acero especiales para redes contra incendios.

OBSERVACIONES

HÉCTOR HUGO HERRERA TORRES
25202 – 198443 CND

DISEÑADOR

COORDINADOR DE DISEÑO Y ESTUDIOS TECNICOS

DIRECTOR DE DISEÑO

REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DEL PROYECTO

INTERVENTORIA

V.B.

RCI

RED CONTRA INCENDIOS
BLOQUE INFERIOR
IZQUIERDO - PISO 2

CONTIENE

NOMBRE DEL ARCHIVO: CUMARIBO.dwg	VERSION: V- 01
ESCALA: INDICADAS	FECHA: NOV-2022
PLANO No.: RIC-09	HOJA No.: 12