TABLERO GENERAL

TABLERO 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO
CON PUERTA Y ESPACIO PARA
TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE 220 AMP

4 N° 6 AWG/LSHFFR
BT CU
Ø 1 ½" PVC

TM32D
LV429635
NSX100F
3X32A
85kA

1	2	3	4	5	6
1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT
Alumbrado taller de mantenimiento	Tomas Subestación	Alumbrado zona de medidos	Alumbrado recepción de servicio	Tomas Taller de Mantenimiento	Alumbrado Subestación
1	2	3	4	5	8-12

TABLERO DE EMERGENCIA 1 PISO 1 (TE1P1)
TALLER DE MANTENIMIENTO 12 CIRCUITOS

TABLERO GENERAL

TABLERO 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO
CON PUERTA Y ESPACIO PARA
TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE 220 AMP

4 N° 6 AWG/LSHFFR
BT CU
Ø 1 ½" PVC

TM32D
LV429635
NSX100F
3X32A
85kA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT
Alumbrado Servicio lavanderia	Toma lavadora 1	Toma lavadora 2	Toma lavadora 3	Toma lavadora 4	Tomas almacenamiento secadoras de planchado	Tomas pesa y clasificacion	Alumbrado almacen insumos	Tomas almacenamiento secadoras de planchado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-18

TABLERO DE EMERGENCIA 2 PISO 1 (TE2P1)
LAVANDERIA 18 CIRCUITOS

TABLERO GENERAL

TABLERO 12 CIRCUITOS
TRIFÁSICO
CON PUERTA Y ESPACIO PARA
TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE 220
AMP

4 N° 6 AWG/LSHFFR
BT CU
Ø 1 ½" PVC

TM32D
LV429635
NSX100F
3X32A
85kA

1	2	3
1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT
Alumbrado y Tomas Cuarto de gases	Bomba	Reserva
2-4-6	3,5, 7-12	

TABLERO DE EMERGENCIA 3 PISO 1 (TE3P1)
CENTRAL DE GASES 12 CIRCUITOS

TABLERO GENERAL

TABLERO 12 CIRCUITOS
TRIFÁSICO
CON PUERTA Y ESPACIO PARA
TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE 220 AMP

4 N° 6 AWG/LSHFFR
BT CU
Ø 1 ½" PVC

TM32D
LV429635
NSX100F
3X32A
85kA

1	2	3
1X20A 10kA	2X20A 10kA	1X20A 10kA
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT
Alumbrado Caseta vigilantes 2	Alumbrado puesto externo	Tomas caseta de vigilantes 2	Reserva
1	2-4	5-12	

TABLERO DE EMERGENCIA 4 PISO 1 (TE4P1)
CASETA VIGILANTES 2 12 CIRCUITOS

TABLERO GENERAL

TABLERO 12 CIRCUITOS
TRIFÁSICO
CON PUERTA Y ESPACIO PARA
TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE 220 AMP

4 N° 6 AWG/LSHFFR
BT CU
Ø 1 ½" PVC

TM40D
LV429634
NSX100F
3X40A
85kA

1	2	3
1X20A 10kA	1X20A 10kA	3X20A 10kA
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT
Alumbrado Morgue	Tomas morgue	Horno de Morgue	Reserva
1	3	2-4-6	5,7-12

TABLERO DE EMERGENCIA 5 PISO 1 (TE5P1)
MORGUE 12 CIRCUITOS

TABLERO GENERAL

TABLERO 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO
CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE 220 AMP

4 N° 6 AWG/LSHFFR
BT CU
Ø 1 ½" PVC

TM32D
LV429635
NSX100F
3X32A
85kA

1	2	3	4	5	6	7	9	11
1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT
Tomas cafeteria	Tomas meson cafeteria	Toma reversa 1	Toma reversa 2	Tomas maquina 4-7	Alumbrado cafeteria	Tomas maquinas 1-3	Alumbrado terapia fisica y respiratoria	Tomas maquina 1-3	Reserva
1	2	3	4	5	6	7	9	11	2,7,8,10-18

TABLERO DE EMERGENCIA 9 PISO 1 (TE9P1)
CAFETERIA 18 CIRCUITOS

TABLERO GENERAL

TABLERO 12 CIRCUITOS
TRIFÁSICO
CON PUERTA Y
ESPACIO PARA
TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE
220 AMP

4 N° 8 AWG/LSHFFR
BT CU
Ø 1 ½" PVC

TM32D
LV429635
NSX100F
3X32A
85kA

1	3
1X20A 10kA	1X20A 10kA
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT
Alumbrado Esterilizacion sala de cirugias	Tomas esterilizador	Reserva
1	2,4-12	

TABLERO DE EMERGENCIA 7 PISO 1 (TE7P1)
ESTERILIZACION 12 CIRCUITOS

TABLERO GENERAL

TABLERO 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO
CON PUERTA Y ESPACIO PARA
TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE 220 AMP

4 N° 6 AWG/LSHFFR
BT CU
Ø 1 ½" PVC

TM32D
LV429635
NSX100F
3X32A
85kA

1	2	3	4	5
1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT
Alumbrado servicio de alimentacion	Toma reversa 1	Toma reversa 2	Tomas servicio de alimentacion	Tomas cocina	Reserva
1	2	3	4	5	6-12

TABLERO DE EMERGENCIA 6 PISO 1 (TE6P1)
ALIMENTACION 12 CIRCUITOS

TABLERO GENERAL

TABLERO 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO
CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE 220 AMP

4 N° 4 AWG/LSHFFR
BT CU
Ø 2" PVC

TM40D
LV429634
NSX100F
3X40A
85kA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	3X32A 10kA
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	8 AWG LSHFFR Ø 1" EMT
Alumbrado pasillo zona administracion	Alumbrado pasillo servicio de alimentacion	Alumbrado visitas personal hombres	Tomas sala de juntas	Alumbrado pasillo secretarias gerencia	Alumbrado contadores, visitas personal mujeres	Tomas contaduria	Tomas gerencia, secretaria, contador, cafeteria	Alumbrado terapia fisica y respiratoria	Alumbrado gerencia, secretaria gerencia	Tablero TE Electrificación	Reserva
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13-15-18	4,10,14, 16-18

TABLERO DE EMERGENCIA 8 PISO 1 (TE8P1)
GERENCIA 18 CIRCUITOS

TABLERO GENERAL

TABLERO 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO
CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE 220 AMP

4 N° 4/0 AWG/LSHFFR
2T CU
Ø 4" PVC

TM100D
LV429630
NSX100F
3X100A
85kA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	35	36
1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT
Alumbrado sala IRA, sala ERA, cesamos, alumbrado y tomacorriente medico	Alumbrado pasillo sala ERA y IRA	Tomas consultorio de crecimiento y desarrollo organizado 3	Alumbrado Ducha terapeutica, reanimacion, recepcion urgencias	Alumbrado observacion de urgencias mujeres	Alumbrado pasillo observacion hombres y mujeres	Alumbrado observacion de urgencias pediatricas	Alumbrado pasillo de observacion pediatrica	Tomas descanso medicos, alcaldes medico	Alumbrado unidad observacion hombres y mujeres, sala de espera	Alumbrado pasillo morgue	Tomas consultorio higiene, consultorio organizado 1	Tomas sala de espera A y B	Tomas reanimacion 1	Tomas reanimacion 2, sala de procedimientos	Tomas estacion enfermeria, cuarto farmaceutico organizado	Alumbrado sala consultorio higiene, consultorio organizado	Tomas observacion urgencias pediatricas 1, pacientes aislado	Tomas observacion urgencias pediatricas 2-3	Tomas sala IRA cama 1	Tomas sala IRA cama 2-3	Tomas estacion enfermeria 1	Tomas sala era cama 1 y cama 4	Tomas observacion urgencias hombres cama 1-2	Tomas observacion hombres cama 3	Tomas observacion hombres cama 4	Tomas observacion mujeres cama 1-2	Tomas observacion mujeres cama 3	Tomas observacion mujeres cama 4	Tomas observacion pediatrica cama 1	Alumbrado pasillo hombres pedi	Reserva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	35	36	14,32-34, 37-42

TABLERO DE EMERGENCIA 10 PISO 1
(TE10P1) URGENCIAS 42 CIRCUITOS

TABLERO GENERAL

TABLERO 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO
CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE 220 AMP

4 N° 4 AWG/LSHFFR
BT CU
Ø 2" PVC

TM35D
LV429635
NSX100F
3X32A
85kA

1	2	3-5	4-6	7	8	9-18
1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	
Alumbrado odontologia, area de enfermeras	Tomas unidad odontologica 1	Compresor odontologia	Rayos x odontologia	Tomas unidad odontologica 2	Tomas extra odontologica 3	Reserva

TABLERO DE EMERGENCIA 14 PISO 1
(TE14P1) ODONTOLOGIA 18 CIRCUITOS

TABLERO GENERAL

TABLERO 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO
CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE 220 AMP

4 N° 4 AWG/LSHFFR
BT CU
Ø 2" PVC

TM40D
LV429634
NSX100F
3X40A
85kA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-16	15,17-24
1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	2X20A 10kA		
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT		
Alumbrado Circulacion de Servicio	Alumbrado Sala Cirugia	Alumbrado Recuperacion Pacientes	Alumbrado Circulacion Quirurgico Area Roja	Alumbrado Sala Cirugia A	Alumbrado Recepcion Y Entrega de Pacientes	Alumbrado de Circulacion de Servicio y Recuperacion Pacientes	Tomacorrientes de Recuperacion	Alumbrado de Emergencia Entrega de Pacientes Quirurgico Area Roja	Tomacorrientes de Recuperacion y Estar de Enfermeria	Tomacorrientes de Preparacion	Tomacorrientes Entrega de Pacientes	Tomacorrientes de Estar Medico	A.A UPS	Reserva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-16	15,17-24

TABLERO DE EMERGENCIA 17 PISO 2
(TE17P2) CIRUGIA Y RECUPERACIÓN 24 CIRCUITOS

TABLERO GENERAL

TABLERO 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO
CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE 220 AMP

4 N° 1/0 AWG/LSHFFR
6T CU
Ø 3" EMT

TM40D
LV429634
NSX100F
3X40A
85kA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-16	15,17-24
1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	2X20A 10kA		
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT		
Toma de Salon multiple	Alumbrado Pasillos	Alumbrado Sala de Espera y Recepcion	Alumbrado de Pasillo y Salon Multiple	Alumbrado Oficina General Area Gerencia	Tomas de Facturacion	Tomas de Sub-Gerencia	Tomas de Auditores	Tomas de Secretaria	Tomas de Oficina Juridica	Alumbrado Salon Multiple	Tomas cuarto tecnico, oficina de sistemas	A.A Rack Servidor	Reserva	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-15	14,16-24	

TABLERO DE EMERGENCIA 18 PISO 2
(TE18P2) ADMINISTRACIÓN 24 CIRCUITOS

TABLERO GENERAL

TABLERO 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO
CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR
BARRAJE DE COBRE 220 AMP

4 N° 250 MCM/LSHFFR
2T CU
Ø 4" EMT

TM100D
LV429630
NSX100F
3X100 40kA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-30
1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X25A 10kA	1X25A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA	1X20A 10kA
12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT	12 AWG LSHFFR Ø ¾" EMT
Alumbrado Pasillo y Estar de Enfermeria	Alumbrado Estar de Enfermeria y Pasillo	Alumbrado Hospitalizacion Pediatria y Adulto	Alumbrado Hospitalizacion Obstetricia	Alumbrado Hospitalizacion Pediatria y Ventilatoria	Tomas de Hospitalizacion Adulto 9	Alumbrado Pasillo y Hospitalizacion Pediatria	Tomas de Estar de Enfermeria	Tomas de Hospitalizacion Adulto 4	Tomas de Hospitalizacion Adulto 3	Tomas de Hospitalizacion Obstetricia	Tomas de Hospitalizacion Adulto 1-2	Alumbrado Pasillo Hospitalizacion Adulto 1-2	Tomas de Hospitalizacion Adulto 5-6	Tomas de Hospitalizacion pediatria 8	Tomas de Hospitalizacion pediatria 7	Tomas de Hospitalizacion pediatria 9	Tomas de Hospitalizacion Adulto 10	Tomas de Hospitalizacion Pediatria 5	Tomas de Hospitalizacion pediatria 3-4	Tomas de Hospitalizacion pediatria 1-2	Reserva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-30

TABLERO DE EMERGENCIA 19 PISO 2
(TE19P2) HOSPITALIZACION 30 CIRCUITOS

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Un nuevo Concepto de Todos

E.S.E HOSPITAL LOCAL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS

LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
REPRESENTANTE LEGAL

IC&C LTDA.
INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 807.008.521-1

PROYECTO

"CONSTRUCCION DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER"

CONTRATISTA

INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT: 807.008.521-1

EDGAR ANTONIO LAGUADO ORTEGA
Mat. 68202-82776 NTS
REPRESENTANTE LEGAL

DISEÑADOR

DISEÑO ELECTRICO Y DE VOZ Y DATOS

RONNY BOHORQUEZ ALBARRACIN
INGENIERO ELECTRICISTA
MP. NS205-93579

DISEÑO
ELECTRICO Y DE VOZ Y DATOS
E.S.E. HOSPITAL LOCAL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS

CONTIENE

DIAGRAMAS UNIFILARES



MARZO - 2023	ESCALA 1_100
DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRAINCENDIOS	PLANCHA No.2 DE 6