RED DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE 13.2KV

PUNTO DE CONEXIÓN POSTE DE CONCRETO 12M EXISTENTE

ACOMETIDA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 13.2 KV PROYECTADA CABLE 2 AWG CU XLPE 133% II 4" PVC

C-MT-1

CALLE 6

AVENIDA 9

CBT-1

CBT-2

CBT-3

CBT-4

CBT-5

CBT-6

CBT-7

CBT-8

CBT-9

TRANSFORMADOR PEDESTAL 630KVA

FOSO DE ACEITE

PLANTA ELECTRICA 350 KVA CABINADA

TANQUE SUBTERRANEO

MOTOBOMBA

TALLER MANTENIMIENTO

SERVICIO LAVANDERIA

ALMACEN INSUMOS

CENTRAL DE GASES

RAMPA ACCESO PERSONAL

CASETA VIGILANTES

ACCESO PEACTONAL

RAMPA ACCESO MORGUE

PARQUEADERO MORGUE

MORGUE

SERVICIO ALIMENTACION

PASILLO

OBSERVACION URGENCIAS MUJERES

OBSERVACION URGENCIAS HOMBRES

PACIENTE EN AISLAMIENTO

DESCANSO ENFERMERIA

DESCANSO MEDICO

OBSERVACION URGENCIAS PEDIATRICAS

SALA DE PROCEDIMIENTOS

SALA REANIMACION PEDIATRICA

SALA REANIMACION ADULTOS

SERVICIO FARMACEUTICO URGENCIAS

ESTACION ENFERMERAS

TRABAJO SUCIO

TRABAJO LIMPIO

LABORATORIO CLINICO

RAYOS X

TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIA

ODONTOLOGIA

CONSULTORIO ESPECIALIDAD 1

CONSULTORIO ESPECIALIDAD 2

CONSULTORIO ESPECIALIDAD 3

CONSULTORIO ESPECIALIDAD 4

CONSULTORIO

CUARTO DE TABLEROS

SERVICIO

ACCESO

CAJA INSPECCION MT 1.2 X 0.9 X0.9

CAJA INSPECCION BT 0.6 X 0.6

ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN

ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN

ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN

ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN

CAJA DE PUESTA A TIERRA

TABLERO DE A.A

TABLERO DE EMERGENCIA

TABLERO DE SISTEMA REGULADO

TABLERO SISTEMA NORMAL

TABLERO GENERAL

POSTE DE CONCRETO 12M EXISTENTE

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

1. LAS ACOMETIDAS DESDE EL TABLERO GENERAL A TABLERO PARCIAL SERÁN EN TUBERÍA PVC CUANDO VA INSTALADA SUBTERRANEA Y DE TIPO EMT CUANDO VA ENTRE MUROS FALSOS

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELÁEZ
REPRESENTANTE LEGAL

IC&C LTDA.
INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 807.008.521-1

PROYECTO

"CONSTRUCCION DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER"

CONTRATISTA

INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT: 807.008.521-1

EDGAR ANTONIO LADEADO ORTEGA
C.C. Mat-54202-82776 NTS
REPRESENTANTE LEGAL

DISEÑADOR

DISEÑO ELECTRICO Y DE VOZ Y DATOS

Ronny Bohórquez A.
RONNY BOHORQUEZ A BARRACIN
INGENIERO ELECTRICISTA
MP. 76205-65079

DISEÑO
ELECTRICO Y DE VOZ Y DATOS
E.S.E. HOSPITAL LOCAL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS

CONTIENE

PUNTO DE CONEXIÓN



MARZO - 2023	ESCALA 1_75
DISEÑO ELECTRICO Y DE VOZ Y DATOS	PLANCHA No.1 DE 9