





DETALLE GABINETE CLASE II
INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
SIN ESCALA




DETALLE DE INSTALACION DE LA
CONEXION SIAMESA
SIN ESCALA




DETALLE CONEXION SIAMESA
ESC:1__10




DETALLE CABEZAL
DE PRUEBA
SIN ESCALA




MONTAJE DE EXTINTOR
SIN ESCALA




DETALLE DE INSTALACIÓN DE ROCIADORES
SIN ESCALA




SOPORTE ANTISÍSMICO
LONGITUDINAL APROBADO
SIN ESCALA



DETALLE CORTE A-A



ESTACION DE CONTROL
Y PRUEBAS DE ROCIADORES
RISER



Dimensión Tubo	Dimens. Perno	Tipo de sujetador	Min. 'C' Diam.	Max. 'C' Diam.
3/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1 5/8"
1"			5/8"	1 3/4"
1 1/4"			13/16"	1 7/8"
1 1/2"			15/16"	2"
2"			1 3/16"	2 3/8"
2 1/2"			1 7/16"	2 3/4"
3"			1 3/4"	3 1/4"
3 1/2"			2"	3 5/8"
4"			2 1/4"	3 7/8"
5"	1/2"	1/2"	2 3/4"	4 3/4"
6"			3 5/16"	5 1/2"
8"			4 5/16"	6 3/4"

SUJETADORES PARA SOPORTERIA COLGANTE
SIN ESCALA

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E HOSPITAL LOCAL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS
LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
REPRESENTANTE LEGAL

IC&C LTDA.
INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 807.008.521-1

PROYECTO

"CONSTRUCCION DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER"

CONTRATISTA
INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT: 807.008.521-1
EDGAR ANTONIO LABRADO ORTEGA
MP. 54202-52775 NTS
REPRESENTANTE LEGAL

DISEÑADOR
DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRAINCENDIOS
EDGAR VILLEGAS PALLARES
MP. 54202-136447 NTS
INGENIERO CIVIL - ESP. EN AGUA Y SANAMIENTO AMBIENTAL

DISEÑO
HIDROSANITARIO Y
RED CONTRAINCENDIOS
E.S.E. HOSPITAL LOCAL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS

CONTIENE
DETALLES ELEMENTOS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO Y SISTEMA DE ROCIADORES

MARZO - 2023	ESCALA: INDICADA
DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRAINCENDIOS	PLANCHA No.8 DE 8