ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 02731

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
VARILLA DE PUESTA A TIERRA MARCA ERITECH ®	EN ACERO CON RECUBRIMIENTO EN COBRE	VER ANEXO

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.90	CÓDIGO ICS:	77.150.30

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:
Manufactured by:

ERICO INC., planta de **ABERDEEN, NC - ESTADOS UNIDOS** y comercializado por **TECNOWELD S.A.**

Carrera 32 22 B 66, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 15.3)

Fecha de Certificación: 2007 / 06 / 29
Fecha de Renovación: 2020 / 11 / 25
Fecha de Vencimiento: 2023 / 11 / 25

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2021 / 11 / 25 y 2022 / 11 / 25

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2020.11.26 14:55:59 -05'00'

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02731

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2007 / 06 / 29
FECHA DE RENOVACIÓN: 2020 / 11 / 25
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023 / 11 / 25

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA MARCA ERITECH ®

Tipo	En acero con recubrimiento en cobre			
Referencia (pulgadas por pies) / (centímetro por milímetro)	5/8" X 8 / 14.25 X 2440	5/8" X 10 / 14.25 X 3000	¾" X 8 / 17.20 X 2440	¾" X 10 / 17.20 X 3000
Designación Tecnoweld	LG3V5808 - UL	LG3V5810 - UL	LG3V3408 - UL	LG3V3410 – UL
Designación ERICO INC	615880	615800	613480	613400
Espesor del recubrimiento mils (µm)	10 (250)			
Referencial	Resolución 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 15.3)			

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager
VSUAREZ