RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INVE - 410 - 13/ NTC 673

ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S

JVR - 410

Version 1

27 - Oct - 11

Proyecto: U233 CONSORCIO SCLV

Contratista: U233 CONSORCIO SCLV

Ubicación : G2 P60-P64

Interventor: U233 CONSORCIO SCLV

Descripción: CONCRETO MR-41 IR2-MEM-0109

FECHA DE RECIBIDO 28/07/2023

TIPOS DE FALLA



Nº Muestra	Fecha de Fundida	Fecha de Rotura	Máxima KN	Máxima Kgf	RESISTENCIA 7 DIAS Kg/cm2	7 DIAS PSI	14 DIAS Kg/cm2	14 DIAS PSI	28 Dias Kg/cm2	28 Dias PSI	Nominal Kg/cm2	Nominal PSI	% Resistencia	TIPO DE FALLA
G2 P68	**18-jul.-23**	15-ago.-23	528	53798.1					304.4	4330.1	211	3000	144	A
G2 P68	**21-jul.-23**	18-ago.-23	623	63496.9					359.3	5110.7	211	3000	170	A
G2 P75	25-jul.-23	22-ago.-23	688	70114.3					396.8	5643.3	211	3000	188	A
G2 P75	26-jul.-23	23-ago.-23	259	26406.4					149.4	2125.4	211	3000	70.8	B

NOTAS:

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Javier Feo Angulo	Carlos Rozo	Julian Rozo
Profesion	Laboratorista	Laboratorista	Ing. Esp. Pavimentos