RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INVE - 410 - 13/ NTC 673

ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S

JVR - 410

Version 1

27 - Oct - 11

Proyecto: U233 CONSORCIO SCLV

Contratista: U233 CONSORCIO SCLV


Ubicación : P69-P44

Interventor: U233 CONSORCIO SCLV

Descripción: 3000 psi IR2 -MEM- 0118

FECHA DE RECIBIDO 09-08-23

TIPOS DE FALLA



Nº Muestra	Fecha de Fundida	Fecha de Rotura	Máxima KN	Máxima Kgf	RESISTENCIA 7 DIAS Kg/cm2	7 DIAS PSI	14 DIAS		28 Dias		Nominal	Nominal PSI	% Resistencia	TIPO DE FALLA
39-40P69-66 occi y orien	**28-jul.-23**	25-ago.-23	246						142.0	2019.1	211	3000	67	A
41-42p69y65 occi y orien	**2-ago.-23**	30-ago.-23	442						254.6	3621.5	211	3000	121	A
43-44-p44 occi	25-jul.-23	22-ago.-23	380						219.0	3115.2	211	3000	104	A
45-46 p44 orien	28-jul.-23	11-ago.-23	135						77.8	1107.1	211	3000	36.9	B

NOTAS:

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Javier Feo Angulo	Carlos Rozo	Julian Rozo
Profesion	Laboratorista	Laboratorista	Ing. Esp. Pavimentos