RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INVE - 410 - 13/ NTC 673

ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S

JVR - 410

Version 1

27 - Oct - 11

Proyecto: U233 CONSORCIO SCLV

Contratista: U233 CONSORCIO SCLV


Ubicación : G2 P70-P69

Interventor: U233 CONSORCIO SCLV

Descripción: OCCI Y ORIEN IR2-MEM-0126

FECHA DE RECIBIDO 18-08-23

TIPOS DE FALLA



Nº Muestra	Fecha de Fundida	Fecha de Rotura	Máxima KN	Máxima Kgf	RESISTENCIA 7 DIAS Kg/cm2	7 DIAS PSI	14 DIAS		28 Dias		Nominal	Nominal PSI	% Resistencia	TIPO DE FALLA
G2 48 P70 occi y orien	**10-ago.-23**	7-sep.-23	753	76751.1					434.3	6177.5		MR41		A
G2 50 P70 occi y orien	**12-ago.-23**	9-sep.-23	680	69321.6					392.3	5579.5		MR41		A
G2 52 P70 occi y orien	**14-ago.-23**	**11-sep.-23**	413	42057.2					238.0	3385.1	211	3000	113	A
G2 54 P69 occi y orien	**15-ago.-23**	**12-sep.-23**	258	26261.7					148.6	2113.7	211	3000	70.5	A

NOTAS:

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Javier Feo Angulo	Carlos Rozo	Julian Rozo
Profesion	Laboratorista	Laboratorista	Ing. Esp. Pavimentos