RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INVE - 410 - 13/ NTC 673

ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S

JVR - 410

Version 1

27 - Oct - 11

Proyecto: U233 CONSORCIO SCLV

Contratista: U233 CONSORCIO SCLV


Ubicación : G2 P68-69-70-71-74-75-76

Interventor: U233 CONSORCIO SCLV

Descripción: ESPACIO PUBLICO IR2-MEM-0131

FECHA DE RECIBIDO 31-08-23

TIPOS DE FALLA



Nº Muestra	Fecha de Fundida	Fecha de Rotura	Máxima KN	Máxima Kgf	RESISTENCIA 7 DIAS Kg/cm2	7 DIAS PSI	14 DIAS Kg/cm2	14 DIAS PSI	28 Dias Kg/cm2	28 Dias PSI	Nominal Kg/cm2	Nominal PSI	% Resistencia	TIPO DE FALLA
G2 P74-75-76 OCCI Y ORIEN	**18-ago.-23**	15-sep.-23	298	30327.5					171.6	2441.0	211	3000	81	
G2 P68-69 70-71 ORIEN	**23-ago.-23**	20-sep.-23	315	32081.2					181.5	2582.1	211	3000	86	
G2 P71 ORIEN	**24-ago.-23**	**21-sep.-23**	677	68999.5					390.5	5553.6	281	4000	139	
G2 P71 OCCI Y ORIEN	**25-ago.-23**	**22-sep.-23**	99	10073.8					57.0	810.8	211	3000	27.0	
G2 P74-75-76 OCCI Y ORIEN	30-ago-23	27-sep.-23	599	60990.2					345.1	4909.0	281	4000	0.0	

NOTAS:

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Javier Feo Angulo	Carlos Rozo	Julian Rozo
Profesion	Laboratorista	Laboratorista	Ing. Esp. Pavimentos