RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INVE - 410 - 13/ NTC 673

ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S

JVR - 410

Version 1

27 - Oct - 11

Proyecto: U233 CONSORCIO SCLV

Contratista: U233 CONSORCIO SCLV


Ubicación : G2 P49-P56-P79-P89

Interventor: U233 CONSORCIO SCLV

Descripción: ORIENTAL, OCCIDENTAL, ORIENT SUR IR2-MEM-0140

FECHA DE RECIBIDO 15-09-23

TIPOS DE FALLA



Nº Muestra	Fecha de Fundida	Fecha de Rotura	Máxima KN	Máxima Kgf	RESISTENCIA 7 DIAS Kg/cm2	7 DIAS PSI	14 DIAS Kg/cm2	14 DIAS PSI	28 Dias Kg/cm2	28 Dias PSI	Nominal Kg/cm2	Nominal PSI	% Resistencia	TIPO DE FALLA
65-G2 P79	**1-sep.-23**	29-sep.-23	648	66018.0					373.6	5313.6	281	4000	133	B
68-G2 P79	**6-sep.-23**	4-oct.-23	353	36009.4					203.8	2898.3	211	3000	97	C
70-G2 P79	**8-sep.-23**	**6-oct.-23**	631	64251.0					363.6	5171.4	211	3000	172	B
72-G2 P56	**1-sep.-23**	**29-sep.-23**	451	45980.3					260.2	3700.9	211	3000	123.4	A
74-G2 P89	12-sep-23	10-oct.-23	323	32893.3					186.1	2647.5	211	3000	88.3	B
76-G2 P49	9-sep-23	7-oct.-23	527	53669.7					303.7	4319.8	211	3000	144.0	B

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Javier Feo Angulo	Carlos Rozo	Julian Rozo
Profesion	Laboratorista	Laboratorista	Ing. Esp. Pavimentos