RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INVE - 410 - 13/ NTC 673

ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S

JVR - 410

Version 1

27 - Oct - 11

Proyecto: U233 CONSORCIO SCLV

Contratista: U233 CONSORCIO SCLV


Ubicación : G2 P79-P89

Interventor: U233 CONSORCIO SCLV

Descripción: COST SUR NORTE IR2-MEM-0142

FECHA DE RECIBIDO 15-09-23

TIPOS DE FALLA



Nº Muestra	Fecha de Fundida	Fecha de Rotura	Máxima KN	Máxima Kgf	RESISTENCIA 7 DIAS Kg/cm2	7 DIAS PSI	14 DIAS Kg/cm2	14 DIAS PSI	28 Dias Kg/cm2	28 Dias PSI	Nominal Kg/cm2	Nominal PSI	% Resistencia	TIPO DE FALLA
G2 P79-P89	**14-sep.-23**	12-oct.-23	279	28428.1					160.9	2288.1	211	3000	76	B

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Javier Feo Angulo	Carlos Rozo	Julian Rozo
Profesion	Laboratorista	Laboratorista	Ing. Esp. Pavimentos