RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INVE - 410 - 13/ NTC 673

ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S

JVR - 410

Version 1

27 - Oct - 11

Proyecto: U233 CONSORCIO SCLV

Contratista: U233 CONSORCIO SCLV


Ubicación : G2 P80 P89

Interventor: U233 CONSORCIO SCLV

Descripción: COST SUR NORTE IRT2-MEM-0148

FECHA DE RECIBIDO 25-09-23

TIPOS DE FALLA



Nº Muestra	Fecha de Fundida	Fecha de Rotura	Máxima KN	Máxima Kgf	RESISTENCIA 7 DIAS Kg/cm2	7 DIAS PSI	14 DIAS Kg/cm2	14 DIAS PSI	28 Dias Kg/cm2	28 Dias PSI	Nominal Kg/cm2	Nominal PSI	% Resistencia	TIPO DE FALLA
G 2 P 89	**15-sep.-23**	13-oct.-23	500	50971.4					288.4	4102.6	211	3000	137	A
G 2 P80	**19-sep.-23**	16-oct.-23	395	40226.0					227.6	3237.7	211	3000	108	B
P80	**20-sep.-23**	**17-oct.-23**	291	29652.9					167.8	2386.7	211	3000	80	A
P89	**21-sep.-23**	**18-oct.-23**									211	3000		
P80	22-sep-23	19-oct.-23									211	3000		
P80	23-sep-23	20-oct.-23									211	3000		

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Javier Feo Angulo	Carlos Rozo	Julian Rozo
Profesion	Laboratorista	Laboratorista	Ing. Esp. Pavimentos