Bogotá, D. C., 22 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: Aprobación de ajuste al diseño hidráulico de la red pluvial proyectada del CIV 8001581 (P80). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-652

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, el Contratista CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22, mediante comunicación CE-CVK22-ADM-652 de fecha 8 de agosto de 2023, presenta ajustes hidráulicos para red PLUVIAL proyectada de la prioridad P80 (CIV 8001581).

Una vez analizada la información, desde el punto de vista hidráulico, la Interventoría no encuentra objeción a los ajustes propuestos por el Contratista con respecto a los planos de diseño: replantear la pendiente y profundidades de inicio y fin de la tubería que se debe construir sobre la carrera 93, dado que el pozo pluvial existente ubicado sobre la calle 40 sur no tiene la profundidad suficiente para recibir la conexión de la red pluvial proyectada según el diseño hidráulico; ajuste en las cotas de salida y llegada de los sumideros y verificación hidráulica.

Así las cosas, la Interventoría ***APRUEBA*** los ajustes de diseño hidráulico propuestos para la red pluvial proyectada de la prioridad P80.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Sin anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: PACG-AMCA Revisó: PACG Aprobó: JMAR