Nombre del proyecto:	**CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA**
Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA / CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CONSORCIO IBOGOTA 2023**
Numero del contrato:	**008.2023**
Fecha del registro fotográfico:	**17-11-2023 / 7-12-2023**

FOTOGRAFÍA (VALLA)



FOTOGRAFÍA (1 Y 2)





CERCA EN TELA VERDE H=2,10M: SE REALIZA EL CERRAMIENTO EN TELA VERDE AL INICIAR EL PROYECTO Y SEPARAR LA OBRA DEL SENDERO PEATONAL PUESTO PARA LA COMUNIDAD.

FOTOGRAFÍA (3 y 4)





GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).: SE REALIZA LA EXCAVACION PARA LA COLOCACION DEL FLITRO A LO LARGO DE TODA LA CARRERA 2°.

FOTOGRAFÍA (5)



LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS, ANDENES Y ALAMEDAS: SE REALIZA LA LOCALIZACION PARA LA VIA Y PODER ASEGURAR LA PENDIENTE QUE ESTA VA A TENER.

FOTOGRAFÍA (6y 7)




SEÑALIZACION CON CINTA PLASTICA REFLECTIVA: SE INICIA LA COLOCACION DE CINTA A LO LARGO DE LA VIA, CON EL FIN DE SEPARAR LA OBRA Y PODER PROPORCIONAR UN SENDERO PEATONAL

FOTOGRAFÍA (8 y 9)





CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE. SE LLEVA LA MOTONIVELADORA PARA REALIZAR LA CONFORMACION DEL TERRENO DEJANDO LA PENDIENTE ESTABLECIDA Y SE PASA EL VIBROCOMPACTADOR PARA SELLAR LA CALZADA, NO SE PRENDE VIBRA PARA EVITAR CUALQUIER AFECTACION EN LAS PROPIEDADES ALEDAÑAS.

FOTOGRAFÍA (10-11)





EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): SE REALIZA LA EXCAVACION DEL FILTRO Y LOS PASOS DE AGUA PARA SU CORRECTO CAUSE, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DADOS POR LA INTERVENTORIA.

FOTOGRAFÍA (12-13)





CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases): SE REALIZA EL ENCOFRADO Y FUNDICION CON CONCRETO PREMEZCLADO

FOTOGRAFÍA (14-15)





SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI : SE REALIZA EL FIGURADO E INSTALACION DE ACERO PARA LAS LOSAS DE CONCRETO REFORZADO.

FOTOGRAFÍA (16-17)





CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES: SE REALIZA LA INSTALACION DE ROCA TIPO RAJON Y SE REALIZA LA MEZCLA IN SITU PARA LA ELABORACION DE LAS CINTAS DE CICLOPEO.