Valledupar, 05 de Diciembre de 2023.

Señor(es)
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
(REGIONAL GUAJIRA Y SUS CENTROS ZONALE)
.

ASUNTO: INFORME, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONVERSION DE PINTURA, RECARGA Y DEMARCACIÓN DE AREA DE EXTINTORES.

Cordial Saludos:

El día 14 de Noviembre de 2023, dando cumplimiento al requerimiento por parte de la empresa **ICBF REGIONAL GUAJIRA,** establecido según Contrato **No. 44002912023,** el contratante **HERNANDO JOSE GUERRA HINOJOSA** propietario del establecimiento de comercio **(Extintores El Industrial)** con autorización y supervisión del Jefe Operativo a cargo, se procedió a recoger los Extintores de las instalaciones de la entidad, (**FONSECA, MANAURE MAICAO RIOHACHA Y NAZARETH ALTA GUAJIRA)** cuya cantidad detallamos a continuación.

Extintor de solkaflam de 3700 grs.	12 Extintores.
Extintor de solkaflam de 9000 grs.	13 Extintores
Extintor de PQS de 10 libras	18 Extintores.
Extintor de PQS de 20 libras	31 Extintores.
Extintor de PQS de 30 libras.	01 Extintor.
Extintor de CO2 de 20 libras.	14 Extintor.
TOTAL	**89 EXTINTORES.**

Al cual se le realizo los siguientes procedimientos según **normas técnicas colombiana 3808:**

- Verificación de los componentes internos y externos.
- Revisión, calibración, sustitución y limpieza del agente extintor.
- Mantenimiento del sistema de supresión y activación de válvula.
- Prueba Resistencia de Ruptura a presión.
- Colocación de anillo de verificación correspondiente al año 2023-2024.
- Colocación de stiker fecha correspondiente al año 2023-2024.
- Demarcación de área, uno por uno con pintura de alto trafico a los extintores que se encuentran ubicados en los diferentes puntos de las instalaciones de la entidad.
- Conversión de extintores de Agente Limpio HCFC123 a Extintores de Polvo Químico Seco Multipropósito.

Ya debidamente recargado, habilitados, y en optimas condiciones e instalados estratégicamente en la empresa y seleccionados para la clase de conato de incendio que tiene que combatir,. Hacemos entrega de los equipos portátiles contra incendios que detallamos a continuación y quien es recibido por los funcionarios encargados de la entidad.

Extintor de solkaflam de 3700 grs. Convertido a P.Q.S. DE 10 LBS	12 Extintores.
Extintor de solkaflam de 9000 grs, Convertido a P.Q.S. DE 10 LBS	13 Extintores
Extintor de PQS de 10 libras	18 Extintores.
Extintor de PQS de 20 libras	31 Extintores.
Extintor de PQS de 30 libras.	01 Extintor.
Extintor de CO2 de 20 libras.	14 Extintores.
TOTAL	**89 EXTINTORES.**

a continuación evidenciamos por medio de registros fotográficos los extintores debidamente cargados y demarcados en sus sitios habilitados..

.

Carrera 12 # 13B - 24- Obrero. Telefax: 5828372 - Cel. 311-4106498 Valledupar - Cesar

Carrera 12 # 13B - 24- Obrero. Telefax: 5828372 - Cel. 311-4106498 Valledupar - Cesar


EXTINTOR
2023-11-25 12:37:33


EXTINTOR
2023-11-25 12:36:15


EXTINTOR
2023-11-25 12:34:39


EXTINTOR
2023-11-25 12:34:39





Carrera 12 # 13B - 24- Obrero. Telefax: 5828372 - Cel. 311-4106498 Valledupar - Cesar



Carrera 12 # 13B - 24- Obrero. Telefax: 5828372 - Cel. 311-4106498 Valledupar - Cesar



Carrera 12 # 13B - 24- Obrero. Telefax: 5828372 - Cel. 311-4106498 Valledupar - Cesar

En general dando cumplimiento a los requerimientos del Contrato **No. 44002912023,** damos por terminado por parte de la empresa Extintores el industrial el servicio de Mantenimiento, recarga de los Extintores, de la Entidad **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (REGIONAL GUAJIRA Y SUS CENTROS ZONALE).**

Gracias por su amable colaboración y esperamos en un futuro seguir trabajando.

Atentamente



HERNANDO JOSÉ GUERRA HINOJOSA
CC. 77.193.736 de Valledupar
GERENTE