ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-09
	INFORME DE ACTIVIDADES	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

CONTRATO:	**ISMC-SGNAL-006-2023 DEL 8 DE MARZO 2023.**
SUPERVISOR:	**MIRYEN RAMIREZ RAMIREZ /** SECRETARÍA GENERAL.
PERIODO:	**14 de NOVIEMBRE – 13 DICIEMBRE de 2023.**

INFORME DE ACTIVIDADES:

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de rendir informe de las actividades realizadas en cumplimiento al contrato de Suministros **ISMC-SGNAL-006-2023**, durante el periodo comprendido entre 14 de NOVIEMBRE – 13 DICIEMBRE del presente año.

De acuerdo con las obligaciones establecidas se realizaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / **OFICINA N° 1.** Bomba de condensado aire acondicionado LG de3 60.000 btu iverter.





Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / OFICINA N° 2. Bomba de condensado aire mini Split de 12.000 btu.



Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / **RECEPCIÓN**, incluye:

- Presión con nitrógeno del sistema para ubicar la fuga y corrección de la misma.
- Barrido de sistema con di electrón para eliminar impurezas.

Vacio hasta 500 micrones y carga de refrigerante con gas r410a.





Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / **OFICINA N° 3.** parte eléctrica en corto la tarjeta.






Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / **OFICINA N° 4.** parte eléctrica en corto la tarjeta. Tablero de circuito trifásico



Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / OFICINA N° 5. parte eléctrica en corto la tarjeta. Tablero de circuito trifásico brakes eléctricos – doble





Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / OFICINA N° 6. Mano de obra y/ o instalación de tablero de circuito y brakes eléctricos.





PEDRO ANTONIO MEJIA HENAO
CC. 73.168.525.
Contratista.