Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción de 2011", la SECRETARÍA GENERAL – MIRYEN RAMIREZ RAMIREZ, en mi condición de supervisora del contrato de Suministros ISMC-SGNAL-006-2023. Me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO		ORDEN		CONVENIO
Contrato número:	ISMC-SGNAL-006-2023.	de		DEL 8 DE MARZO 2023.

Objeto del contrato: COMPRA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:	MIRYEN RAMIREZ RAMIREZ. (Secretaria General)
Por parte del contratista:	PEDRO ANTONIO MEJIA HENAO.
Otros asistentes:	NO HUBO.
	NO HUBO.
Lugar donde se realiza la reunión	**SECRETARIA GENERAL**

Hora de inicio (a.m./p.m.)	**08:00 am**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**08:15 am**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Entrega de informe de actividades realizadas en el periodo **14 de NOVIEMBRE – 13 DICIEMBRE de 2023.**, en cumplimiento a lo establecido en el contrato de Suministros ISMC-SGNAL-006-2023.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-08
	INFORME DE SUPERVISION	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

Actividad /Compromiso Se relacionan las actividades realizadas durante el periodo **14 de NOVIEMBRE – 13 DICIEMBRE de 2023**, a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / **OFICINA N° 1.** Bomba de condensado aire acondicionado LG de3 60.000 btu iverter.





Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / **OFICINA N° 2.** Bomba de condensado aire mini Split de 12.000 btu.



Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / **RECEPCIÓN**, incluye:

- Presión con nitrógeno del sistema para ubicar la fuga y corrección de la misma.
- Barrido de sistema con di electrón para eliminar impurezas.

Vacío hasta 500 micrones y carga de refrigerante con gas r410a.





Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / **OFICINA N° 3.** parte eléctrica en corto la tarjeta.







Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / **OFICINA N° 4.** parte eléctrica en corto la tarjeta. Tablero de circuito trifásico



Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / **OFICINA N° 5.** parte eléctrica en corto la tarjeta. Tablero de circuito trifásico brakes eléctricos – doble





Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo mini Split ubicado en la comisaria de familia / **OFICINA N° 6.** Mano de obra y/ o instalación de tablero de circuito y brakes eléctricos.





ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-08
	INFORME DE SUPERVISION	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
N.A	N.A	N.A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 28.721.538
Valor Adiciones	3.469.740
Valor Total del Contrato	$ 32.191.278
Valor pagado	$ 28.721.538
Valor causado que no se ha pagado	3.469.740
Valor total ejecutado	$ 32.191.278
Valor no ejecutado	$ 0

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Pago de acta parcial No. 1	$ 9.668.350
Pago de acta parcial No. 2	$ 10.013.594
Pago de acta parcial No. 2	$ 9.039.594

Fecha de la próxima reunión N.A de N.A de N.A

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ( ) días del mes de DICIEMBRE de 2023.

MIRYEN RAMIREZ RAMIREZ.
Supervisora del contrato.

PEDRO ANTONIO MEJIA HENAO.
Contratista.