

**INSPECCIÓN
PREOPEARCIONAL
PLANTA ELECTRICA**

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PLANTA ELECTRICA	Versión No: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalización quebrada la flora.
 LUGAR-AREA: Operativa.

SERIE N°: TP6500 CR.
 MARCA: TOYAMA

PERIODO DEL 02 AL 07 DE oct DE 2023

ÍTEM		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* Motor	✓		✓		✓									
	Soportes de motor	✓		✓		✓									
	Motor de arranque	✓		✓		✓									
	Alternador	✓		✓		✓									
	Sistema electrico	✓		✓		✓									
	Generador	✓		✓		✓									
	Soporte de generador	✓		✓		✓									
	* Niveles de aceite	✓		✓		✓									
	Conexiones electricas	✓		✓		✓									
	* Puestas a tierra	✓		✓		✓									
	* Indicadores,(horometro, Temperatura)/Amp.	✓		✓		✓									
	Baterias	✓		✓		✓									
	Exhosto	✓		✓		✓									
	* Guardas	✓		✓		✓									
	Tanque Combustible	✓		✓		✓									
	* Mangueras Combustible	✓		✓		✓									
	* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA	✓		✓		✓									
	* Insonorización	✓		✓		✓									
	Control Antivibraciones (Pañes)	✓		✓		✓									
	* Caja de Totalizadores	✓		✓		✓									

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE	Pedro Rojas	Pedro Rojas	Pedro Rojas	/	/	/	/
	FIRMA	Pedro Rojas	Pedro Rojas	Pedro Rojas	/	/	/	/
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	Kareag	Kareag	Kareag	/	/	/	/
	FIRMA	Kareag	Kareag	Kareag	/	/	/	/

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: Si No
 Fecha de Corrección:

Representante del Contratista: GONZALO CARDENAS

NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

PROYECTO: Analización Quebrada la flora.

LUGAR-AREA: Operativa.

SERIE N°: TB6500 CR.

MARCA: TOYOTA

PERIODO DEL 09 AL 14 DE Oct DE 2023.

ÍTEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
* Motor	✓		✓		✓						✓			
Soportes de motor	✓		✓		✓						✓			
Motor de arranque	✓		✓		✓						✓			
Alternador	✓		✓		✓						✓			
Sistema eléctrico	✓		✓		✓						✓			
Generador	✓		✓		✓						✓			
Soporte de generador	✓		✓		✓						✓			
* Niveles de aceite	✓		✓		✓						✓			
Conexiones eléctricas	✓		✓		✓						✓			
* Puestas a tierra	✓		✓		✓						✓			
* Indicadores, (horometro, Temperatura)/Amp.	✓		✓		✓						✓			
Baterías	✓		✓		✓						✓			
Exhosto	✓		✓		✓						✓			
* Guardas	✓		✓		✓						✓			
Tanque Combustible	✓		✓		✓						✓			
* Mangueras Combustible	✓		✓		✓						✓			
* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA	✓		✓		✓						✓			
* Insonorización	✓		✓		✓						✓			
Control Antivibraciones (Patines)	✓		✓		✓						✓			
* Caja de Totalizadores	✓		✓		✓						✓			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE													
	FIRMA	Pedro Rojas	Pedro Rojas	Pedro Rojas							Pedro Rojas			
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	Kareus	Kareus	Kareus							Kareus			
	FIRMA	Kareus	Kareus	Kareus							Kareus			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ Si ☐ No

Fecha de Corrección: _____

Representante del Contratista:

GONZALO CARDENAS

NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PLANTA ELECTRICA	Versión No: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: <u>Canalización Q-ebada la flora.</u>	LUGAR-AREA: <u>Operativa</u>
SERIE N°: <u>TB6500CXB.</u>	MARCA: <u>TOYOTA</u>
PERIODO DEL <u>17</u> AL <u>21</u> DE <u>oct</u> DE <u>2023</u>	

ITEM		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* Motor			✓		✓						✓			
	Soportes de motor			✓		✓						✓			
	Motor de arranque			✓		✓						✓			
	Alternador			✓		✓						✓			
	Sistema electrico			✓		✓						✓			
	Generador			✓		✓						✓			
	Soporte de generador			✓		✓						✓			
	* Niveles de aceite			✓		✓						✓			
	Conexiones electricas			✓		✓						✓			
	* Puestas a tierra			✓		✓						✓			
	* Indicadores,(horometro, Temperatura)Amp.			✓		✓						✓			
	Baterias			✓		✓						✓			
	Exhosto			✓		✓						✓			
	* Guardas			✓		✓						✓			
	Tanque Combustible			✓		✓						✓			
	* Mangueras Combustible			✓		✓						✓			
	* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA			✓		✓						✓			
	* Insonorización			✓		✓						✓			
	Control Antivibraciones (Patines)			✓		✓						✓			
	* Caja de Totalizadores			✓		✓						✓			
Vo.Bo. Operador:		NOMBRE													
		FIRMA		Pedro Rojas		Pedro Rojas						Pedro Rojas			
Vo.Bo. Supervisor:		NOMBRE													
		FIRMA		Gerardo		Gerardo						Gerardo			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	
Fuera de servicio: ☐ Si ☐ No	Fecha de Corrección: _____
Representante del Contratista:	<u>GERARDO QUINTERO.</u> NOMBRE Y APELLIDOS
OBSERVACIONES:	
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.	

PROYECTO: Canalización Quebrada la Flor. LUGAR-AREA: Operativo.

SERIE N°: TB6500CR MARCA: TOYAMA

PERIODO DEL 23 AL 28 DE Oct DE 2023

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
* Motor	✓						✓		✓		✓			
Soportes de motor	✓						✓		✓		✓			
Motor de arranque	✓						✓		✓		✓			
Alternador	✓						✓		✓		✓			
Sistema electrico	✓						✓		✓		✓			
Generador	✓						✓		✓		✓			
Soporte de generador	✓						✓		✓		✓			
* Niveles de aceite	✓						✓		✓		✓			
Conexiones electricas	✓						✓		✓		✓			
* Puestas a tierra	✓						✓		✓		✓			
* Indicadores,(horometro, Temperatura)/Amp.	✓						✓		✓		✓			
Baterias	✓						✓		✓		✓			
Exhosto	✓						✓		✓		✓			
* Guardas	✓						✓		✓		✓			
Tanque Combustible	✓						✓		✓		✓			
* Mangueras Combustible	✓						✓		✓		✓			
* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA	✓						✓		✓		✓			
* Insonorización	✓						✓		✓		✓			
Control Antivibraciones (Patines)	✓						✓		✓		✓			
* Caja de Totalizadores	✓						✓		✓		✓			

Vo.Bo. Operador:

NOMBRE

FIRMA

Pedro
Rosas

Pedro
Rosas

Pedro
Rosas

Pedro
Rosas

Vo.Bo. Supervisor:

NOMBRE

FIRMA

Karol
G

Karol
G

Karol
G

Karol
G

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ Si ☐ No

Fecha de Corrección: _____

Representante del Contratista:

GONZALO CARDENAS
NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PLANTA ELECTRICA	Versión No: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: Consorcio la flora 2023 LUGAR-AREA: frente de Obra.
 SERIE N°: TG6500CR MARCA: Toysmo
 PERIODO DEL 02 AL 07 DE Octubre DE 2023

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
* Motor	x		x		x		x		x		x			
Soportes de motor	x		x		x		x		x		x			
Motor de arranque	x		x		x		x		x		x			
Alternador	x		x		x		x		x		x			
Sistema eléctrico	x		x		x		x		x		x			
Generador	x		x		x		x		x		x			
Soporte de generador	x		x		x		x		x		x			
* Niveles de aceite	x		x		x		x		x		x			
Conexiones eléctricas	x		x		x		x		x		x			
* Puestas a tierra	x		x		x		x		x		x			
* Indicaciones (horometro, Temperatura)/Amp.	x		x		x		x		x		x			
Baterías	x		x		x		x		x		x			
Exhausto	x		x		x		x		x		x			
* Guardas	x		x		x		x		x		x			
Tanque Combustible	x		x		x		x		x		x			
* Mangueras Combustible	x		x		x		x		x		x			
* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA	x		x		x		x		x		x			
* Insonorización	x		x		x		x		x		x			
Control Antivibraciones (Patines)	x		x		x		x		x		x			
* Caja de Totalizadores	x		x		x		x		x		x			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE	Los Montilla	Los Montilla	Los Montilla	Los Montilla	Los Montilla	Los Montilla
	FIRMA						
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	Diego Quintan	Diego Quintan	Diego Quintan	Diego Quintan	Diego Quintan	Diego Quintan
	FIRMA						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
 Fuera de servicio: Si ☒ No ☐ Fecha de Corrección: _____
 Representante del Contratista: Martin Perarando
 NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES: Ninguna

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión más segura.