

INSPECCIÓN DE ESCALERAS


 Consorcio La Flora 2023		INSPECCION DE ESCALERAS			
CONSORCIO LA FLORA 2023					
Empresa: <u>Consorcio La Flora</u>		Area: <u>operativa</u>		Periodo del: <u>30^{er}</u> al <u>4</u> de <u>Nal</u> del <u>2023</u>	
Proceso: <u>Ascender / Descender</u>		Nombre y Apellidos del Inspector: <u>Faren Palamiro Guevara</u>			
ÍTEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?		✓		
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?		✓		
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			
Firma del Inspector: <u>Faren Guevara</u>					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área): <u>DIEGO QUINTERO</u>					


 Consorcio La Flora 2023		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa: <u>Consorcio La Flora 2023</u> Proceso: <u>Ascender / Descender</u>	Area: <u>Operativa</u> Nombre y Apellidos del Inspector: <u>Karen Palomino</u>	Periodo del: <u>7</u> al <u>11</u> de <u>Nov</u> del <u>2023</u>			
ÍTEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?		✓		
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?		✓		
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			
Firma del Inspector: <u>Karen Palomino</u>					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área): <u>Diego Quintero</u>					


 Consorcio La Flora 2023		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa: <u>Consorcio La Flora</u>		Area: <u>Operativa</u>	Periodo del: <u>4</u> al <u>18</u> de <u>No</u> del <u>2023</u>		
Proceso: <u>Ascender / Descender</u>		Nombre y Apellidos del Inspector: <u>Caren Palomino</u>			
ÍTEMS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?		✓		
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?		✓		
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			
Firma del Inspector: <u>Karen B</u>					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área): <u>DIEGO QUINTERO</u>					

 Consorcio La Flora 2023		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa: <u>Consorcio La Flora 2023</u>		Area: <u>Operativa</u>		Periodo del: <u>20</u> al <u>25</u> de <u>Nov</u> del <u>2023</u>	
Proceso: <u>Ascender / Descender</u>		Nombre y Apellidos del Inspector: <u>Fabian Palomino</u>			
ÍTEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?		✓		
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?		✓		
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			
Firma del Inspector: <u>Fabian</u>					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área): <u>Diego Quintan</u>					

		INSPECCION DE ESCALERAS			
Consorcio La Flora 2023		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa: <u>Consorcio La Flora 2023</u>		Area: <u>Operativa</u>		Periodo del: <u>22</u> al <u>2</u> de <u>DIC</u> del <u>2023</u>	
Proceso: <u>Ascender / Descender</u>		Nombre y Apellidos del Inspector: <u>Karen Palomino</u>			
ÍTEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?		✓		
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?		✓		
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			
Firma del Inspector: <u>[Firma]</u>					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área): <u>DIEGO QUINTERO</u>					

 INSPECCION DE ESCALERAS CONSORCIO LA FLORA 2023					
Empresa: <u>Peñaranda y Ramirez</u> Proceso: <u>Boculuy - Excauclio</u>		Area: <u>frente de Obra</u> Nombre y Apellidos del Inspector: <u>Kevin Fajardo Aguilar</u>		Periodo del: <u>30</u> al <u>04</u> de <u>NOV</u> del <u>2023</u>	
ÍTEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	X			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	X			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			X	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	X			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	X			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?	X			
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	X			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	X			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	X			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	X			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	X			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	X			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	X			
Firma del Inspector: 					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área):					

 CONSORCIO LA FLORA 2023		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa: <u>Peñaranda y Ramirez</u>		Area: <u>frente de obra</u>		Periodo del: <u>30</u> al <u>04</u> de <u>NOV</u> del <u>2023</u>	
Proceso: <u>Bocculuy - Excmo</u>		Nombre y Apellidos del Inspector: <u>Kevin Toguica Aguilar</u>			
ÍTEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	X			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	X			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			X	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	X			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	X			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?	X			
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	X			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	X			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	X			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	X			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	X			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	X			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	X			
Firma del Inspector: 					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área): <u>Karen Palomino</u>					

		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa:	Peñaranda y Ramirez	Area:	frontera de obra	Periodo del:	07 al 11 de Nov del 2023
Proceso:	Boxculat - Excavación	Nombre y Apellidos del Inspector:	Kevin Toguica Aguilar		
ÍTEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	X			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	X			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			X	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	X			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	X			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?	X			
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	X			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	X			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	X			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	X			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	X			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	X			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	X			
Firma del Inspector: 					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área): 					

		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa: <u>Peñaranda y Ramirez</u>		Area: <u>frete de obra</u>	Periodo del: <u>14</u> al <u>18</u> de <u>Nov</u> del <u>2023</u>		
Proceso: <u>Boxwuer-Excaucion</u>		Nombre y Apellidos del Inspector: <u>Kevin Toquica Aguilar</u>			
ÍTEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	X			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	X			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			X	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	X			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	X			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?	X			
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	X			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	X			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	X			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	X			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	X			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	X			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	X			
Firma del Inspector: 					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área): <u>Edren Palomino</u>					