

☒ ATS Inicial ☐ ATS por cambio

☐ De Personal
☐ De Procedimiento
☐ De Herramientas
☐ De Equipos
☐ De Materiales
☐ Otro

Fecha Inicio 30 Oct 2023

Actividad: Excavación - Boxculver

Fecha Fin Actividad: 4 Nov 2023

Responsable: Karen Palomino

Cargo: Prof SST

Supervisor o responsable de la actividad: Diego Quintero

Cargo: Residente dno.

Actividad: Excavación / Boxculver

Lugar donde: San Martín

SECCION 1: ¿PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO?

☐ Trabajo en alturas ☐ Espacio Confinado ☐ Trabajo en caliente ☐ Energía peligrosa ☐ Excavación ☒ Otro

SECCION 2: EQUIPOS, HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EPP- EPC- Mezcladora, Tronzadora, planta eléctrica, Herramienta Menores.
Eléctricas

SECCION 3: SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD	QUÍMICO	FÍSICO	BIOMECÁNICO	PSICOSOCIAL	BIOLÓGICO	FENÓMENOS NATURALES
☒ Mecánico	Gases y vapores	☒ Ruido	☐ Postura sedente	☒ Duración de la jornada	☐ Virus	☐ Sismos
☒ Locativo	Polvo inorgánico	☐ Iluminación	☐ Postura forzada	☐ Organización del trabajo	☒ Baterías	☐ Terremotos
☒ Eléctrico	Polvo orgánico	☒ Vibraciones	☐ Postura mantenida	☐ Características del grupo	☐ Hongos	☐ Vendavales
☒ Accidente de Tránsito	Fibras	☐ Temperaturas altas / bajas	☒ Esfuerzos	☒ Condiciones de la Tarea	☐ Parásitos	☐ Inundaciones
☒ Público	Líquidos	☐ Presión Atmosférica	☒ Movimientos repetitivos	☐ Carga mental	☒ Picaduras	☐ Derrumbes
☐ Trabajo en Alturas	Humos	☐ Radiaciones no ionizantes (UV)	☒ Manipulación de cargas	☐ Claridad del Rol	☐ Mordeduras	☐ Precipitaciones
☒ Espacio Confinado	☒ Material Particulado	☐ Radiaciones Ionizantes			☐ Fluidos y excrementos	









TAREAS ESPECIFICAS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Aislamiento de herramientas, equipos y materiales
Excavaciones Mecanizas
Precaución e instalación del terreno para ingresar tubería
Ingreso de material de relleno seleccionado y compactación del mismo

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

*Se realizará el alistamiento de las herramientas, equipos, y materiales para desplazarlos hacia el sitio de trabajo
*Las excavaciones mecanicas se realizaran con el uso de maquinaria pesada, el procedimiento consiste en la inserción del brazo de la maquina hacia el terreno, retirando el material con el fin de obtener la profundidad requerida.
*Se realizará el alistamiento de las herramientas, equipos, y materiales para desplazarlos hacia el sitio de trabajo

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Manuel Mendoza	91256269	Ayudante	
Luis Miguel Martinez	19768481	Ayudante	
Hugo Anzola	19789132	Ayudante	
Gerardo Quintero	91527086	Oficial	
Juan Landarabal	1095834888	Ayudante	
Jose Torres	91240282	Ayudante	
Luis Torres	3983570	Ayudante	
Orlando Taborda	17594632	Oficial	
Pedro Rojas	5629152	Oficial	
Mergui Lopez	4949022	Oficial	

IDENTIFICACION DE PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONSECUENCIA	CONTROLES	RESPONSABLE
BIOLOGICO	*Bacterias *hongos *Virus *Picaduras de insectos *Mordeduras por serpientes	*Enfermedades respiratorias *lecciones en la pie *Contagio de enfermedades *Muerte	*Desinfecciones de las herramientas *Inspección visual previa al sitio de trabajo *Instalación de puntos de desinfección para manos	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Almacenista
BIOMECANICO	*Manipulación de cargas manuales * Esfuerzos	*lesiones de columna *Esguince *Contusiones *Desgarres musculares *Lumbalgias	*No realizar manipulación de cargas mayor a 25 kg desde piso una sola persona * Mantener las areas de almacenamiento ordenadas y aseadas **uso de guantes de seguridad *Uso de herramienta mecanica para el transporte de materiales *Autocuidado del trabajador *Charlas preoperacionales	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Almacenista
	*Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas, Posturas forzadas y prolongadas	*lesiones de columna *Esguince *Contusiones *Desgarres musculares *Lumbalgias	*No realizar manipulación de cargas mayor a 25 kg desde piso una sola persona * Mantener las areas de almacenamiento ordenadas y aseadas *Autocuidado del trabajador *Charlas preoperacionales	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativos	*Contuccionnes *Esguince, fracturas *Caídas con diferencia de nivel *Caídas al mismo nivel	*Mantener las areas de trabajo ordenadas y aseas de almacenamiento de la herramientas	*Vigia SST *Profesional HSE *Residente en obra
	Mecánico	*Cortes cortopunsantes *Machucos *Lesiones superficiales en la piel (laceraciones, heridas, raspaduras)	*uso de guantes de seguridad *Uso de herramienta mecanica para el transporte de materiales	
FISICO	*Ruido por operación de maquinaria pesada y equipos en las areas circundantes de trabajo	*Cefaleas *Pérdida de disminución auditiva	*Suministro Protección auditiva *Charlas preoperacionales *Socialización de ATS *Exámenes medicos ocupacionales (Ingreso/ Periodico)	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Director de obra
	*Radiaciones no ionizantes (UV)s (Por exposición a campo abierto al sol)	* Golpe de calor *Insolación *Deshidratación	*Instalación de punto de hidratación *Periodos de descanso entre jornadas *Charlas preoperacionales	
	*Vibraciones	* Enfermedades osteomusculares * Fatiga muscular * Enfermedades en el sistema digestivo. * rastornos sensoriales y del sistema nervioso central.	*Descansos entre jornadas *Mantenimientos preventivos y correctivos de la maquina *Preoperacionales diarios a maquinaria	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	*Locativos (Volcamiento de maquinaria por terrenos irregulares)	*Fracturas *Muerte *Pérdidas economicas	* Acondicionamiento del terreno *Señalización en obra *Delimitación de áreas de trabajo	*Vigia sst *Operador *Profesional HSE *Residente en obra
	*Accidentes de tránsito (Por choques entre maquinarias y volquetas)			
	*Tecnologicos por fallas mecanicas en el sistema operativo de la maquinaria (Retroexcavadora de oruga y de llanta)			
QUIMICO	*Polvos, liquidos, gases y material particulado	*Enfermedades respiratorias *Muerte	manipulación de sustancias químicas peligrosas o que tienen consideraciones especiales	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra
FENÓMENOS NATURALES	*Derrumbe *Precipitaciones *Sismo, terremoto *Vendaval, Inundaciones	*Fracturas *Muerte *Pérdidas economicas *factores geográficos y meteorológicos	Denunciar situaciones que veamos que puedan propiciar un desastre natural	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra

☒ ATS Inicial ☐ ATS por cambio

☐ De Personal
☐ De Procedimiento
☐ De Herramientas
☐ De Equipos
☐ De Materiales
☐ Otro

Fecha Inicio: 7 Nov
Actividad: excavación / Boxculier
Responsable: Karen Palomino
Cargo: Prof. Est
Supervisor o responsable de la actividad: Diego Quintero
Cargo: Residente obra
Actividad: Excavación Boxculier
Lugar donde:

Fecha Fin Actividad: 11 Nov / 2023

SECCION 1: ¿PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO?

☐ Trabajo en alturas ☐ Espacio Confinado ☐ Trabajo en caliente ☐ Energía peligrosa ☐ Excavación ☒ Otro

SECCION 2: EQUIPOS, HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EPP- EPC- Mezcladora, Motorizada, Planta eléctrica, escalera Certificada, Herramientas Menores y eléctricas

SECCION 3: SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD	QUÍMICO	FÍSICO	BIOMECÁNICO	PSICOSOCIAL	BIOLÓGICO	FENÓMENOS NATURALES
☒ Mecánico	☒ Gases y vapores	☒ Ruido	☒ Postura sedente	☒ Duración de la jornada	☒ Virus	☒ Sismos
☒ Locativo	☒ Polvo inorgánico	☒ Iluminación	☒ Postura forzada	☒ Organización del trabajo	☒ Baterías	☒ Terremotos
☒ Eléctrico	☒ Polvo orgánico	☒ Vibraciones	☒ Postura mantenida	☒ Características del grupo	☒ Hongos	☒ Vendabales
☒ Accidente de Tránsito	☒ Fibras	☒ Temperaturas altas / bajas	☒ Esfuerzos	☒ Condiciones de la Tarea	☒ Parásitos	☒ Inundaciones
☒ Público	☒ Líquidos	☒ Presión Atmosférica	☒ Movimientos repetitivos	☒ Carga mental	☒ Picaduras	☒ Derrumbes
☒ Trabajo en Alturas	☒ Humos	☒ Radiaciones no ionizantes (UV)	☒ Manipulación de cargas	☒ Claridad del Rol	☒ Mordeduras	☒ Precipitaciones
☒ Espacio Confinado	☒ Material Particulado	☒ Radiaciones ionizantes			☒ Fluidos y excrementos	

TAREAS ESPECÍFICAS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Aislamiento de herramientas, equipos y materiales
Excavaciones Mecánicas
Precaución e instalación del terreno para ingresar tubería
Ingreso de material de relleno seleccionado y compactación del mismo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

*Se realizará el alistamiento de las herramientas, equipos, y materiales para desplazarlas hacia el sitio de trabajo
*Las excavaciones mecánicas se realizarán con el uso de maquinaria pesada, el procedimiento consiste en la inserción del brazo de la máquina hacia el terreno, retirando el material con el fin de obtener la profundidad requerida.
*Se realizará el alistamiento de las herramientas, equipos, y materiales para desplazarlas hacia el sitio de trabajo

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Manuel Mendoza	91256269	Ayudante	
Luis Martinez	19768481	Ayudante	
Hugo Arriola	19789132	Ayudante	
Gerardo Quintero	91527086	Oficial	
Juan Landarabal	1095834868	Ayudante	
José Torres	91240282	Ayudante	
Orlando Taborda	3983570	Oficial	
Pedro Rojas	17594632	Oficial	
Mergu Lopez	5629152	Oficial	
Luis Torres	4949022	Ayudante	

IDENTIFICACION DE PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONSECUENCIA	CONTROLES	RESPONSABLE
BIOLOGICO	*Bacterias *hongos *Virus *Picaduras de insectos *Mordeduras por serpientes	*Enfermedades respiratorias *lecciones en la pie *Contagio de enfermedades *Muerte	*Desinfecciones de las herramientas *Inspección visual previa al sitio de trabajo *Instalación de puntos de desinfección para manos	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Almacenista
BIOMECANICO	*Manipulación de cargas manuales * Esfuerzos	*lesiones de columna *Esguince *Contusiones *Desgarres musculares *Lumbalgias	*No realizar manipulación de cargas mayor a 25 kg desde piso una sola persona * Mantener las areas de almacenamiento ordenadas y aseadas **uso de guantes de seguridad *Uso de herramienta mecanica para el transporte de materiales *Autocuidado del trabajador *Charlas preoperacionales	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Almacenista
	*Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas, Posturas forzadas y prolongadas	*lesiones de columna *Esguince *Contusiones *Desgarres musculares *Lumbalgias	*No realizar manipulación de cargas mayor a 25 kg desde piso una sola persona * Mantener las areas de almacenamiento ordenadas y aseadas *Autocuidado del trabajador *Charlas preoperacionales	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativos	*Contuccion *Esguince, fracturas *Caidas con diferencia de nivel *Caidas al mismo nivel	*Mantener las areas de trabajo ordenadas y aseas de almacenamiento de la herramientas	*Vigia SST *Profesional HSE *Residente en obra
	Mecánico	*Cortes cortopunsantes *Machucones *Lesiones superficiales en la piel (laceraciones, heridas, raspaduras)	*uso de guantes de seguridad *Uso de herramienta mecanica para el transporte de materiales	
FISICO	*Ruido por operación de maquinaria pesada y equipos en las areas circundantes de trabajo	*Cefaleas *Pérdida de disminución auditiva	*Suministro Protección auditiva *Charlas preoperacionales *Socialización de ATS *Exámenes medicos ocupacionales (Ingreso/ Periodico)	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Director de obra
	*Radiaciones no ionizantes (UV)s (Por exposición a campo abierto al sol)	* Golpe de calor *Insolación *Deshidratación	*Instalación de punto de hidratación *Periodos de descanso entre jornadas *Charlas preoperacionales	
	*Vibraciones	* Enfermedades osteomusculares * Fatiga muscular * Enfermedades en el sistema digestivo. * rastomos sensoriales y del sistema nervioso central.	*Descansos entre jornadas *Mantenimientos preventivos y correctivos de la maquina *Preoperacionales diarios a maquinaria	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	*Locativos (Volcamiento de maquinaria por terrenos irregulares)	*Fracturas *Muerte *Pérdidas económicas	*Acondicionamiento del terreno *Señalización en obra *Delimitación de áreas de trabajo	*Vigia sst *Operador *Profesional HSE *Residente en obra
	*Accidentes de tránsito (Por choques entre maquinarias y volquetas)			
	*Tecnologicos por fallas mecanicas en el sistema operativo de la maquinaria (Retroexcavadora de oruga y de llanta)			
QUIMICO	*Polvos, líquidos, gases y material particulado	*Enfermedades respiratorias *Muerte	manipulación de sustancias químicas peligrosas o que tienen consideraciones especiales	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra
FENÓMENOS NATURALES	*Derrumbe *Precipitaciones *Sismo, terremoto *Vendaval, Inundaciones	*Fracturas *Muerte *Pérdidas económicas *factores geográficos y meteorológicos	Denunciar situaciones que veamos que puedan propiciar un desastre natural	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra

☒ ATS Inicial ☐ ATS por cambio

☐ De Personal
☐ De Procedimiento
☐ De Herramientas
☐ De Equipos
☐ De Materiales
☐ Otro

Fecha Inicio: 07 Nov 2023
Actividad: Duxwies - Excavación
Fecha Fin Actividad: 11 Nov 2023
Responsable: Karen Polommo Guivara
Cargo: profesional SST
Supervisor o responsable de la actividad: Diego Quintero
Cargo: Residente de Obra
Actividad:
Lugar donde: La Flora - Finde de obra

SECCION 1: ¿PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO?

☒ Trabajo en alturas ☐ Espacio Confinado ☐ Trabajo en caliente ☐ Energía peligrosa ☒ Excavación ☐ Otro

SECCION 2: EQUIPOS, HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EPPS-EPC-Herramientas menores-Herramientas electricas manuales-Tromadora-carretilla-Trompo

SECCION 3: SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD	QUÍMICO	FÍSICO	BIOMECÁNICO	PSICOSOCIAL	BIOLOGICO	FENÓMENOS NATURALES
☒ Mecánico	☐ Gases y vapores	☒ Ruido	☐ Postura sedente	☐ Duración de la jornada	☒ Virus	☐ Sismos
☒ Locativo	☒ Polvo inorgánico	☐ Iluminación	☒ Postura forzada	☐ Organización del trabajo	☒ Baterías	☒ Terremotos
☐ Eléctrico	☒ Polvo orgánico	☒ Vibraciones	☒ Postura mantenida	☐ Características del grupo	☒ Hongos	☐ Vendabales
☐ Accidente de Tránsito	☐ Fibras	☐ Temperaturas altas / bajas	☒ Esfuerzos	☐ Condiciones de la Tarea	☒ Parásitos	☒ Inundaciones
☐ Público	☐ Líquidos	☒ Presión Atmosférica	☒ Movimientos repetitivos	☐ Carga mental	☐ Picaduras	☒ Derrumbes
☒ Trabajo en Alturas	☒ Humos	☐ Radiaciones no ionizantes (UV)	☒ Manipulación de cargas	☐ Claridad del Rol	☐ Mordeduras	☐ Precipitaciones
☐ Espacio Confinado	☒ Material Particulado	☒ Radiaciones ionizantes			☒ Fluidos y excrementos	

TAREAS ESPECIFICAS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Aislamiento de herramientas, equipos y materiales
Excavaciones Mecanizas
Precaución e instalación del terreno para ingresar tubería
Ingreso de material de relleno seleccionado y compactación del mismo

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

*Se realizara el alistamiento de las herramientas, equipos, y materiales para desplazarlas hacia el sitio de trabajo
*Las excavaciones mecanicas se realizaran con el uso de maquinaria pesada, el procedimiento consiste en la inserción del brazo de la maquina hacia el terreno, retirando el material con el fin de obtener la profundidad requerida.
*Se realizara el alistamiento de las herramientas, equipos, y materiales para desplazarlas hacia el sitio de trabajo

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tolío Perez	85271419	Contramaestre	
Luis Mantilla	1050066752	Oficial	
Rogberto Carralido	1050919475	Auxiliar	
Jaidier Bodillo	1052570079	Auxiliar	
Ronal Rey	1095944331	Auxiliar	Ronal Rey
Gonzalez Perez	1085039999	Oficial	Gonzalez
Brianna Perez	1050068467	Auxiliar	Brianna
Fredy Constante	12622533	Auxiliar	
Juan Pineda	1003042527	Auxiliar	
Deiner Padilla	7952806	Oficial	Deiner

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Orlando Sereno	1007712958	Auxiliar	Orlando
2	Jorge Peña	1098771884	Auxiliar	Jorge Peña
3	Yuanay Paez	9154127	Auxiliar	Yuanay Paez
4	Jesus Almondores	1003784242	Auxiliar	Jesus
5	Stiven Galano	1096065622	Auxiliar	Stiven
6	Kevin Toquilla	1104129658	Auxiliar SST	Kevin
7	Juan Mantilla	1007712729	Auxiliar	Juan
8	Germardo Jaime	91426433	Oficial	Germardo
9	José Velez	1193040378	Auxiliar	José Velez
10	Juan Velez	1063564859	Auxiliar	Juan Velez
11	Nelson Diaz	91289325	Auxiliar	Nelson
12	Luis Romero	1102383208	Auxiliar	Luis Romero
13	Osmarides Villanueva	1216965974	Auxiliar	Osmarides V.
14	Luis Amador	91236692	Auxiliar	Luis Amador
15	Sergio Polanco	1098621841	Auxiliar	Sergio Polanco
16	Jorge Almondores	1003392972	Auxiliar	Jorge
17	Robinson Gutierrez	91489455	Oficial	Robinson
18	Javier Cobos	1127667311	Auxiliar	Javier Cobos
19	Dorinel Camelo	19710442	Oficial	Dorinel Camelo
20	Jonathan Amador	1098648739	Oficial	JONATAN A
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

☒ ATS Inicial ☐ ATS por cambio

☐ De Personal
☐ De Procedimiento
☐ De Herramientas
☐ De Equipos
☐ De Materiales
☐ Otro

Fecha Inicio: 14 Nov 2023
Actividad: Boxculas - Excavación
Responsable: Karen Palomino Guevara
Cargo: profesional SST
Supervisor o responsable de la actividad: Diego Quintero
Cargo: Residente de Obra
Actividad:
Lugar donde: La Flora - Frente de Obra

Fecha Fin Actividad: 18 Nov 2023

SECCION 1: ¿PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO?

☒ Trabajo en alturas ☐ Espacio Confinado ☐ Trabajo en caliente ☐ Energía peligrosa ☒ Excavación ☐ Otro

SECCION 2: EQUIPOS, HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EPCC - EPPS - Herramientas manuales - Herramientas eléctricas manuales - Carretas - Nivelador portátil.

SECCION 3: SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD	QUÍMICO	FÍSICO	BIOMECAÍNICO	PSICOSOCIAL	BIOLÓGICO	FENÓMENOS NATURALES
☒ Mecánico	☐ Gases y vapores	☒ Ruido	☐ Postura sedente	☐ Duración de la jornada	☒ Virus	☐ Sismos
☒ Locativo	☒ Polvo inorgánico	☐ Iluminación	☒ Postura forzada	☐ Organización del trabajo	☒ Bacterias	☒ Terremotos
☐ Eléctrico	☒ Polvo orgánico	☒ Vibraciones	☐ Postura mantenida	☐ Características del grupo	☒ Hongos	☐ Vendabales
☐ Accidente de Tránsito	☐ Fibras	☐ Temperaturas altas / bajas	☒ Esfuerzos	☐ Condiciones de la Tarea	☒ Parásitos	☒ Inundaciones
☐ Público	☐ Líquidos	☒ Presión Atmosférica	☒ Movimientos repetitivos	☐ Carga mental	☐ Picaduras	☒ Derrumbes
☒ Trabajo en Alturas	☒ Humos	☐ Radiaciones no ionizantes (UV)	☒ Manipulación de cargas	☐ Claridad del Rol	☐ Mordeduras	☐ Precipitaciones
☐ Espacio Confinado	☒ Material Particulado	☒ Radiaciones ionizantes			☒ Fluidos y excrementos	

TAREAS ESPECIFICAS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Aislamiento de herramientas, equipos y materiales
Excavaciones Mecánicas
Precaución e instalación del terreno para ingresar tubería
Ingreso de material de relleno seleccionado y compactación del mismo

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

*Se realizara el alistamiento de las herramientas, equipos, y materiales para desplazarlas hacia el sitio de trabajo
*Las excavaciones mecanicas se realizaran con el uso de maquinaria pesada, el procedimiento consiste en la inserción del brazo de la maquina hacia el terreno, retirando el material con el fin de obtener la profundidad requerida.
*Se realizara el alistamiento de las herramientas, equipos, y materiales para desplazarlas hacia el sitio de trabajo

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tulio Perez	85271419	Contramaestre	
Luis Montilla	1050066152	Oficial	
Rigoberto Cervellado	1050919475	Auxiliar	
Jaidier Badillo	1052570079	Auxiliar	
Ronal Rey	1095944331	Auxiliar	RONAL REY
Gamaliel Perez	1085039999	Oficial	GAMALIEL
Breimar Perez	1050068467	Auxiliar	BREIMAR
Fredy Constante	12622533	Auxiliar	
Juan Parcedes	1003042527	Auxiliar	
Dainer Padilla	7952806	Oficial	DAINER

IDENTIFICACION DE PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONSECUENCIA	CONTROLES	RESPONSABLE
BIOLOGICO	*Bacterias *hongos *Virus *Picaduras de insectos *Mordeduras por serpientes	*Enfermedades respiratorias *lecciones en la pie *Contagio de enfermedades *Muerte	*Desinfecciones de las herramientas *Inspección visual previa al sitio de trabajo *Instalación de puntos de desinfección para manos	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Almacenista
BIOMECANICO	*Manipulación de cargas manuales * Esfuerzos	*lesiones de columna *Esguince *Contusiones *Desgarres musculares *Lumbalgias	*No realizar manipulación de cargas mayor a 25 kg desde piso una sola persona * Mantener las areas de almacenamiento ordenadas y aseadas **uso de guantes de seguridad *Uso de herramienta mecanica para el transporte de materiales *Autocuidado del trabajador *Charlas preoperacionales	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Almacenista
	*Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas, Posturas forzadas y prolongadas	*lesiones de columna *Esguince *Contusiones *Desgarres musculares *Lumbalgias	*No realizar manipulación de cargas mayor a 25 kg desde piso una sola persona * Mantener las areas de almacenamiento ordenadas y aseadas *Autocuidado del trabajador *Charlas preoperacionales	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativos	*Contusiones *Esguince, fracturas *Caidas con diferencia de nivel *Caidas al mismo nivel	*Mantener las areas de trabajo ordenadas y aseas de almacenamiento de la herramientas	*Vigia SST *Profesional HSE *Residente en obra
	Mecánico	*Cortes cortopunsantes *Machucos *Lesiones superficiales en la piel (laceraciones, heridas, raspaduras)	*uso de guantes de seguridad *Uso de herramienta mecanica para el transporte de materiales	
FISICO	*Ruido por operación de maquinaria pesada y equipos en las areas circundantes de trabajo	*Cefaleas *Pérdida de disminución auditiva	*Suministro Protección auditiva *Charlas preoperacionales *Socialización de ATS *Exámenes medicos ocupacionales (Ingreso/ Periodico)	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Director de obra
	*Radiaciones no ionizantes (UV)s (Por exposición a campo abierto al sol)	* Golpe de calor *Insolación *Deshidratación	*Instalación de punto de hidratación *Periodos de descanso entre jornadas *Charlas preoperacionales	
	*Vibraciones	* Enfermedades osteomusculares * Fatiga muscular * Enfermedades en el sistema digestivo. * rastornos sensoriales y del sistema nervioso central.	*Descansos entre jornadas *Mantenimientos preventivos y correctivos de la maquina *Preoperacionales diarios a maquinaria	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	*Locativos (Volcamiento de maquinaria por terrenos irregulares)	*Fracturas *Muerte *Pérdidas economicas	* Acondicionamiento del terreno *Señalización en obra *Delimitación de áreas de trabajo	*Vigia sst *Operador *Profesional HSE *Residente en obra
	*Accidentes de tránsito (Por choques entre maquinarias y volquetas)			
	*Tecnologicos por fallas mecanicas en el sistema operativo de la maquinaria (Retroexcavadora de oruga y de llanta)			
QUIMICO	*Polvos, liquidos, gases y material particulado	*Enfermedades respiratorias *Muerte	manipulación de sustancias químicas peligrosas o que tienen consideraciones especiales	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra
FENÓMENOS NATURALES	*Derrumbe *Precipitaciones *Sismo, terremoto *Vendaval, Inundaciones	*Fracturas *Muerte *Pérdidas economicas *factores geográficos y meteorológicos	Denunciar situaciones que veamos que puedan propiciar un desastre natural	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Orlando Sereño	1007712938	Auxiliar	Orlando
2	Jorge Peña	1098771884	Auxiliar	Jorge Peña
3	Yovany Paez	9154127	Auxiliar	Yovany Paez
4	Jesús Almendros	1003284242	Auxiliar	Jesús
5	Steven Golesano	1096065622	Auxiliar	Steven
6	Kevin Toguica	1104129658	Auxiliar SST	Kevin
7	Juan Montilla	1007712729	Auxiliar	Juan
8	Germán de Jarama	91426433	Oficial	Germán
9	José Velaz	1193040378	Auxiliar	José Velaz
10	Juan Velaz	1063564859	Auxiliar	Juan Velaz
11	Nelson Diaz	91289325	Auxiliar	Nelson
12	Luis Romero	1102383208	Auxiliar	Luis Romero RB
13	Osnarides Villanueva	1216965974	Auxiliar	Osnarides V.
14	Luis Amador	91236692	Auxiliar	Luis Amador
15	Sergio Palencia	1098621841	Auxiliar	Sergio
16	Jorge Almendros	1003392972	Auxiliar	Jorge
17	Robinson Gutierrez	91489455	Oficial	Robinson
18	Javier Cobos	1127663311	Auxiliar	Javier Cobos
19	Dorinel Gomez	19710442	Oficial	Dorinel Gomez
20	Jonathan Amador	1098648739	Oficial	Jonathan A.
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

☒ ATS Inicial ☐ ATS por cambio

☐ De Personal
☐ De Procedimiento
☐ De Herramientas
☐ De Equipos
☐ De Materiales
☐ Otro

Fecha Inicio: 20 Nov 2023
Actividad: Bocatucos - excavación
Fecha Fin Actividad: 25 Nov 2023
Responsable: Karen Palomino Guayara
Cargo: Profesional SST
Supervisor o responsable de la actividad: Diego Quintana
Cargo: Residente de Obra
Actividad: La Flora - Frente de Obra
Lugar donde:

SECCION 1: ¿PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO?

☒ Trabajo en alturas ☐ Espacio Confinado ☐ Trabajo en caliente ☐ Energía peligrosa ☒ Excavación ☐ Otro

SECCION 2: EQUIPOS, HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Epps - Eppc - Herramientas menores - Herramientas eléctricas manuales - Tronco - Carretillas - Escaleras

SECCION 3: SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD	QUÍMICO	FÍSICO	BIOMECÁNICO	PSICOSOCIAL	BIOLÓGICO	FENÓMENOS NATURALES
Mecánico	Gases y vapores	X Ruido	Postura sedente	Duración de la jornada	X Virus	Sismos
Locativo	Poivo inorgánico	Iluminación	X Postura forzada	Organización del trabajo	X Baterías	X Terremotos
Eléctrico	Poivo orgánico	X Vibraciones	X Postura mantenida	Características del grupo	X Hongos	Vendabales
Accidente de Tránsito	Fibras	Temperaturas altas / bajas	X Esfuerzos	Condiciones de la Tarea	X Parásitos	X Inundaciones
Público	Líquidos	X Presión Atmosférica	X Movimientos repetitivos	Carga mental	Picaduras	X Derrumbes
Trabajo en Alturas	Humos	Radiaciones no ionizantes (UV)	X Manipulación de cargas	Claridad del Rol	Mordeduras	Precipitaciones
Espacio Confinado	X Material Particulado	X Radiaciones ionizantes			X Fluidos y excrementos	

TAREAS ESPECIFICAS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Aislamiento de herramientas, equipos y materiales
Excavaciones Mecanizas
Precaución e instalación del terreno para ingresar tubería
Ingreso de material de relleno seleccionado y compactación del mismo

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

*Se realizara el alistamiento de las herramientas, equipos, y materiales para desplazarlas hacia el sitio de trabajo
*Las excavaciones mecanicas se realizaran con el uso de maquinaria pesada, el procedimiento consiste en la inserción del brazo de la maquina hacia el terreno, retirando el material con el fin de obtener la profundidad requerida.
*Se realizara el alistamiento de las herramientas, equipos, y materiales para desplazarlas hacia el sitio de trabajo

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tulio Perez	85271419	Contramaestre	
Luis Mantilla	1050066752	Oficial	
Rigoberto Carralido	1050919475	Auxiliar	
Jairder Badillo	1052570079	Auxiliar	
Ronal Rey	1095444331	Auxiliar	Ronal Rey
Gomaniel Perez	1085039999	Oficial	Gomaniel Perez
Breimar Perez	1050068467	Auxiliar	Breimar Perez
Fredy Constante	12622533	Auxiliar	
Juan Paredes	1003042527	Auxiliar	
Dener Padilla	7952806	Oficial	Dener Padilla

IDENTIFICACION DE PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONSECUENCIA	CONTROLES	RESPONSABLE
BIOLOGICO	*Bacterias *hongos *Virus *Picaduras de insectos *Mordeduras por serpientes	*Enfermedades respiratorias *Infecciones en la piel *Contagio de enfermedades *Muerte	*Desinfecciones de las herramientas *Inspección visual previa al sitio de trabajo *Instalación de puntos de desinfección para manos	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Almacenista
BIOMECANICO	*Manipulación de cargas manuales *Esfueros	*lesiones de columna *Esguince *Contusiones *Desgarres musculares *Lumbalgias	*No realizar manipulación de cargas mayor a 25 kg desde piso una sola persona * Mantener las áreas de almacenamiento ordenadas y aseadas **uso de guantes de seguridad *Uso de herramienta mecánica para el transporte de materiales *Autocuidado del trabajador *Charlas preoperacionales	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Almacenista
	*Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas, Posturas forzadas y prolongadas	*lesiones de columna *Esguince *Contusiones *Desgarres musculares *Lumbalgias	*No realizar manipulación de cargas mayor a 25 kg desde piso una sola persona * Mantener las áreas de almacenamiento ordenadas y aseadas *Autocuidado del trabajador *Charlas preoperacionales	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativos	*Contusiones *Esguince, fracturas *Caidas con diferencia de nivel *Caidas al mismo nivel	*Mantener las áreas de trabajo ordenadas y aseas de almacenamiento de la herramientas	*Vigia SST *Profesional HSE *Residente en obra
	Mecánico	*Cortes cortopunzantes *Machucos *Lesiones superficiales en la piel (laceraciones, heridas, raspaduras)	*uso de guantes de seguridad *Uso de herramienta mecánica para el transporte de materiales	
FISICO	*Ruido por operación de maquinaria pesada y equipos en las áreas circundantes de trabajo	*Cefaleas *Pérdida de disminución auditiva	*Suministro Protección auditiva *Charlas preoperacionales *Socialización de ATS *Exámenes médicos ocupacionales (Ingreso/ Periodico)	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Director de obra
	*Radiaciones no ionizantes (UV)s (Por exposición a campo abierto al sol)	* Golpe de calor *Insolación *Deshidratación	*Instalación de punto de hidratación *Periodos de descanso entre jornadas *Charlas preoperacionales	
	*Vibraciones	* Enfermedades osteomusculares * Fatiga muscular * Enfermedades en el sistema digestivo. * rastornos sensoriales y del sistema nervioso central.	*Descansos entre jornadas *Mantenimientos preventivos y correctivos de la maquina *Preoperacionales diarios a maquinaria	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	*Locativos (Volcamiento de maquinaria por terrenos irregulares)	*Fracturas *Muerte *Pérdidas económicas	* Acondicionamiento del terreno *Señalización en obra *Delimitación de áreas de trabajo	*Vigia sst *Operador *Profesional HSE *Residente en obra
	*Accidentes de tránsito (Por choques entre maquinarias y volquetas)			
	*Tecnologicos por fallas mecánicas en el sistema operativo de la maquinaria (Retroexcavadora de oruga y de llanta)			
QUIMICO	*Polvos, líquidos, gases y material particulado	*Enfermedades respiratorias *Muerte	manipulación de sustancias químicas peligrosas o que tienen consideraciones especiales	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra
FENÓMENOS NATURALES	*Derrumbe *Precipitaciones *Sismo, terremoto *Vendaval, Inundaciones	*Fracturas *Muerte *Pérdidas económicas *factores geográficos y meteorológicos	Denunciar situaciones que veamos que puedan propiciar un desastre natural	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Orlando Sereno	100A02993	Auxiliar	Orlando
2	Jorge Peña	1098771884	Auxiliar	Jorge Peña
3	Yovany Paez	9154127	Auxiliar	Yovany Paez
4	Jesus Almondoles	1003284242	Auxiliar	Jesus Almondoles
5	Steven Galano	1096065622	Auxiliar	Steven Galano
6	Karin Toquero	1104129658	Auxiliar SST	Karin Toquero
7	Juan Mantilla	1007712729	Auxiliar	Juan Mantilla
8	Ernesto Jimenez	91426433	Oficial	Ernesto Jimenez
9	Jorge Velez	1193040378	Auxiliar	Jorge Velez
10	Juan Velez	1063564859	Auxiliar	Juan Velez
11	Nelson Diaz	91289325	Auxiliar	Nelson Diaz
12	Luis Romero	1102383208	Auxiliar	Luis Romero
13	Osmar Villanueva	1216965974	Auxiliar	Osmar Villanueva
14	Luis Amador	9136692	Auxiliar	Luis Amador
15	Jorge Palencia	1098621841	Auxiliar	Jorge Palencia
16	Jorge Almondoles	1003392972	Auxiliar	Jorge Almondoles
17	Robinson Gutierrez	91489455	Oficial	Robinson Gutierrez
18	Javier Cobos	1127663311	Auxiliar	Javier Cobos
19	Donnel Camelo	1970442	Oficial	Donnel Camelo
20	Jonathan Amador	1098648739	Oficial	Jonathan A.
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



ATS Inicial

☐ ATS por cambio

- ☐ De Personal
☐ De Procedimiento
☐ De Herramientas
☐ De Equipos
☐ De Materiales
☐ Otro

Fecha Inicio 27 Nov 2023

Actividad: Box Office - Excavación

Fecha Fin Actividad: 02 Dic 2023

Responsable: Karen Palomino Guevara

Cargo: Profesional SSR

Supervisor o responsable de la actividad: Diego Cuintero

Cargo: Residente de Obra

Actividad:

Lugar donde: La Flora - Frank de Obra

SECCION 1: ¿ PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO?



Trabajo en alturas



Espacio Confinado



Trabajo en caliente



Energía peligrosa



Excavación



Otro

SECCION 2: EQUIPOS, HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Epps - Epps - Herramientas menores - Carretilla - Herramientas eléctricas - Marchadora - Escalera

SECCION 3: SELECCIONE LOS PELIGROS QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA ACTIVIDAD

CONDICIÓN DE SEGURIDAD	QUÍMICO	FÍSICO	BIOMECÁNICO	PSICOSOCIAL	BIOLÓGICO	FENÓMENOS NATURALES
☒ Mecánico	☐ Gases y vapores	☒ Ruido	☐ Postura sedente	☐ Duración de la jornada	☒ Virus	☐ Sismos
☒ Locativo	☒ Polvo inorgánico	☒ Iluminación	☒ Postura forzada	☐ Organización del trabajo	☒ Baterías	☒ Terremotos
☐ Eléctrico	☒ Polvo orgánico	☒ Vibraciones	☒ Postura mantenida	☐ Características del grupo	☒ Hongos	☐ Vendabales
☐ Accidente de Tránsito	☐ Fibras	☐ Temperaturas altas / bajas	☒ Esfuerzos	☐ Condiciones de la Tarea	☒ Parásitos	☒ Inundaciones
☐ Público	☒ Líquidos	☐ Presión Atmosférica	☒ Movimientos repetitivos	☐ Carga mental	☐ Picaduras	☒ Derrumbes
☒ Trabajo en Alturas	☒ Humos	☐ Radiaciones no ionizantes (UV)	☒ Manipulación de cargas	☐ Claridad del Rol	☐ Mordeduras	☐ Precipitaciones
☐ Espacio Confinado	☒ Material Particulado	☒ Radiaciones Ionizantes			☒ Fluidos y excrementos	

TAREAS ESPECIFICAS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Aislamiento de herramientas, equipos y materiales

Excavaciones Mecanizas

Precaución e instalación del terreno para ingresar tubería

Ingreso de material de relleno seleccionado y compactación del mismo


DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

*Se realizara el alistamiento de las herramientas, equipos, y materiales para desplazarlas hacia el sitio de trabajo

*Las excavaciones mecanicas se realizaran con el uso de maquinaria pesada, el procedimiento consiste en la inserción del brazo de la maquina hacia el terreno, retirando el material con el fin de obtener la profundidad requerida.

*Se realizara el alistamiento de las herramientas, equipos, y materiales para desplazarlas hacia el sitio de trabajo

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO


NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tulio Perez	85271419	Contramaestre	
Luis Mantilla	1050066752	Oficial	
Rogoberto Carralido	1050919475	Auxiliar	
Jairder Badillo	1052570079	Auxiliar	
Ronal Rey	1095944331	Auxiliar	
Gamaliel Perez	1085039999	Oficial	
Brianer Perez	1050068467	Auxiliar	
Fredy Constante	12622553	Auxiliar	
Juan Paredes	1003042527	Auxiliar	
Reiner Padilla	7952806	Oficial	

IDENTIFICACION DE PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONSECUENCIA	CONTROLES	RESPONSABLE
BIOLOGICO	*Bacterias *hongos *Virus *Picaduras de insectos *Mordeduras por serpientes	*Enfermedades respiratorias *Infecciones en la piel *Contagio de enfermedades *Muerte	*Desinfecciones de las herramientas *Inspección visual previa al sitio de trabajo *Instalación de puntos de desinfección para manos	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Almacenista
BIOMECANICO	*Manipulación de cargas manuales *Esfuerzos	*lesiones de columna *Esguince *Contusiones *Desgarres musculares *Lumbalgias	*No realizar manipulación de cargas mayor a 25 kg desde piso una sola persona * Mantener las áreas de almacenamiento ordenadas y aseadas **uso de guantes de seguridad *Uso de herramienta mecánica para el transporte de materiales *Autocuidado del trabajador *Charlas preoperacionales	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Almacenista
	*Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas, Posturas forzadas y prolongadas	*lesiones de columna *Esguince *Contusiones *Desgarres musculares *Lumbalgias	*No realizar manipulación de cargas mayor a 25 kg desde piso una sola persona * Mantener las áreas de almacenamiento ordenadas y aseadas *Autocuidado del trabajador *Charlas preoperacionales	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativos	*Contusiones *Esguince, fracturas *Caídas con diferencia de nivel *Caídas al mismo nivel	*Mantener las áreas de trabajo ordenadas y aseas de almacenamiento de la herramientas	*Vigia SST *Profesional HSE *Residente en obra
	Mecánico	*Cortes cortopunsantes *Machucones *Lesiones superficiales en la piel (laceraciones, heridas, raspaduras)	*uso de guantes de seguridad *Uso de herramienta mecánica para el transporte de materiales	
FISICO	*Ruido por operación de maquinaria pesada y equipos en las áreas circundantes de trabajo	*Cefaleas *Pérdida de disminución auditiva	*Suministro Protección auditiva *Charlas preoperacionales *Socialización de ATS *Exámenes médicos ocupacionales (Ingreso/ Periódico)	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra *Director de obra
	*Radiaciones no ionizantes (UV)s (Por exposición a campo abierto al sol)	* Golpe de calor *Insolación *Deshidratación	*Instalación de punto de hidratación *Periodos de descanso entre jornadas *Charlas preoperacionales	
	*Vibraciones	* Enfermedades osteomusculares * Fatiga muscular * Enfermedades en el sistema digestivo, * trastornos sensoriales y del sistema nervioso central.	*Descansos entre jornadas *Mantenimientos preventivos y correctivos de la máquina *Preoperacionales diarios a maquinaria	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	*Locativos (Volcamiento de maquinaria por terrenos irregulares)	*Fracturas *Muerte *Pérdidas económicas	* Acondicionamiento del terreno *Señalización en obra *Delimitación de áreas de trabajo	*Vigia sst *Operador *Profesional HSE *Residente en obra
	*Accidentes de tránsito (Por choques entre maquinarias y volquetas)			
	*Tecnológicos por fallas mecánicas en el sistema operativo de la maquinaria (Retroexcavadora de oruga y de llanta)			
QUIMICO	*Polvos, líquidos, gases y material particulado	*Enfermedades respiratorias *Muerte	manipulación de sustancias químicas peligrosas o que tienen consideraciones especiales	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra
FENÓMENOS NATURALES	*Derrumbe *Precipitaciones *Sismo, terremoto *Vendaval, inundaciones	*Fracturas *Muerte *Pérdidas económicas *factores geográficos y meteorológicos	Denunciar situaciones que veamos que puedan propiciar un desastre natural	*Vigia sst *Profesional HSE *Residente en obra

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Orlando Seseno	1007712993	Auxiliar	
2	Jorge Peña	1098771884	Auxiliar	Jorge Peña
3	Juany Paez	9154127	Auxiliar	Juany Paez
4	Jesus Alberto Almendral	1003284242	Auxiliar	Jesus
5	Steven Galeano	1096085622	Auxiliar	
6	Kevin Toguera	1004129658	Auxiliar SISO	Kevin
7	Juan Mantilla	1007712729	Auxiliar	
8	Grimaldo Jaime	91426433	Oficial	
9	Jose Velaz	119304378	Auxiliar	Jose Velaz
10	Juan Velaz	1063564859	Auxiliar	Juan Velaz
11	Nelson Diaz	91289325	Auxiliar	Nelson
12	Luis Romero	1102383208	Auxiliar	Luis Romero
13	Osnalde Villanueva	1216965974	Auxiliar	Osnalde Villanueva
14	Luis Amador	91236692	Auxiliar	Luis Amador
15	Sergio Palma	1098621841	Auxiliar	
16	Jorge Almendral	1003392972	Auxiliar	Jorge
17	Robinson Gutierrez	91489455	Oficial	Robinson
18	Javier Cobos	1127663311	Auxiliar	Javier Cobos
19	Dorinel Camelo	19710442	Oficial	Dorinel Camelo
20	Jonathan Amador	1098648739	Oficial	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

INSPECCIÓN DE TALUD

		INSPECCION DE TALUD												Código: F-MSE																						
		I. INFORMACION TECNICA GENERAL												No. Revisión: 0																						
Area de Trabajo:		Longitud del talud				Altura del talud				FECHA INICIO 31 Oct		FECHA FIN 4 Nov 23																								
		CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante																																		
ESTADO ACTUAL DEL TALUD		LUNES				MARTES				MIÉRCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO														
FALLA DEL TALUDE		SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I
Falla parcial o total		X							X							X							X													
		CUERPO DEL TALUD																																		
Erosion de la superficie		X							X							X							X													
Daño por impacto			X							X							X						X													
Agrietamiento		X							X							X							X													
Volteo		X							X							X							X													
Abombamiento			X							X							X							X												
Erosion de las juntas			X							X							X							X												
Desplazamiento de las juntas			X							X							X							X												
Rotura de Refuerzo			X							X							X							X												
		TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD																																		
Agrietamiento		X							X							X							X													
Hundimiento		X							X							X							X													
Erosion		X							X							X							X													
Infiltracion de aguas		X							X							X							X													
Sobrecargas			X							X							X							X												
		TERRENO EN LA PATA DEL TALUD																																		
Agrietamiento			X							X							X							X												
Hundimiento			X							X							X							X												
Socavacion		X							X							X							X													
		DRENAJES SUPERFICIALES																																		
Taponamiento			X							X							X							X												
Roturas		X							X							X							X													
II. OBSERVACIONES- ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE																																				
Dio Soleado Gerardo Quintero, Juan Landarabal, Jose Torres, Luis Torres, Orlando Taborda, Pedro Rojas, Meryu Lopez, Luis Martinez, Manuel Mendoza, Hugo Arrieta																																				
III. PLAN DE ACCIÓN																																				
PRINCIPALES HALLAZGOS																				ALTO	MEDIO	BAJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR													
Condiciones climaticas, Mantener los equipos y herramientas. Cercar distancia prudencial, del borde de la excavacion, necesaria para la excavacion actividad Accidentes de trabajo por desprendimiento de tierra por lluvias																							Mantener los taludes alejados del borde de la excavacion, contar siem pre con EPP y EPC, delgeudar AST y Permisos Cubrimiento con plastic													
																							C talud													
ALTO: Podria ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daño de considerable valor. MEDIO: Podria ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase Alta. BAJO: Podria ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.																																				
IV. CIERRE DE LA INSPECCIÓN																																				
JEFE DE ÁREA										RESIDENTE DE SST										RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN																
FIRMA 										FIRMA DIEGO QUINTERO										FIRMA Karen Palamino																
NOMBRE Karen										NOMBRE DIEGO										NOMBRE Karen																

SENATORIO La Hora 2023		INSPECCION DE TALUD		Código: F-HSE	
				No Revisión: 0	
I. INFORMACION TECNICA GENERAL		Longitud del talud		Altura del Talud	
Area de Trabajo:		CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante		FECHA INICIO 09 Nov 23 FECHA FIN 11 Nov 23	
ESTADO ACTUAL DEL TALUD		LUNES		MARTES	
FALLA DEL TALUDE		SI NO NA A M B I		SI NO NA A M B I	
Falla parcial o total		X		X	
CUERPO DEL TALUD		MIERCOLES		JUEVES	
Erosion de la superficie		SI NO NA A M B I		SI NO NA A M B I	
Daño por impacto		X		X	
Agrietamiento		X		X	
Volteo		X		X	
Abombamiento		X		X	
Erosion de las juntas		X		X	
Desplazamiento de las juntas		X		X	
Rotura de Refuerzo		X		X	
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD		VIERNES		SABADO	
Agrietamiento		SI NO NA A M B I		SI NO NA A M B I	
Hundimiento		X		X	
Erosion		X		X	
Infiltracion de aguas		X		X	
Sobrecargas		X		X	
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD					
Agrietamiento		X		X	
Hundimiento		X		X	
Socavacion		X		X	
DRENAJES SUPERFICIALES					
Taponamiento		X		X	
Roturas		X		X	
II. OBSERVACIONES- ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE					
Dia Soleado. Condiciones climaticas Monte Gerardo Quintero, Juan Landarabal, Jose Torres, Luis Torres, Osvaldo Talavera, Pedro Rojas, Mergu Lopez, Luis Martinez Manuel Mendoza, Hugo Arrieta					
III. PLAN DE ACCION					
PRINCIPALES HALLAZGOS		ALTO	MEDIO	BAJO	ACCION A IMPLEMENTAR
Condiciones climaticas. Mantener los equipos y herramientas a una distancia prudencial del borde de la excavacion, necesarios para la actividad.					Mantener los Materiales alejados del borde de la excavacion con Siempre en EPP y EPC deligencia ATS, y permisos.
Accidentes de trabajo por desprendimiento de tierra por lluvias					Cubrimiento con plastico (talud).
ALTO: Podria ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor. MEDIO: Podria ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase Alta. BAJO: Podria ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.					
IV. CIERRE DE LA INSPECCION					
JEFE DE AREA		RESIDENTE DE SST		RESPONSABLE DE LA INSPECCION	
FIRMA	Kotzeus	FIRMA	DIEGO QUINTERO	FIRMA	KOTZEUS
NOMBRE	Kotzeus	NOMBRE	DIEGO QUINTERO	NOMBRE	KOTZEUS

Censurista Mora 2024		INSPECCION DE TALUD																								Código: F-MSE										
		I. INFORMACION TECNICA GENERAL																								No Revisión: 0										
Area de Trabajo:		Longitud del talud								Altura del talud								FECHA INICIO 14/05/21		FECHA FIN 15/05/21																
		CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante																																		
ESTADO ACTUAL DEL TALUD		LUNES				MARTES				MIÉRCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO														
FALLA DEL TALUDE		SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I
Falla parcial o total		X							X							X							X							X						
		CUERPO DEL TALUD																																		
Erosion de la superficie		X							X							X							X							X						
Daño por impacto			X							X							X							X							X					
Agrietamiento		X							X							X							X							X						
Volteo		X							X							X							X							X						
Abombamiento			X							X							X							X							X					
Erosion de las juntas		X							X							X							X							X						
Desplazamiento de las juntas		X							X							X							X							X						
Rotura de Refuerzo		X							X							X							X							X						
		TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD																																		
Agrietamiento		X							X							X							X							X						
Hundimiento		X							X							X							X							X						
Erosion		X							X							X							X							X						
Infiltracion de aguas		X							X							X							X							X						
Sobrecargas			X							X							X							X							X					
		TERRENO EN LA PATA DEL TALUD																																		
Agrietamiento			X							X							X							X							X					
Hundimiento			X							X							X							X							X					
Socavacion		X							X							X							X							X						
		DRENAJES SUPERFICIALES																																		
Taponamiento			X							X							X							X							X					
Roturas		X							X							X							X							X						
		II. OBSERVACIONES - ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE																																		
Día Soleado Gerardo Quintero, Juan Landazabal, Jose Torres, Luis Torres, Orlando Taborda, Pedro Rojas, Menqu Lopez, Luis Martinez, Manuel Mendez, Hugo Amador																																				
III. PLAN DE ACCION																																				
PRINCIPALES HALLAZGOS																								ALTO	MEDIO	BAJO	ACCION A IMPLEMENTAR									
Condiciones climaticas. Mantener los equipos y herramientas a una distancia moderada del borde de la excavacion necesaria para la actividad.																											Mantener los Materiales alejados del borde de la excavacion, usar siempre con EPP y EPC, diligenciar ATS y Permisos. Cubrimiento en plastico. Talud									
Accidentes de trabajo por desprendimiento de tierra por lluvias																																				
ALTO: Podria ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor. MEDIO: Podria ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase Alta. BAJO: Podria ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.																																				
IV. CIERRE DE LA INSPECCION																																				
JEFE DE AREA										RESIDENTE DE SST										RESPONSABLE DE LA INSPECCION																
FIRMA										FIRMA										FIRMA																
NOMBRE										NOMBRE										NOMBRE																

		INSPECCION DE TALUD																		Código: F-HSE																								
		I. INFORMACION TECNICA GENERAL																		No. Revisión: 0																								
Area de Trabajo:		Longitud del talud						Altura del Talud						FECHA INICIO 20 Nov		FECHA FIN 25 Nov																												
		CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante																																										
ESTADO ACTUAL DEL TALUD		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO																											
FALLA DEL TALUDE		SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I								
Falla parcial o total		X							X								X							X							X							X						
CUERPO DEL TALUD																																												
Erosion de la superficie		X							X							X							X							X							X							
Daño por impacto		X							X							X							X							X							X							
Agrietamiento		X							X							X							X							X							X							
Volteo		X							X							X							X							X							X							
Abombamiento			X							X							X							X							X							X						
Erosion de las juntas			X							X							X							X							X							X						
Desplazamiento de las juntas			X							X							X							X							X							X						
Rotura de Refuerzo			X							X							X							X							X							X						
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD																																												
Agrietamiento		X							X						X						X				X						X						X							
Hundimiento		X							X						X						X				X						X						X							
Erosión		X							X						X						X				X						X						X							
Infiltración de aguas		X							X						X						X				X						X						X							
Sobrecargas			X							X						X						X				X						X						X						
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD																																												
Agrietamiento			X							X						X						X				X						X						X						
Hundimiento			X							X						X						X				X						X						X						
Socavacion			X							X						X						X				X						X						X						
DRENAJES SUPERFICIALES																																												
Taponamiento			X							X						X						X				X						X						X						
Roturas			X							X						X						X				X						X						X						
II. OBSERVACIONES - ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE																																												
Día Soleado = Gerardo Quintana, Juan Landarabal, Jose Torres, Luis Torres, Orlando Taborda, Pedro Rojas, Meryli Lopez, Luis Martinez, Manuel Mendoza, Hugo Amela																																												
III. PLAN DE ACCIÓN																																												
PRINCIPALES HALLAZGOS																		ALTO	MEDIO	BAJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR																							
Condiciones climáticas. Mantener los equipos y herramientas a una distancia prudencial del borde de la excavación, necesarios para la actividad.																					Mantener los materiales alejados del borde de la excavación. Siempre con EPP y EPC diligentes.																							
Accidentes de trabajo por desprendimiento de tierra por lluvias.																					Ats y permiso, cubrimiento con plástico (talud)																							
ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor. MEDIO: Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase Alta. BAJO: Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.																																												
IV. CIERRE DE LA INSPECCIÓN																																												
JEFE DE ÁREA																RESIDENTE DE SST								RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN																				
FIRMA <i>Karen Palomino</i>																FIRMA <i>Gerardo Quintana</i>								FIRMA <i>Karen Palomino</i>																				
NOMBRE Karen Palomino																NOMBRE Gerardo Quintana								NOMBRE Karen Palomino																				

INSPECCION DE TALUD

Código: F-HSE

No. Revisión: 0

I. INFORMACION TÉCNICA GENERAL

Área de Trabajo: Longitud del talud: Altura del Talud: FECHA INICIO: 21 Nov. FECHA FIN: 2 Dic/23

CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante

ESTADO ACTUAL DEL TALUD

FALLA DEL TALUDE	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I	SI	NO	NA	A	M	B	I						
Falla parcial o total	X							X							X							X						X							X						

Falla parcial o total

CUERPO DEL TALUD

Erosion de la superficie	X							X							X							X						X						
Daño por impacto		X							X							X							X						X					
Agrietamiento	X							X							X							X						X						
Volteo	X							X							X							X						X						
Abombamiento		X							X							X							X						X					
Erosion de las juntas		X							X							X							X						X					
Desplazamiento de las juntas		X							X							X							X						X					
Rotura de Refuerzo		X							X							X							X						X					

TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD

Agrietamiento	X							X							X							X						X						
Hundimiento	X							X							X							X						X						
Erosión	X							X							X							X						X						
Infiltración de aguas	X							X							X							X						X						
Sobrecargas		X							X							X							X						X					

TERRENO EN LA PATA DEL TALUD

Agrietamiento		X							X							X							X						X					
Hundimiento		X							X							X							X						X					
Socavacion		X							X							X							X						X					

DRENAJES SUPERFICIALES

Taponamiento		X							X							X							X						X					
Roturas		X							X							X							X						X					

II. OBSERVACIONES - ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE

Día Soleado
Gerardo Quintana, Juan Ibañez, José Torres, Luis Torres, Orlando Taborda, Pedro Rojas, Merqui Lopez, Luis Martinez, Manuel Maudera, Hugo Arrieta

III. PLAN DE ACCIÓN

PRINCIPALES HALLAZGOS	ALTO	MEDIO	BAJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR
condiciones climáticas. Mantener los equipos y herramientas a una distancia prudente del borde de la excavación, necesarios para la actividad.				Utilizar los materiales
Accidentes de trabajo por desprendimiento de tierra por lluvias.				Atender el borde de la excavación con cintas de seguridad con EPP y EPC, defensas y permisos (talud).

ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
MEDIO: Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase Alta.
BAJO: Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.

IV. CIERRE DE LA INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA	RESIDENTE DE SST	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
FIRMA: [Firma]	FIRMA: [Firma]	FIRMA: [Firma]
NOMBRE: [Nombre]	NOMBRE: [Nombre]	NOMBRE: [Nombre]

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN EXCAVACIÓN