Bogotá 27 diciembre 2023

Señores
Consejo de la Judicatura
Proceso: Subasta Inversa Electrónica N° 11 de 2023

Asunto: Observaciones al proceso

PROPONENTE: DISICO

OBSERVACIÓN 1. De acuerdo con el documento "**7.Anexo No.1**", el modelo ofertado para el DPS es el, "**PA120Y90kA**" y según lo descrito su capacidad total es de, "**Corriente máxima de descarga total 90kA**", al revisar el documento RETIE del mismo no se encontró la referencia ofertada por el proponente:

Producto/ *Product*	**DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS - DPS/ SURGE PROTECTIVE DEVICES -SPD**	
Modelo(s) y Marca *Model(s) and Trademark*	**Familia / Modelo(s)** ***Family / Model(s)***	**Marca comercial** *Trademark*
	DPS LEGRAND / 75V 20kA, 75V 30kA, 75V 45kA, 175V 15kA, 175V 20kA, 175V 30kA, 175V 40kA, 175V 45kA, 275V 15kA 275V 20kA, 275V 30kA, 275V 40kA, 275V 45kA, 320V 15kA 320V 20kA, 320V 30kA, 320V 45kA, 385V 15kA, 385V 20kA, 385V 30kA, 385V 40kA, 385V 45kA,460V 15kA, 460V 20kA, 460V 30kA, 460V 40kA, 460V 45kA	**LEGRAND**

Adicional al revisar el detalle de la especificación técnica en el mismo Documento RETIE, la capacidad máxima de descarga del DPS es de:

Corriente máxima de descarga @ 8/20 µs – Imax (Por modo): 45 [kA]

Lo cual no cumpliría con lo solicitado por la entidad que corresponde a "**90KA**", adicional el modelo ofertado "**PA120Y90KA**" no se encontró en el documento que adjunto el oferente, por lo que se solicita a la entidad se de cómo **NO cumplimento** y se descalifique el DPS ofertado por DISICO, al no estar detallada la referencia en el documento RETIE y contar con una corriente máxima de descarga inferior de la solicitada por la entidad.

OBSERVCIÓN 2.

Referente a los mantenimientos en los pliegos se solicitaba que estos se realicen en SITIO, no se observa que en la carta de cumplimiento de los mantenimientos se manifieste que se realizara de esta forma.



Nombre del **Proponente**: UT TESCOM 2023

Representante legal del **Proponente:** TANIA HOYOS MOVILLA

Documento de identidad**:** 52.186.966 DE BOGOTÁ D.C.