
Fecha 13/12/2023



SYLDIAL-7079-01-PARQUE PALMA EXTERIOR

Created with DIALux


Contenido

Portada 1
Contenido 2
Contactos 3
Lista de luminarias 4

PARQUE PALMA

Imágenes 5
Objetos de cálculo / Escena de luz 2 6

Contactos



Diseñadora de iluminación
Karol Yesenia León Medina

Sylvania Colombia

T +57 318 651 5758
F +57 601 782 5200
karol.leon@sylvania-lighting.com

Asesor comerial: Robinson Jaimes
Tel: 316 8745691


Lista de luminarias


Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico
251154 lm	1815.0 W	138.4 lm/W


Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
18	No hay ningún miembro DIALux			60.0 W	8998 lm	150.0 lm/W
9	No hay ningún miembro DIALux			43.0 W	6430 lm	149.5 lm/W
29	No hay ningún miembro DIALux	P27751	LED TORTUGA 12W DL	12.0 W	1080 lm	90.0 lm/W

PARQUE PALMA

Imágenes







PARQUE PALMA (Escena de luz 2)

Objetos de cálculo



PARQUE PALMA (Escena de luz 2)

Objetos de cálculo

Objetos de resultado de superficies

Propiedades	Ø	mín	máx	U_o (g_1)	g_2	Índice
Vía Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.100 m	20.5 lx	13.8 lx	29.3 lx	0.67	0.47	RS1
Vía Densidad lumínica Altura: 0.100 m	1.30 cd/m²	0.88 cd/m²	1.87 cd/m²	0.68	0.47	RS1
Vía Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.100 m	18.0 lx	9.48 lx	37.2 lx	0.53	0.25	RS2
Vía Densidad lumínica Altura: 0.100 m	1.14 cd/m²	0.60 cd/m²	2.37 cd/m²	0.53	0.25	RS2

Superficie de cálculo

Propiedades	Ē	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1)	g_2	Índice
Sendero peatonal Iluminancia perpendicular Altura: 0.150 m	43.9 lx	15.2 lx	622 lx	0.35	0.024	CG1
Parqueadero Iluminancia perpendicular Altura: 0.060 m	28.2 lx	12.2 lx	49.4 lx	0.43	0.25	CG2
Sendero peatonal Iluminancia perpendicular Altura: 0.070 m	23.6 lx	11.3 lx	43.4 lx	0.48	0.26	CG3
Plazoleta expocisiones Iluminancia perpendicular Altura: 0.050 m	35.8 lx	19.7 lx	58.3 lx	0.55	0.34	CG4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))