INFORME DE CONDUCTIVIDAD

Se hace la evaluación e cargas y conductividad de preparación de terrero donde se instala cátodo eléctrico en varilla Coperweld en cobre de 1,8 m de profundad













Se hacen pruebas de conductividad, resistencia, masa y capacitividad dando conformes a los parámetros establecidos para sistemas de protección atmosférica. Se adjuntan evidencias