

208

SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

San juan de pasto 14/12/2024

Señores **INSTITUTO COLOMBINO BIENESTAR FAMILIAR**
Pasto (Nariño)

REPORTE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA

Cordial saludo

A continuación, presento reporte de mantenimiento planta eléctricas

Objeto *contratar la prestación de los servicios técnicos de mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas eléctricas de propiedad del icbf regional Nariño ubicadas en la sede regional los centros zonales de Tumaco, remolino, la unión, y barbacoas incluyendo el suministro de repuestos y elementos requeridos para su mantenimiento.*

PLANTA ELÉCTRICA CEDE REGIONAL

Especificaciones

Marca	CUMMIS BRASIL	**Potencia hp**	166
Modelo	S012040	**Voltaje**	220V
Serie motor	30786827	**aceite**	15W 50
rpm	1,800 RPM	**Generador**	STANFORD

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en cambio de filtro de aire, cambio de filtro aceite, cambio de filtros de acpm, cambio de aceite 15 w 50. Cambio de refrigerante. se realiza mantenimiento asisten eléctrico y electrónico, se realizan pruebas de funcionamiento en vacío y con carga, se realizan pruebas de transferencia automática, se hace mantenimiento preventivo a batería 31h, mantenimiento a arranque que consiste en cambio de automático, cambio de rodamientos.

miltonreina36@hotmail.com





SERVICIO TECNICO


MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio


REGISTRO FOTOGRÁFICO














Una vez realizado el mantenimiento preventivo se hacen pruebas de funcionamiento quedando equipo en buenas condiciones para un buen rendimiento de trabajo,

miltonreina36@hotmail.com



SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

PLANTA ELÉCTRICA CENTRO ZONAL TUMACO

Especificaciones

Marca	Liste- petter	**Potencia hp**	166
Modelo	T74501024	**Voltaje**	220V.
Serie motor	T856050003	**Aceite**	15W 50
rpm	1.800	**Generador**	STANFORD

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en el cambio de filtro aire, filtro acpm, filtro aceite, refrigerante, cambio de aceite 15w50. Cambio de totalizador de transferencia automática, se realiza revisión de sistema eléctrico y electrónico se hacen pruebas de funcionamiento con carga y en vacío quedando equipo en buen estado.


REGISTRO FOTOGRÁFICO







miltonreina36@hotmail.com




SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio





Una vez realizado el mantenimiento preventivo se hacen pruebas de funcionamiento quedando equipo en buenas condiciones para un buen rendimiento de trabajo,

PLANTA ELÉCTRICA CENTRO ZONAL REMOLINO

	Especificaciones		
Marca	Kipor	**Potencia hp**	12/14 kva
Modelo	Kde16sta	**Voltaje**	110 , 220V
Serie motor	31410010889	**Aceite**	15W 50
Rpm	3.600	**Generador**	STANFORD

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en el cambio de filtro aceite, cambio filtro aire, cambio de filtro de acpm, cambio de aceite 15w50. Re realiza mantenimiento y revisión a transferencia automática el cual se hace cambio de temporizadores. Mantenimiento a sistema eléctrico y electrónica, mantenimiento y carga a batería,

miltonreina36@hotmail.com



SERVICIO TECNICO

MR


Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

REGISTRO FOTOGRAFICO














Se realizan pruebas de funcionamiento en vacío y con carga de energía quedando equipo en buen estado para un buen rendimiento de trabajo.

miltonreina36@hotmail.com



SERVICIO TECNICO

MR


Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

PLANTA ELÉCTRICA CENTRO ZONAL BARBACOAS


	Especificaciones		
Marca	Briggs y stratton	**Potencia hp**	6.600
Modelo	Pro6500	**Voltaje**	110 , 220V
Serie motor	Kt.605p	**Aceite**	15W 50
Rpm	1.800	**Generador**	STANFORD

Se realiza mantenimiento preventivo a planta eléctrica que consiste en el cambio de aceite, cambio de filtro interno de gasolina , cambio de empaquetadura a carburador mantenimiento y revisión a sistema eléctrico y electrónico se realizan pruebas de funcionamiento quedando equipo en buen estado

REGISTRO FOTOGRAFICO







Se hacen pruebas de funcionamiento en vacío y carga de energía quedando equipo en buen estado para un buen rendimiento de trabajo,

miltonreina36@hotmail.com



SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

PLANTA ELÉCTRICA CENTRO ZONAL LA UNION


	Especificaciones		
Marca	Briggs y stratton	**Potencia hp**	8,000
Modelo	PRO 8,000	**Voltaje**	110 , 220V
Serie motor	WRT896	**Aceite**	15W 50
Rpm	1.800	**Generador**	STANFORD

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en el cambio de aceite, cambio de filtro, revisión de sistema eléctrico, mantenimiento a carburador y sistema de encendido, quedando equipo emn buen estado se realizan pruebas de funcionamiento-.

REGISTRO FOTOGRAFICO







miltonreina36@hotmail.com



SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

Se realizan pruebas de funcionamiento en vacío y con carga de energía quedando equipo en buen estado para un buen rendimiento de trabajo

Nombre del Representante y/o Propietario: **MILTON REINA HORMAZA**
Nombre del Establecimiento de comercio: **SERVICIO TECNICO MR**
Nit: 87.068.524 - 7
Teléfono: 313 6130677
Dirección y Ciudad: Calle 27 No 39-137 Barrio Villa Nueva Pasto
Correo Electrónico: miltonreina36@hotmail.com

San juan de pasto 28/07/2022

212

CON & CON INGENIERIA S.A.S
CONSTRUCCION & CONSULTORIA INGENIERÍA S.A.S

Nit: 900818584-6
Calle 11 # 3-21 Sede Neiva Huila

Fecha Otorgamiento: 2018-05-04
Fecha Vencimiento: 2024-05-03

CERTIFICA QUE:

MILTON IVAN REINA HORMAZA

Identificado(a) con C.C. 87068524 de Pasto - NariÑo
perteneciente a la ARL POSITIVA
Cursó y Aprobó la Acción de Formación:

CERTIFICACION DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Nivel REENTRENAMIENTO, 10 Horas Educación no formal
SECTOR DE LA CONSTRUCCIóN
El anterior curso fue dictado en la ciudad de Neiva desde desde 20 de Junio al 20 de Junio del 2023
En testimonio de lo anterior se expide el presente certificado en la ciudad de Neiva, el día 20 de Junio del 2023

Entidad contratante: MILTON IVAN REINA HORMAZA
Nit: 87068524
Representante: MILTON IVAN REINA HORMAZA

ADRIANA TIERRADENTRO OLIVEROS
Representante Legal

JOSE FELIX RAMIREZ ROA
ENTRENADOR LICENCIA SO 283 DE 2021

Registro: 1787

Número de Registro: 900818584 11/05/2018
Radicado Aprobación: 085E2018220000000019557 30/05/2018

Verificar la validez del presente certificado

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Revisión	1
		Fecha	19/02/2022
		Página:	1 de 1
OBRA			
RESPONSABLE SST DE LA ENTREGA:	JONATHAN ALEXANDER ROSERO RODRIGUEZ	Firma	

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP)

Ley 9/79. Art. Lit. b) Todos los trabajadores están obligados a usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo.

Decreto 1295/94. Art. 91. Lit. b) El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se encuentren dentro de los programas de salud ocupacional de la respectiva empresa, que le hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como para los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respetando el derecho de defensa.

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Milton Ivan Peina Hormaza
CARGO:	Tecnico electricista
AREA:	Centros zonales ICBF
OBRA:	Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas electricas

ELEMENTO ENTREGADO	CHECK	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCION	FIRMA
Casco	UND.	1	12/06/2023	
Barbiquejo	UND.			
Lentes de seguridad	UND.	1	12/06/2023	
Protectores Auditivos	UND.	4	12/06/2023	
Polo o Camisa Manga larga	UND.	2	12/06/2023	
Pantalon Naranja con cintas reflectivas	UND.	—	— — —	
Guantes de Cuero	PAR.	2	12/06/2023	
Guantes de Latex/Lana - Multiflex	PAR.	1	12/06/2023	
Guantes de Nitron	PAR.	1	12/06/2023	
Zapato punta de Acero	PAR.	2	12/06/2023	
Otro				

El trabajador se compromete a mantener los elementos de proteccion personal en buen estado y declara haberlos recibido de forma gratuita

Firma del Trabajador

CC

Huella digital

San Juan de Pasto, 19 de enero del 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: DECLARACIÓN JURADA

Cordial saludo.

Yo Milton Ivan Reina Hormaza, identificado con número de cedula 87068524 de la región Pasto-Narino, declaro mediante el presente medio que en la obra Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas electrica, ___, no presente ningún evento que me haya generado algún accidente y/o enfermedad laboral, de manera que, durante el tiempo laborado no se materializo ningún riesgo y peligro laboral.

Sin otro particular, agradezco su atención prestada. .

Nombre: Milton Ivan Reina Hormaza
C.C.: 87068 524 Pasto.
Cargo / Profesión: Tecnica electricista.
Firma:


SERVICIO TECNICO MR
NIT. 87068524-7
MILTON IVAN
REINA HORMAZA
RH: O+
TECNICO ELECTRICISTA