EXTINFUM S.A.S.
EXTINTORES Y FUMIGACIONES
NIT 901.040.453 - 2

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

En la ciudad de Bogotá D. C; a los 28 días del mes de enero de 2023 **INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORRE 6 y 7** con **NIT: 800.216.673 - 7**Ubicado **AVENIDA CARACAS N° 63 - 87**Bogota D.C recibió a satisfacción, los siguientes equipos contra incendio, detallados a continuación:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION
1	1	Recarga para extintores tipo **ABC o multipropósito de 5 libras** de capacidad, cambio de anillo de verificación de servicio, cambio de empaques, revisión general y presurizados con nitrógeno.
2	38	Recarga para extintores tipo **ABC o multipropósito de 10 libras** de capacidad, cambio de anillo de verificación de servicio, cambio de empaques, revisión general y presurizados con nitrógeno.
3	1	Recarga para extintores tipo **ABC o multipropósito de 30 libras** de capacidad, cambio de anillo de verificación de servicio, cambio de empaques, revisión general y presurizados con nitrógeno.
4	3	Recarga para extintores tipo **K o acetato de potasio de 1.5 galones** de capacidad, cambio de anillo de verificación de servicio, cambio de empaques, revisión general y presurizados con nitrógeno.
5	1	Recarga para extintores tipo **A o agua a presión de 2.5 capacidad** de capacidad, cambio de anillo de verificación de servicio, cambio de empaques, revisión general y presurizados con nitrógeno.

A LOS ÍTEMS SE LES REALIZO CAMBIO DE: Agente extintor o mantenimiento, anillo de verificación de servicio, empaques, etiquetas, rótulos de identificación, revisión general y presurizados con nitrógeno.

Entrega el Proveedor: Recibe a Satisfacción:

ING. JOHN FREDY MOSUCHA CRUZ
JEFE DE OPERACIONES

Firma y sello
Nombre: