AGROFUMIGACIÓN INDUSTRIAL

FREDDY HERNANDO CARRILLO LUNA
NIT 91.261.343-1 RÉGIMEN COMÚN

Fumigaciones, Control de Plagas, Recarga y Mantenimientos de Extintores manuales, rodantes y equipos contra incendio.

ANEXO "C"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El oferente se compromete a entregar los bienes y/o servicios objeto del contrato con las características que se describen a continuación: Los requerimientos descritos a continuación serán evaluados por el comité técnico evaluador como CUMPLE/NO CUMPLE.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONSISTENTE EN	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
1	72101509	SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR AGENTE LIMPIO AC DE 3700 GRS	1	SI	
2	72101509	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTOR AGENTE LIMPIO AC DE 3700 GRS- CONSISTENTE EN: CAMBIO DE LA VALVULA- PASADOR Y MANOMETRO - CAMBIO MANGUERA Y BOQUILLA- RUTINA MECANICA- ANTICORROSIVO- PINTURA ACABADO COLOR BLANCO -INCLUYE RECARGA DEL EXTINTOR - MARCACIONES E IDENTIFICACIONES DEL EXTINTOR Y DEL SITIO, ACUERDO NORMATIVIDAD VIGENTE X EL EXTINTOR DEBERA INSTALARSE CON SU RESPECTIVO SOPORTE EN LAS AREAS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	1	SI	
3	72101509	SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10 LBS	1	SI	
4	72101509	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10 LBS-INCLUYE CAMBIO DE LA VALVULA-PASADOR Y MANOMETRO - CAMBIO MANGUERA Y BOQUILLA-RUTINA MECANICA- ANTICORROSIVO- PINTURA ACABADO COLOR AMARILLO- INCLUYE RECARGA DEL EXTINTOR - MARCACIONES E IDENTIFICACIONES DEL EXTINTOR Y DEL SITIO, ACUERDO NORMATIVIDAD VIGENTE X EL EXTINTOR DEBERA INSTALARSE CON SU RESPECTIVO SOPORTE EN LAS AREAS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	1	SI	
5	72101509	SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO BC 20 LBS	1	SI	
6	72101509	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO BC 20 LBS- INCLUYE CAMBIO DE LA VALVULA- PASADOR Y MANOMETRO - CAMBIO MANGUERA Y BOQUILLA- RUTINA MECANICA- ANTICORROSIVO- PINTURA ACABADO COLOR ROJO - INCLUYE RECARGA DEL EXTINTOR - MARCACIONES E IDENTIFICACIONES DEL EXTINTOR Y DEL SITIO, ACUERDO NORMATIVIDAD VIGENTE X EL EXTINTOR DEBERA INSTALARSE CON SU RESPECTIVO SOPORTE EN LAS AREAS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	1	SI	
7	72101509	SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO BC 10 LBS	1	SI	
8	72101509	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO BC 10 LBS-INCLUYE CAMBIO DE LA VALVULA- PASADOR Y MANOMETRO - CAMBIO MANGUERA Y BOQUILLA- RUTINA MECANICA- ANTICORROSIVO- PINTURA ACABADO COLOR ROJO -INCLUYE RECARGA DEL EXTINTOR - MARCACIONES E IDENTIFICACIONES DEL EXTINTOR Y DEL SITIO, ACUERDO NORMATIVIDAD VIGENTE X EL EXTINTOR DEBERA INSTALARSE CON SU RESPECTIVO SOPORTE EN LAS AREAS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	1	SI	
9	72101509	SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR H2O DE 2.5GLN	1	SI	
10	72101509	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTOR DE H2O A PRESION DE 2.5GLN INCLUYE CAMBIO DE LA VALVULA-PASADOR Y MANOMETRO - CAMBIO MANGUERA Y BOQUILLA-RUTINA MECANICA- ANTICORROSIVO- CROMADO - INCLUYE RECARGA DEL EXTINTOR -MARCACIONES E IDENTIFICACIONES DEL EXTINTOR Y DEL SITIO, ACUERDO NORMATIVIDAD VIGENTE X EL EXTINTOR DEBERA INSTALARSE CON SU RESPECTIVO SOPORTE EN LAS AREAS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	1	SI	
11	72101509	SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 5LB	1	SI	
12	72101509	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 5LB - INCLUYE CAMBIO DE LA VALVULA-PASADOR Y MANOMETRO - CAMBIO MANGUERA Y BOQUILLA-RUTINA MECANICA- ANTICORROSIVO- PINTURA ACABADO COLOR AMARILLOS- INCLUYE RECARGA DEL EXTINTOR -MARCACIONES E IDENTIFICACIONES DEL EXTINTOR Y DEL SITIO, ACUERDO NORMATIVIDAD VIGENTE X EL EXTINTOR DEBERA INSTALARSE CON SU RESPECTIVO SOPORTE EN LAS AREAS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	1	SI	

Calle 10 # 22 – 21 local 2 Bucaramanga – Santander
Telf. **6345163 - 3172653220**
agrofumigacionindustrial@hotmail.com

AGROFUMIGACIÓN INDUSTRIAL

FREDDY HERNANDO CARRILLO LUNA
NIT 91.261.343-1 RÉGIMEN COMÚN

Fumigaciones, Control de Plagas, Recarga y Mantenimientos de Extintores manuales, rodantes y equipos contra incendio.

13	72101509	SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR BIOXIDO DE CARBONO 20 LBS	1	SI	
14	72101509	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTOR BIOXIDO DE CARBONO 20 LBS - INCLUYE CAMBIO DE LA VALVULA- PASADOR Y MANOMETRO - CAMBIO MANGUERA Y BOQUILLA- RUTINA MECANICA- ANTICORROSIVO- PINTURA ACABADO COLOR ROJO - INCLUYE RECARGA DEL EXTINTOR - MARCACIONES E IDENTIFICACIONES DEL EXTINTOR Y DEL SITIO. ACUERDO NORMATIVIDAD VIGENTE X EL EXTINTOR DEBERA INSTALARSE CON SU RESPECTIVO SOPORTE EN LAS AREAS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	1	SI	
15	72101509	SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR TIPO SATELITE DE 150 LBS ABC	1	SI	
16	72101509	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTOR TIPO SATELITE DE 150 LBS ABC - CAMBIO DE LA VALVULA- PASADOR Y MANOMETRO - CAMBIO MANGUERA Y BOQUILLA- RUTINA MECANICA- ANTICORROSIVO- PINTURA ACABADO COLOR ROJO - INCLUYE RECARGA DEL EXTINTOR - MARCACIONES E IDENTIFICACIONES DEL EXTINTOR Y DEL SITIO. ACUERDO NORMATIVIDAD VIGENTE X EL EXTINTOR DEBERA INSTALARSE CON SU RESPECTIVO SOPORTE EN LAS AREAS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	1	SI	
17	72101509	MANTENIMIENTO A GABINETES DE CONTRAINCENDIO MEDIDDAS DE 78 CM X 98CM CONSISTENTE EN X FABRICACION DE MARCO DE SOPORTE DE VIDRIO RUTINA MECANICA, TRATAMIENTO CON ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO - ACUERDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	1	SI	
18	72101509	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTOR QUIMICO SECO TIPO K – INCLUYE CAMBIO DE LA VALVULA- PASADOR Y MANOMETRO – CAMBIO MANGUERA Y BOQUILLA- RUTINA MECANICA- ANTICORROSIVO- PINTURA ACABADO COLOR CROMADO- INCLUYE RECARGA DEL EXTINTOR –MARCACIONES E IDENTIFICACIONES DEL EXTINTOR Y DEL SITIO. ACUERDO NORMATIVIDAD VIGENTE X EL EXTINTOR DEBERA INSTALARSE CON SU RESPECTIVO SOPORTE EN LAS AREAS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	1	SI	
19	72101509	MANTENIMIENTO A GABINETES DE CONTRAINCENDIO MEDIDAS DE 78CM X 98CM CONSISTENTE EN RUTINA MECANICA TRATAMIENTO CON ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO – ACUERDO NORMATIVA VIGENTE.	1	SI	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EXTINTORES DE FUEGO PORTATILES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA	CUMPLE	NO CUMPLE
Para el mantenimiento y recarga de los extintores se deberá dar pleno cumplimiento a las normas técnicas, calidad y seguridad vigentes, NTC 2885, 1931, 2885, 3808 y las que lo complementen o modifiquen.	SI	
Desmonte de los equipos en el lugar donde se encuentran.	SI	
Aplicación de esquema completo de pintura anticorrosiva con poliamida y acabado con los colores respectivos acuerdo a la norma para cada tipo de extintor.	SI	
Cambio de boquillas de expulsión ó mangueras que se requieran acuerdo cada agente extintor.	SI	
Cambio de manómetro indicador de presión para cada extintor que lo requiera.	SI	
Efectuar pruebas hidrostáticas para los cilindros de los extintores que requieran.	SI	
La empresa oferente a contratar deberá efectuar la recepción y posterior entrega de todos y cada uno de los extintores en las instalaciones del almacén de herramientas del HONAC sin costos adicionales por concepto de transportes.	SI	
La empresa oferente a contratar efectuará el cambio de cualquier componente físico del extintor que así lo requiera para su buen funcionamiento.	SI	
La empresa oferente a contratar efectuará la revisión y/o actualización de pruebas hidrostáticas en todos y cada uno de los cilindros de los extintores que lo requieran.	SI	

Calle 10 # 22 – 21 local 2 Bucaramanga – Santander

Telf. **6345163 - 3172653220**

agrofumigacionindustrial@hotmail.com

AGROFUMIGACIÓN INDUSTRIAL

FREDDY HERNANDO CARRILLO LUNA
NIT 91.261.343-1 RÉGIMEN COMÚN

Fumigaciones, Control de Plagas, Recarga y Mantenimientos de Extintores manuales, rodantes y equipos contra incendio.

La empresa oferente a contratar efectuará tratamiento anticorrosivo y aplicación de pintura de acabado según corresponda al tipo de extintor acuerdo norma.	SI	
La empresa oferente a contratar efectuará el suministro de 01 acrílico de señalización que indique el tipo de agente extintor que contiene y forma de uso por cada uno de los extintores del HONAC.	SI	
La empresa oferente a contratar deberá garantizar que sus procesos se realicen de acuerdo con las regulaciones de la OMI.	SI	
La empresa oferente a contratar deberá numerar todos los extintores colocándoles un consecutivo numérico en adhesivo refractivo y debajo de este la leyenda (HONAC) en una dimensión de caracteres no menor a 08 centímetros.	SI	
La empresa oferente a contratar deberá suministrar 01 gancho o soporte con chazo para cada uno de los extintores para ser ubicados en la pared acuerdo norma vigente.	SI	

De ustedes atentamente,

Frady Carrillo.

FREDDY HERNANDO CARRILLO LUNA
C.C. 91.261.343 DE BUCARAMANGA
AGROFUMIGACIÓN INDUSTRIAL

Calle 10 # 22 – 21 local 2 Bucaramanga – Santander
Telf. **6345163 - 3172653220**
agrofumigacionindustrial@hotmail.com