REVALUACIÓN TECNICA DEL PROCESO No. 240 -MD-DGSM-DISAN-HONAC-2018

Cartagena de Indias D. T. y C., 01 de Marzo de 2018.

Objeto: "REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y GABINETES CONTRA INCENDIO Y SUS ACCESORIOS A TODO COSTO PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA."

ANTECEDENTES:

La Dirección General de Sanidad Militar- Hospital Naval de Cartagena, inició el presente proceso de selección de acuerdo con la siguiente información.

Presupuesto: **ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000,00)**

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 54218 de fecha 16 de Febrero de 2018, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Dirección General de Sanidad Militar- Hospital Naval de Cartagena.
- Plazo Ejecución: Hasta el 15 de Noviembre de 2018
- Fecha evaluación inicial: 23/02/2018

1. REQUSITOS HABILITABLES TECNICOS

1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO C, OFERTAS PRESENTADAS:

ÍTEM 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONSISTENTE EN	CANT	CZ VITAL S.A.S	HISESA S.A.S	SEGURIDAD Y SUMINISTROS aldia LTDA	SERVIFUEGO EQUIPOS CONTRAINCENDIO S.A.S	AGROFUMIGACION INDUSTRIAL	SAIG INGENIERIAS Y SEGURIDAD	A&G INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC S.A.S
1	servicio de recarga extintor agente limpio ac de 3700 grs	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	mantenimiento preventivo y correctivo de extintor agente limpio ac de 3700 grs- consistente en: cambio de la valvular- pasador y manómetro , cambio manguera y boquilla- rutina mecánica- anticorrosivo- pintura acabado color blanco -incluye recarga del extintor - marcaciones e identificaciones del extintor y del sitio, acuerdo normatividad vigente x el extintor deberá instalarse con su respectivo soporte en las áreas designadas por el supervisor del contrato	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	servicio de recarga extintor multipropósito ABC 10 LBS	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	mantenimiento preventivo y correctivo de extintor multipropósito ABC 10 lbs- incluye cambio de la	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

	valvular- pasador y manómetro - cambio manguera y boquilla- rutina mecánica- anticorrosivo- pintura acabado color amarillo- incluye recarga del extintor - marcaciones e identificaciones del extintor y del sitio, acuerdo normatividad vigente x el extintor deberá instalarse con su respectivo soporte en las áreas designadas por el supervisor del contrato									
5	servicio de recarga extintor polvo químico seco bc 20 lbs	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	mantenimiento preventivo y correctivo de extintor polvo químico seco bc 20 lbs- incluye cambio de la válvula- pasador y manómetro - cambio manguera y boquilla- rutina mecánica- anticorrosivo- pintura acabado color rojo - incluye recarga del extintor - marcaciones e identificaciones del extintor y del sitio, acuerdo normatividad vigente x el extintor deberá instalarse con su respectivo soporte en las áreas designadas por el supervisor del contrato	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	servicio de recarga extintor polvo químico seco bc 10 lbs	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	mantenimiento preventivo y correctivo de extintor polvo químico seco bc 10 lbs- incluye cambio de la válvula- pasador y manómetro - cambio manguera y boquilla- rutina mecánica- anticorrosivo- pintura acabado color rojo -incluye recarga del extintor - marcaciones e identificaciones del extintor y del sitio, acuerdo normatividad vigente x el extintor deberá instalarse con su respectivo soporte en las áreas designadas por el supervisor del contrato	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	servicio de recarga extintor h2o de 2.5gln	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	mantenimiento preventivo y correctivo de extintor de h2o a presión de 2.5gln incluye cambio de la válvula- pasador y manómetro - cambio manguera y boquilla- rutina mecánica- anticorrosivo- cromado - incluye recarga del extintor - marcaciones e identificaciones del extintor y del sitio, acuerdo normatividad vigente x el extintor deberá instalarse con su respectivo soporte en las áreas designadas por el	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

	supervisor del contrato									
11	servicio de recarga extintor multipropósito de 5lb	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	mantenimiento preventivo y correctivo de extintor multipropósito de 5lb - incluye cambio de la válvula-pasador y manómetro - cambio manguera y boquilla- rutina mecánica-anticorrosivo- pintura acabado color amarillos- incluye recarga del extintor - marcaciones e identificaciones del extintor y del sitio, acuerdo normatividad vigente x el extintor deberá instalarse con su respectivo soporte en las áreas designadas por el supervisor del contrato	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	servicio de recarga extintor bióxido de carbono 20 lbs	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	mantenimiento preventivo y correctivo de extintor bióxido de carbono 20 lbs - incluye cambio de la válvula-pasador y manómetro - cambio manguera y boquilla- rutina mecánica-anticorrosivo- pintura acabado color rojo - incluye recarga del extintor - marcaciones e identificaciones del extintor y del sitio, acuerdo normatividad vigente x el extintor deberá instalarse con su respectivo soporte en las áreas designadas por el supervisor del contrato	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	servicio de recarga extintor tipo satélite de 150 lbs ABC	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	mantenimiento preventivo y correctivo de extintor tipo satélite de 150 lbs ABC - cambio de la válvula-pasador y manómetro - cambio manguera y boquilla- rutina mecánica-anticorrosivo- pintura acabado color rojo - incluye recarga del extintor - marcaciones e identificaciones del extintor y del sitio, acuerdo normatividad vigente x el extintor deberá instalarse con su respectivo soporte en las áreas designadas por el supervisor del contrato	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	Mantenimiento a gabinetes de contraincendios medidas de 78 cm x 98cm consistente en x fabricación de marco de soporte de vidrio rutina mecánica,	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

	tratamiento con anticorrosivo, aplicación de pintura de acabado - acuerdo normatividad vigente.									
18	mantenimiento preventivo y correctivo de extintor químico seco tipo k – incluye cambio de la válvula-pasador y manómetro – cambio manguera y boquilla- rutina mecánica-anticorrosivo- pintura acabado color cromado-incluye recarga del extintor – marcaciones e identificaciones del extintor y del sitio, acuerdo normatividad vigente x el extintor deberá instalarse con su respectivo soporte en las áreas designadas por el supervisor del contrato	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	Mantenimiento a gabinetes de contraincendios medidas de 78cm x 98cm consistente en rutina mecánica tratamiento con anticorrosivo, aplicación de pintura de acabado – acuerdo normativa vigente.	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ÍTEM 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EXTINTORES DE FUEGO PORTATILES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA	CANT	CZ VITAL S.A.S	HISESA S.A.S	SEGURIDAD Y SUMINISTROS aldia LTDA	SERVIFUEGO EQUIPOS CONTRAINCENDIO S.A.S	AGROFUMIGACION INDUSTRIAL	SAIG INGENIERIAS Y SEGURIDAD	A&G INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC S.A.S
1	Para el mantenimiento y recarga de los extintores se deberá dar pleno cumplimiento a las normas técnicas, calidad y seguridad vigentes, NTC 2885, 1931, 2885, 3808 y las que lo complementen o modifiquen.	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Desmonte de los equipos en el lugar donde se encuentran.	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Aplicación de esquema completo de pintura anticorrosiva con poliamida y acabado con los colores respectivos acuerdo a la norma para cada tipo de extintor.	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Cambio de boquillas de expulsión ó mangueras que se requieran acuerdo cada agente extintor.	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Cambio de manómetro indicador de presión para cada extintor que lo requiera.	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Efectuar pruebas hidrostáticas para los cilindros de los extintores que requieran	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

7	La empresa oferente a contratar deberá efectuar la recepción y posterior entrega de todos y cada uno de los extintores en las instalaciones del almacén de herramientas del HONAC sin costos adicionales por concepto de transportes.	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	La empresa oferente a contratar efectuará el cambio de cualquier componente físico del extintor que así lo requiera para su buen funcionamiento.	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	La empresa oferente a contratar efectuará la revisión y/o actualización de pruebas hidrostáticas en todos y cada uno de los cilindros de los extintores que lo requieran.	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	La empresa oferente a contratar efectuará tratamiento anticorrosivo y aplicación de pintura de acabado según corresponda al tipo de extintor acuerdo norma.	1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

REQUISITOS	CZ VITAL S.A.S	HISESA S.A.S	SEGURIDAD Y SUMINISTRO S aldia LTDA	SERVIFUEGO EQUIPOS CONTRAINCENDIO S.A.S	AGROFUMIGACION INDUSTRIAL	SAIG INGENIERIAS Y SEGURIDAD	A&G INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC S.A.S
Experiencia mínima Anexo D	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1.3 REQUISITOS MÍNIMOS EXCLUYENTES

REQUISITOS	CZ VITAL S.A.S	HISESA S.A.S	SEGURIDAD Y SUMINISTRO S aldia LTDA	SERVIFUEGO EQUIPOS CONTRAINCENDIO S.A.S	AGROFUMIGACION INDUSTRIAL	SAIG INGENIERIAS Y SEGURIDAD	A&G INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC S.A.S
El oferente debe tener suficiencia científica, técnica, económica y administrativa que garantice el suministro de los servicios	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

CONCLUSIÓN:

1. la oferta de la empresa CZ VITAL S.A.S **NO CUMPLE** por no presenta el "ANEXO C". por tal motivo se determina dejarlo en estado **NO HABILITARLO TECNICAMENTE.**

2. la oferta de la empresa HISESA S.A.S **NO CUMPLE** con los ítems del cuadro requisitos mínimos excluyentes del "ANEXO C". por tal motivo se determina dejarlo en estado **NO HABILITARLO TECNICAMENTE.**

3. la oferta de la empresa SEGURIDAD Y SUMINISTROS aldia LTDA **CUMPLE** con el "ANEXO C". por tal motivo se determina dejarlo en estado **HABILITARLO TECNICAMENTE.**

4. la oferta de la empresa SERVIFUEGO EQUIPOS CONTRAINCENDIO S.A.S **NO CUMPLE** con los ítems del segundo cuadro del "ANEXO C". por tal motivo se determina dejarlo en estado **NO HABILITARLO TECNICAMENTE.**

5. la oferta de la empresa AGROFUMIGACION INDUSTRIAL **CUMPLE** con el "ANEXO C". por tal motivo se determina dejarlo en estado **HABILITARLO TECNICAMENTE.**

6. la oferta de la empresa SAIG INGENIERIAS Y SEGURIDAD **CUMPLE** con el "ANEXO C". por tal motivo se determina dejarlo en estado **HABILITARLO TECNICAMENTE.**

7. la oferta de la empresa A&G INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S **NO CUMPLE** con los ítems del cuadro requisitos mínimos excluyentes del "ANEXO C". Se permite **NO HABILITARLOS TECNICAMENTE.**

8. la oferta de la empresa EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC S.A.S **CUMPLE** con el "ANEXO C". por tal motivo se determina dejarlo en estado **HABILITARLO TECNICAMENTE.**

Atentamente,

Suboficial Jefe DAVID URIETA ARCE
Evaluador Técnico

Nº SC 5466-1
Nº SC 2995-1
Nº GP 046-1
Nº GP 053-1