E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

09 FEBRERO 2024 43,797,915.00

SEVEMAC SAS

CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CEN

COMPROBANTE DE EGRESO 120 Feb.09/2024

Proveedor: SEVEMAC SAS

Teléfono: 2913497 **Fax:** 2913497

Nit / C.C.: 901.359.495 2 **Vlr. Pagado:** 43,797,915.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 01 BANCO DE BOGOTA. **Nro. Cuenta:** 534130695 BANCO BOGOTA CTA CTE GIRO DIRECTO **Tipo de Cuenta:** Corriente

Cheque: 1 **Vlr. Cheque:** 43,797,915.00

Valor en Letras: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: CONTRATO 019/2024 MANTENIMINETO A LOS TAMQUES RECOLECTORES DE AGUA DE LAS SEDES QUE CONFORMAN LA E.S.E BELLOSALUD
CONTRATO 17/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES DE LA ESE BELLOSALUD
CONTRATO 018/2024 MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 8 SEDES DE LA ESE BELLOSALUD

Vr. Br.:	10,570,504.00	**Vr. Iva:**	6,496,612.00	**Notas:**	0.00
Reten:	3,972,626.00	**R. Iva:**	974,492.00	**R. Ica:**	
Otros:	24,561,951.00	**T. Ded:**	1,803,778.00	**Neto:**	43,797,915.00
	829,286.00				
	0.00				

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	21	FE349	Feb. 06 / 2024	11,960,526.00	11,960,526.00
XOT01	22	FE347	Feb. 06 / 2024	4,495,026.00	4,495,026.00
XOT01	24	FE 348	Feb. 06 / 2024	27,342,363.00	27,342,363.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100515	BANCO DE BOGOTA CORRIENTE			43,797,915.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		43,797,915.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024		97	CDP 35	OBL 428	12,578,900.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO			
2024		63	CDP 39	OBL 429	4,727,425.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO			
2024		64	CDP 36	OBL 431	28,295,368.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.005		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION			

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

FACTURA PROVEEDOR CONTRATO

Señor (es):
SEVEMAC SAS
Nit: 901.359.495
CR 39 N 66 34
Centro Costo: 1ZA020100 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Observaciones:
CONTRATO 17/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES DE LA ESE BELLOSALUD

FACTURA PROVEEDOR CONTRATO 22
Fecha: FEB. 06/2024 **Radicado:**
Valor: 4,495,026.00 **Doc. Prov:** FE347
Contrato: 017
Obligación: OBL429

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	3,972,626.00
Valor IVA 19	754,799.00
Valor de retención de IVA.	113,220.00
Valor retención.	119,179.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	754,799.00	3,972,626.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	113,220.00	754,799.00
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	39,726.00	3,972,626.00
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	79,453.00	3,972,626.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
RPC 63		2.1.2.02.02.008.00 6 SERVICIOS DE MANTENIM		4,727,425.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENID	103		113,220.00	754,799.00
24072203	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE	103		39,726.00	
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	103		79,453.00	
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVIC	103		4,495,026.00	
58972330	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MAQUIN	103	3,972,626.00		
58972330	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MAQUIN	103	754,799.00		3,972,626.00

Elaborado por

Revisado por

E.S.E BelloSalud Calidez y humanización a tu servicio		**CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA**	
Código:	Versión: 3		Pagina: 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social	SEVEMAC SAS
Nit	901,359,495-2
Nombre del Representante Legal	JOSE ISIDRO LORA SERNA

INFORMACION DEL CONTRATO

Número	Suscripción	Acta Inicio	NOMBRE DEL SUPERVISOR :	
017	16/01/2024	16/01/2024	ALEXIS AGUDELO GOMEZ	
OTROS DATOS	**DP**	**RP**	**VALOR**	**PLAZO**
Inicial	0039	0063	28.426.667	3 Meses y 15 Días
Adición - 1				
Adición - 2				
Valor y tiempo final del contrato			28.426.667	3 Meses y 15 Días

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O ACTIVIDAD PARA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	X	**SI**
		NO

NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	**1**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	**16,63%**

No. Factura-Cuenta de cobro	**FE-347**	Valor del pago:	**4.727.425**	Saldo del contrato:	**23.699.242**

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN PROGRAMACION DEL MES DE ENERO, SE ANEXA FORMATO F17, FACTURA No. FE-347, EVIDENCIAS CON LOS MANTENIMIENTOS Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

FECHA CERTIFICACION:	5 de febrero de 2024



Firma del Supervisor

BelloSalud Calidez y humanización a tu servicio	F17 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION		
Código: G-PC	Versión: 04	Fecha: Diciembre de 2017	Página: 1 de 1

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE CONTRATISTA	SEVEMAC SAS			
CONTRATO No	17			
SUPERVISOR	ALEXIS AGUDELO GOMEZ			
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA No	FE-347			
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 4.727.425			
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	16/01/2024	Hasta	31/01/2024

REQUISITOS DOCUMENTALES

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA	x		
SOPORTE CONTABILIZACION(CUENTA POR PAGAR)	x		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	x		
EVIDENCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO	x		
AUTORIZACION DE PAGO	x		

SEGUIMIENTO GENERAL

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD.	x		
PRESENTO INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (EVIDENCIAS)	x		
CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATADO	x		

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, FORMATO F17, FACTURA FE-227 POR VALOR DE $4,727,425, Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: 5/02/2024

Elaboró: Equipo Jurídico / GD	Revisó: Equipo de Calidad	Aprobó: Gerencia
Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017

SEVEMAC S.A.S.
NIT 901.359.495-2
CR 39 66 34
Tel: (57) 2913497
Medellín - Colombia
sevemacsas@gmail.com

Factura Electrónica
No. FE 347

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLO SALUD		
NIT	800.174.995-1	Teléfono	(034) 4482030 - Ext. 000
Dirección	CL 54 56 A 11	Ciudad	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2024, 10:38
Expedición	02/02/2024, 11:37
Vencimiento	01/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES E.S.E. BELLO SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1.00		3,972,626.05	19 %	754,798.95	4,727,425.00

Total items: 1

Total Bruto	3,972,626.05
IVA 19%	754,798.95
Total a Pagar	4,727,425.00

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos veintisiete mil cuatrocientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-01 por $ 4,727,425.00

Observaciones:
Favor abstenerse de practicar retencion en la fuente, estamos inscritos bajo el regimen simple de tributacion (SIMPLE).

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Factura electrónica vista en el Xml.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764050949834 aprobado en 20230626 prefijo FE desde el número 270 al 1000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa

CUFE: c4d60df65d7cb4a303dc6f59f0485ee98f21caac358391cdc28a2d21fce16b0d06cd5d17fa9f6b68a5dc2ab040c0fe77

HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público Titulado de la Universidad de Envigado
TP. 123387 -T de la junta Central de Contadores de Colombia.
Revisoría fiscal, Asesorías contables - tributarias yFinancieras

Medellín, enero 29 de 2024.

CERTIFICACIÓN

SEVEMAC SAS

En mi calidad de Contador Público titulado de la Universidad de Envigado, con tarjeta profesional N° 123387 – T de la junta central de contadores de Colombia, y obrando como Contador de la empresa SEVEMAC SAS., con Nit 901.359.495-2, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que:

La entidad se encuentra al día en el pago de todas las obligaciones laborales (salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y de seguridad social) de todo el personal vinculado a la empresa actualmente desde su creación en enero de 2020 a la fecha de la certificación.
De igual forma certifico que la nómina se ha cancelado oportunamente los últimos 6 meses y se encuentran a paz y salvo por este concepto.

Para dar constancia firmo,

HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público titulado de la U de E
TP. 123387 -T de la JCC

Dirección Cra 99c 48b-49 torre 12 apto 301 Barrio San Javier Medellín – Colombia Cel. 311 762 58 79

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-02, 09:54:44 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 68282293

Periodo Cotización: enero de 2024 Periodo Servicio: febrero de 2024

PAGADO 02/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEVEMAC SAS		
Documento	NI901359495	Dirección	CR 39 #66 - 34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2913497
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	LORA SERNA JOSE ISIDRO	Identificación	CC 8415822
Total Afiliados	6	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020445562	ADRIAN DAVID LORA AGUIRRE	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1128358144	AMORES MAURICIO LORA TORRES	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 15356191	WILSON DE JESUS DEOSSA ARANGO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 71720186	HENRY HENAO OSSA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 84[illegible]5133	JOSE ISIDRO LORA SERNA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8415942	OMAR ELMED MONTOYA CARVAJAL	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III. TOTALES


IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 1.248.000	$ 312.000	$ 543.000	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.415.000	$ 0	$ 2.415.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante

de pago en línea



ENLACE OPERATIVO S.A.

Pago realizado por: HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO

Nro. de recibo: 68282293

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: NI

Razón Social: 901359495

Fecha y hora de la transacción: Viernes 2 de Febrero de 2024 09:53:08 AM

Nro. de comprobante: 0000042044

Valor pagado: $ 2,415,000.00

Producto: *******3966

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

MEDELLIN. ENERO 31 DEL 2024

DOCTOR:
DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
GERENTE E.S.E BELLO SALUD

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.

De acuerdo al contrato N 017 que tiene como objeto realizar las siguientes actividades, dejo la constancia del informe general de las actividades dando cumplimiento a lo acordado dentro del contrato, informe general de los equipos que se encuentran en el momento trabajando, trabajos que se realizaran con personas de experiencia y altamente calificados para hacer dichos trabajos.

- **SEDE ROSALPI**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 24.000 BTU blueline, el día 18 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **SISTEMAS**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Central TECAM de 60.000 BTU, el día 19 de enero de 2024 que se encuentra ubicado en **URGENCIAS,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 9.000 BTU, el día 19 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **CITOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 9.000 BTU, el día 18 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **RAYOS X**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua en el equipo.
5	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split CIAC de 12.000 BTU, el día 17 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN 1**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
6	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split GREE de 12.000 BTU, el día 17 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones,

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
7	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 36.000 BTU, el día 16 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **TOMA DE MUSTRAS** , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
8	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 24 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **ESTERILIZACIÓN** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
9	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit blueline de 12.000 BTU, , el día 24 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **COORDINACION SIAU ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
10	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit ELECTROLUX de 12.000 BTU, , el día 16 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **COORDINACIÓN LABORATORIO,** se realizaron las

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
11	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado central de 5 TR, el día 19 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **FARMACIA ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
12	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado central de 5 TR, el día 19 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **ADMISIONES ODONTOLOGIA ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
13	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado central de 5 TR, el día 19 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

➢ **SEDE ZAMORA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split carrier de 9.000 BTU, el día 30 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **RACK - SERVIDOR**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split confortfresh de 12.000 BTU, el día 25 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 14.000 BTU, el día 25 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **CRECIMIENTO Y DESARROLLO - PYP**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split CIAC de 12.000 BTU, el día 25 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, este equipo se encontraba totalmente apagado por falta de reparación más que un mantenimiento, no enfriaba, alarma de baja presión, se realizaron las siguientes actividades, presurización con nitrógeno durante

	3 días, recarga de refrigerante y puesta en marcha, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengas ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. (equipo actualmente fuera de servicio)
5	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split Electrolux de 24.000 BTU, el día 25 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **FACTURACION**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua que se encontraba en tubería d drenaje del equipo.
6	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 12.000 BTU Mirage, el día 25 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **FARMACIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➢ **SEDE FONTIDUEÑO**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split CIAC DE 12.000 BTU, el día 26 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split york 18.000 BTU, el día 26 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

- **SEDE PLAYA RICA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca mini split blueline de 24.000 BTU, el día 31 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 24.000 BTU, el día 31 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

➢ **SEDE MARUCHENGA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca mini split blueline de 18.000 BTU, el día 31 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 3.000 BTU, el día 31 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➢ **SEDE MIRADOR**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 24 de enero del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

ATENTAMENTE.

JOSE ISIDRO LORA SERNA
GERENTE

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

T.

Gerente

Gerente

Nº 0368

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Aires	Nº Orden :	Manuchoma	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	odontologia	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Bluelinc	Modelo :			
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	31-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Delta de temperatura	✓
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Firma tecnico lider
Nombre: Mauricio Alvarez
Cedula: 1152 1149 32
Telefono 321 32 3658

Firma funcionario
Nombre: Laura A. Gomez Parra
Cedula: 43901272
Telefono 3148132931

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0367

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Reflexcol Ltda	Nº Orden :	Mantenimiento	Cod. equipo :	B-2999
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación	Tipo :	Mini Split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :			
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	31-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Juan C. Jaramillo L.
Cedula: 1.152.461.511
Telefono 314 412 56 58

Firma funcionario
Nombre: Eliud O.
Cedula: 52.253.761-4
Telefono 302 397 4924

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0366

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellesalud Aire 3	Nº Orden :	Mantenimiento	Cod. equipo :	R - 1749
Nombre de equipo o maquinaria:	odontologia	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Rheem	Modelo :	MS-24HDE7		
Capacidad :	24000 BTU	Serie :	—		
Voltaje :	220 V	Corriente :	17.0 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	31-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corrientes	14.5 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corriente	15.1 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Jaime Lopez A.
Cedula: 420 494 566
Telefono 310 412 6480

Firma funcionario
Nombre: Laura Bermudez
Cedula: 39201037
Telefono 3207085451

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0365

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosolud Ares	Nº Orden :	Planarico	Cod. equipo :	R-1756
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-24110 E2		
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :	—		
Voltaje :	220 V	Corriente :	17.0	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	31-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corrientes	15.1

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corriente	15.3

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
- Revisión preventiva
Mant. preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1.070.419.547
Telefono 321 772 56 58

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre: Diana G
Cedula: 1.037.597.805
Telefono 3014559 4199

Nº 0364

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	BelloSalud Aires	Nº Orden :	Milador	Cod. equipo :	B-2027
Nombre de equipo o maquinaria:	Odontologia	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MSW-1810AZ		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	10.7 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	24-01-2025				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	9.9 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	9.2 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0363

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Ahes	Nº Orden :	10501	Cod. equipo :	B- 1345
Nombre de equipo o maquinaria:	esterilización	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blucline	Modelo :	MS-18160DL		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :	—		
Voltaje :	220 V	Corriente :	13.0 A	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento	24-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	13 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	12.8 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
- Puesta en marcha del equipo
- Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Camilo Toro A
Cedula: 1020 494 555
Telefono 30 111 2623

Firma funcionario
Nombre:
Cedula: 43136686
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0362

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud AyCS	Nº Orden :	10551	Cod. equipo :	R-22
Nombre de equipo o maquinaria:	coord. Siau	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	—		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	—	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	25-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	/

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	/

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
- Traslado de equipo
- Mantenimiento preventivo.
/

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1010 469 501
Telefono 310 410 56 52

Firma funcionario
Nombre: Juan Vallejo Ruiz
Cedula: 98 572 106
Telefono 321 610 9400.

Firma funcionario area
Nombre: —
Cedula: —
Telefono —

Nº 0361

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	BelloSalud Ayc	Nº Orden :	Bcsalp	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Admisiones odontol	Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	York	Modelo :	—		
Capacidad :	5 TR	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	—	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento	10-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	/

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	/

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Carga de gas Refrigerante R-22
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: [illegible]
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula: 43.980.505
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0360

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Reflexología Aires	Nº Orden :	Rosal Pi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	odontología	Tipo :	ron	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	YORK	Modelo :	—		
Capacidad :	5TR	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	—	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	19-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	/

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	/

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
cambio de 2 contactores 220v embobinados
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1020 [illegible]
Telefono

Firma funcionario
Nombre: [illegible]
Cedula: [illegible]
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0359

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Alcs Bolivar	Nº Orden :	Rosa Pi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Agencias	Tipo :	rentol	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :		Modelo :			
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	19-07-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	/

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	/

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0358

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellesalud Anes	Nº Orden :	Mosalp	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Farmacia	Tipo :	central	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	York	Modelo :	—		
Capacidad :	5 TR	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	—	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento	19-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	/

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	/

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Anibal Nova
Cedula: 1010 449 507
Telefono 310 417 2452

Firma funcionario
Nombre:
Cedula: 39 [illegible] 72
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0357

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Arcs	Nº Orden :	Kasa Pi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Chalecaio	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blucline	Modelo :			
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	19-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1020 [illegible]
Telefono [illegible]

Firma funcionario
Nombre: [illegible]
Cedula: [illegible]
Telefono [illegible]

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0356

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Aires	Nº Orden :	RoSalP1	Cod. equipo :	B-Gto
Nombre de equipo o maquinaria:	Sistemas	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-24102E2		
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :	10.5 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	18-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Delta de temperatura	✓
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V ✓
	Actividad 7	Corrientes	10.7A ✓

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V ✓
	Actividad 7	Corriente	10.6A ✓

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma teonico lider
Nombre: Karla Lima
Cedula: 1020114502
Telefono 3011736152

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre: Daniel Arango
Cedula:
Telefono 9021234?

Nº 0355

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Aires	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	B-1725
Nombre de equipo o maquinaria:	Rovos X	Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	LG	Modelo :	S30920CD		
Capacidad :	9.000 Btu	Serie :	—		
Voltaje :	220 V	Corriente :	4,1 A.	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento	18-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Delta de temperatura	✓
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	✓
	Actividad 6	Voltaje	220 V ✓
	Actividad 7	Corrientes	4 A ✓

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V ✓
	Actividad 7	Corriente	3.9 A ✓

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Wilmer Flores
Cedula: 1020[illegible]
Telefono 3011[illegible]

Firma funcionario
Nombre: Estefania Valencia Vargas T.
Cedula: 1004550155
Telefono 3233163115

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0354

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bello Salud Aires	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	R-988
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación 2	Tipo :	mini Split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	CIAC	Modelo :	CHYSLX012-H3HIC		
Capacidad :	12000 BTU	Serie :	—		
Voltaje :	220	Corriente :	0.30 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	17-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220 V ✓
	Actividad 7	Corrientes	.30 A ✓

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220 V ✓
	Actividad 7	Corriente	0.29 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento Preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1101-45557
Telefono 310 412 558

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre: [illegible]
Cedula: 15.925.090
Telefono 311-3483648

Nº 0353

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	BellaSalud Arcs	Nº Orden :	RosalPi	Cod. equipo :	RS-648
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación 1	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	GREE	Modelo :	GWH12NB-D3NNB3A/I		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	—	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	17-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Delta de temperatura	✓
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V ✓
	Actividad 7	Corrientes	—

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	✓
	Actividad 6	Voltaje	220 V ✓
	Actividad 7	Corriente	—

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1010 [illegible]
Telefono [illegible]

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre: Jaime Alb. Vara.
Cedula: 35 325 690
Telefono 311 [illegible]